

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일	
제출인	상 호	(유)재경	사업자등록번호 405-81-10264
	주 소	전라북도 김제시 콩쥐팔쥐로 144 (전화번호: 063-544-6233)	
건축물	건물명	위 치 전북 김제시 봉남로 809 일부 외 3필지	
	연면적(㎡)	작업기간 2015. 07. 21.	
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)] 510.54㎡ (필요 시 별지 첨부)		
측정기관	대표자	(유)기현환경건설탕 소 병 훈	사업자등록번호 402-81-84428
	주 소	전북 전주시 완산구 산월2길 25	
측정 일시	2015년 07월 21일		
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)
	검출석면 “ 후 면 별 첨 ”		

측정 지점 위치(도식도)

“ 후 면 별 첨 ”

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2015 년 월 일

제출인 (유)재경 이 원 준 (서명 또는 인)

김제시장 귀하

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없 음
------	--	------------

※ 측정 결과

측정 일시	2015년 07월 21일			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
	#1	부지 경계선	0.001	—
	#2	부지 경계선	0.002	—
	#3	부지 경계선	0.001	—
	#4	부지 경계선	0.001	—
	#5	위생설비 입구	0.003	—
	#6	폐기물 보관지점	0.003	—

※ 측정 지점 위치(도식도)

측정 지점 위치(도식도)



#1 ~ #4 부지경계선

#5 위생설비 입구

#6 폐기물 보관지점



#1 (부지 경계선)



#2 (부지 경계선)



#3 (부지 경계선)



#4 (부지 경계선)



#5 (위생설비 입구)



#6 (폐기물 보관지점)