



전주대학교

농생명환경연구센터

Research Center for Agricultural, Biological and Environmental Resources

우편번호 : 560-759

주소 : 전북 전주시 완산구 천암로 303

전 화 : 063)220-2923

팩스 : 063)220-2951

기술책임자 : 김영규 품질책임자 : 박남규 센터장 : 최용욱

## 시험 성적서

문서번호 : 2015-2A-2899

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2015년 07월 27일

받 음 : 전북 김제시 중앙로 40

보 낸 : 전주대학교 농.생명환경연구센터

김제시청 상하수도과

576-710

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

|       |                               |       |               |      |               |
|-------|-------------------------------|-------|---------------|------|---------------|
| 검 체 명 | 수도꼭지(정수간이검사)                  | 시 험 법 | 먹는물 · 수질공정시험법 | 접수번호 | 2015-2A-2899  |
| 채수방법  | 봉인(김민준), 임회 공무원(박귀남)<br>봉합 의뢰 | 검사목적  | 정기검사용         | 채수일시 | 2015년 07월 17일 |
| 채수장소  | 전북 김제시 만경읍 만경읍사무소             | 의뢰자명  | 김 제 시 장       | 접수일자 | 2015년 07월 17일 |

### □ 수질검사결과

| 순번 | 검사항목          | 수질기준         | 검사결과 |
|----|---------------|--------------|------|
| 1  | 일반세균 (중온)     | 100CFU/mL 이하 | 0    |
| 2  | 총대장균군         | 불검출/100mL    | 불검출  |
| 3  | 분원성 대장균군 /대장균 | 불검출/100mL    | 불검출  |
| 4  | 유리잔류염소        | 4.0mg/L 이하   | 0.22 |

| 판정       | 적 합 |
|----------|-----|
| 수질기준초과항목 |     |
| 기타 주의사항  |     |

\* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적( )이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등 예도 표시할 수 없습니다.

\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

최용욱

2015년 07월 27일

## 전주대학교 농생명환경연구센터장





전주대학교

농생명환경연구센터

Research Center for Agricultural, Biological and Environmental Resources

우편번호 : 560-759

주소 : 전북 전주시 완산구 천암로 303

전 화 : 063)220-2923

팩스 : 063)220-2951

기술책임자 : 김영규

품질책임자 : 박남규

센터장 : 최용욱

## 시험 성적서

문서번호 : 2015-2A-2900

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2015년 07월 27일

받 음 : 전북 김제시 중앙로 40

보 낸 : 전주대학교 농.생명환경연구센터

김제시청 상하수도과

576-710

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

|       |                               |       |               |      |               |
|-------|-------------------------------|-------|---------------|------|---------------|
| 검 체 명 | 수도꼭지(정수간이검사)                  | 시 험 법 | 먹는물 · 수질공정시험법 | 접수번호 | 2015-2A-2900  |
| 채수방법  | 봉인(김민준), 임회 공무원(박귀남)<br>봉합 의뢰 | 검사목적  | 정기검사용         | 채수일시 | 2015년 07월 17일 |
| 채수장소  | 전북 김제시 죽산면 죽산면사무소             | 의뢰자명  | 김 제 시 장       | 접수일자 | 2015년 07월 17일 |

### □ 수질검사결과

| 순번 | 검사항목          | 수질기준         | 검사결과 |
|----|---------------|--------------|------|
| 1  | 일반세균 (중온)     | 100CFU/mL 이하 | 0    |
| 2  | 총대장균군         | 불검출/100mL    | 불검출  |
| 3  | 분원성 대장균군 /대장균 | 불검출/100mL    | 불검출  |
| 4  | 유리잔류염소        | 4.0mg/L 이하   | 0.21 |

| 판정       | 적 합 |
|----------|-----|
| 수질기준초과항목 |     |
| 기타 주의사항  |     |

\* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적( )이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등 예도 표시할 수 없습니다.

\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

최용욱

2015년 07월 27일

## 전주대학교 농생명환경연구센터장





전주대학교

농생명환경연구센터

Research Center for Agricultural, Biological and Environmental Resources

우편번호 : 560-759

주소 : 전북 전주시 완산구 천암로 303

전 화 : 063)220-2923

팩스 : 063)220-2951

기술책임자 : 김영규

품질책임자 : 박남규

센터장 : 최용욱

## 시험 성적서

문서번호 : 2015-2A-2901

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2015년 07월 27일

받 음 : 전북 김제시 중앙로 40

보 낸 : 전주대학교 농.생명환경연구센터

김제시청 상하수도과

576-710

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

|       |                               |       |               |      |               |
|-------|-------------------------------|-------|---------------|------|---------------|
| 검 체 명 | 수도꼭지(정수간이검사)                  | 시 험 법 | 먹는물 · 수질공정시험법 | 접수번호 | 2015-2A-2901  |
| 채수방법  | 봉인(김민준), 임회 공무원(박귀남)<br>봉합 의뢰 | 검사목적  | 정기검사용         | 채수일시 | 2015년 07월 17일 |
| 채수장소  | 전북 김제시 용지면 용지면사무소             | 의뢰자명  | 김 제 시 장       | 접수일자 | 2015년 07월 17일 |

### □ 수질검사결과

| 순번 | 검사항목          | 수질기준         | 검사결과 |
|----|---------------|--------------|------|
| 1  | 일반세균 (중온)     | 100CFU/mL 이하 | 0    |
| 2  | 총대장균군         | 불검출/100mL    | 불검출  |
| 3  | 분원성 대장균군 /대장균 | 불검출/100mL    | 불검출  |
| 4  | 유리잔류염소        | 4.0mg/L 이하   | 0.23 |

| 판정       | 적 합 |
|----------|-----|
| 수질기준초과항목 |     |
| 기타 주의사항  |     |

\* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적( )이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등 예도 표시할 수 없습니다.

\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

최용욱

2015년 07월 27일

## 전주대학교 농생명환경연구센터장





전주대학교

농생명환경연구센터

Research Center for Agricultural, Biological and Environmental Resources

우편번호 : 560-759

주소 : 전북 전주시 완산구 천잠로 303

전 화 : 063)220-2923

팩스 : 063)220-2951

기술책임자 : 김영규

품질책임자 : 박남규

센터장 : 최용욱

## 시험 성적서

문서번호 : 2015-2A-2902

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2015년 07월 27일

받 음 : 전북 김제시 중앙로 40

보 낸 : 전주대학교 농.생명환경연구센터

김제시청 상하수도과

576-710

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

|       |                               |       |               |      |               |
|-------|-------------------------------|-------|---------------|------|---------------|
| 검 체 명 | 수도꼭지(정수간이검사)                  | 시 험 법 | 먹는물 · 수질공정시험법 | 접수번호 | 2015-2A-2902  |
| 채수방법  | 봉인(김민준), 임회 공무원(박귀남)<br>봉합 의뢰 | 검사목적  | 정기검사용         | 채수일시 | 2015년 07월 17일 |
| 채수장소  | 전북 김제시 백구면 영상3길 17            | 의뢰자명  | 김 제 시 장       | 접수일자 | 2015년 07월 17일 |

### □ 수질검사결과

| 순번 | 검사항목          | 수질기준         | 검사결과 |
|----|---------------|--------------|------|
| 1  | 일반세균 (중온)     | 100CFU/mL 이하 | 0    |
| 2  | 총대장균군         | 불검출/100mL    | 불검출  |
| 3  | 분원성 대장균군 /대장균 | 불검출/100mL    | 불검출  |
| 4  | 유리잔류염소        | 4.0mg/L 이하   | 0.25 |

| 판정       | 적 합 |
|----------|-----|
| 수질기준초과항목 |     |
| 기타 주의사항  |     |

\* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적( )이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등 예도 표시할 수 없습니다.

\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

최용욱

2015년 07월 27일

## 전주대학교 농생명환경연구센터장





전주대학교

농생명환경연구센터

Research Center for Agricultural, Biological and Environmental Resources

우편번호 : 560-759

주소 : 전북 전주시 완산구 천잠로 303

전 화 : 063)220-2923

팩스 : 063)220-2951

기술책임자 : 김영규

품질책임자 : 박남규

센터장 : 최용욱

## 시험 성적서

문서번호 : 2015-2A-2903

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2015년 07월 27일

받 음 : 전북 김제시 중앙로 40

보 낸 : 전주대학교 농.생명환경연구센터

김제시청 상하수도과

576-710

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

|       |                               |       |               |      |               |
|-------|-------------------------------|-------|---------------|------|---------------|
| 검 체 명 | 수도꼭지(정수간이검사)                  | 시 험 법 | 먹는물 · 수질공정시험법 | 접수번호 | 2015-2A-2903  |
| 채수방법  | 봉인(김민준), 임회 공무원(박귀남)<br>봉합 의뢰 | 검사목적  | 정기검사용         | 채수일시 | 2015년 07월 17일 |
| 채수장소  | 전북 김제시 부량면 부량면사무소             | 의뢰자명  | 김 제 시 장       | 접수일자 | 2015년 07월 17일 |

### □ 수질검사결과

| 순번 | 검사항목          | 수질기준         | 검사결과 |
|----|---------------|--------------|------|
| 1  | 일반세균 (중온)     | 100CFU/mL 이하 | 0    |
| 2  | 총대장균군         | 불검출/100mL    | 불검출  |
| 3  | 분원성 대장균군 /대장균 | 불검출/100mL    | 불검출  |
| 4  | 유리잔류염소        | 4.0mg/L 이하   | 0.35 |

| 판정       | 적 합 |
|----------|-----|
| 수질기준초과항목 |     |
| 기타 주의사항  |     |

\* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적( )이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등 예도 표시할 수 없습니다.

\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

최용욱

2015년 07월 27일

## 전주대학교 농생명환경연구센터장





전주대학교

농생명환경연구센터

Research Center for Agricultural, Biological and Environmental Resources

우편번호 : 560-759

주소 : 전북 전주시 완산구 천암로 303

전 화 : 063)220-2923

팩스 : 063)220-2951

기술책임자 : 김영규

품질책임자 : 박남규

센터장 : 최용욱

## 시험 성적서

문서번호 : 2015-2A-2904

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2015년 07월 27일

받 음 : 전북 김제시 중앙로 40

보 낸 : 전주대학교 농.생명환경연구센터

김제시청 상하수도과

576-710

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

|       |                               |       |               |      |               |
|-------|-------------------------------|-------|---------------|------|---------------|
| 검 체 명 | 수도꼭지(정수간이검사)                  | 시 험 법 | 먹는물 · 수질공정시험법 | 접수번호 | 2015-2A-2904  |
| 채수방법  | 봉인(김민준), 임회 공무원(박귀남)<br>봉합 의뢰 | 검사목적  | 정기검사용         | 채수일시 | 2015년 07월 17일 |
| 채수장소  | 전북 김제시 공덕면 공덕로 242-9<br>(원다방) | 의뢰자명  | 김 제 시 장       | 접수일자 | 2015년 07월 17일 |

### □ 수질검사결과

| 순번 | 검사항목          | 수질기준         | 검사결과 |
|----|---------------|--------------|------|
| 1  | 일반세균 (중온)     | 100CFU/mL 이하 | 0    |
| 2  | 총대장균군         | 불검출/100mL    | 불검출  |
| 3  | 분원성 대장균군 /대장균 | 불검출/100mL    | 불검출  |
| 4  | 유리잔류염소        | 4.0mg/L 이하   | 0.21 |

| 판정       | 적 합 |
|----------|-----|
| 수질기준초과항목 |     |
| 기타 주의사항  |     |

\* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적( )이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등 예도 표시할 수 없습니다.

\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

최용욱

2015년 07월 27일

## 전주대학교 농생명환경연구센터장





전주대학교

농생명환경연구센터

Research Center for Agricultural, Biological and Environmental Resources

우편번호 : 560-759

주소 : 전북 전주시 완산구 천암로 303

전 화 : 063)220-2923

팩스 : 063)220-2951

기술책임자 : 김영규 품질책임자 : 박남규 센터장 : 최용욱

## 시험 성적서

문서번호 : 2015-2A-2905

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2015년 07월 27일

받 음 : 전북 김제시 중앙로 40

보 낸 : 전주대학교 농.생명환경연구센터

김제시청 상하수도과

576-710

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

|       |                               |       |               |      |               |
|-------|-------------------------------|-------|---------------|------|---------------|
| 검 체 명 | 수도꼭지(정수간이검사)                  | 시 험 법 | 먹는물 · 수질공정시험법 | 접수번호 | 2015-2A-2905  |
| 채수방법  | 봉인(김민준), 임회 공무원(박귀남)<br>봉합 의뢰 | 검사목적  | 정기검사용         | 채수일시 | 2015년 07월 17일 |
| 채수장소  | 전북 김제시 청하면 대청리 234-11         | 의뢰자명  | 김 제 시 장       | 접수일자 | 2015년 07월 17일 |

### □ 수질검사결과

| 순번 | 검사항목          | 수질기준         | 검사결과 |
|----|---------------|--------------|------|
| 1  | 일반세균 (중온)     | 100CFU/mL 이하 | 0    |
| 2  | 총대장균군         | 불검출/100mL    | 불검출  |
| 3  | 분원성 대장균군 /대장균 | 불검출/100mL    | 불검출  |
| 4  | 유리잔류염소        | 4.0mg/L 이하   | 0.23 |

| 판정       | 적 합 |
|----------|-----|
| 수질기준초과항목 |     |
| 기타 주의사항  |     |

\* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적( )이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등 예도 표시할 수 없습니다.

\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

최용욱

2015년 07월 27일

## 전주대학교 농생명환경연구센터장





전주대학교

농생명환경연구센터

Research Center for Agricultural, Biological and Environmental Resources

우편번호 : 560-759

주소 : 전북 전주시 완산구 천암로 303

전 화 : 063)220-2923

팩스 : 063)220-2951

기술책임자 : 김영규

품질책임자 : 박남규

센터장 : 최용욱

## 시 험 성 적 서

문서번호 : 2015-2A-2906

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2015년 07월 27일

받 음 : 전북 김제시 중앙로 40

보 낸 : 전주대학교 농.생명환경연구센터

김제시청 상하수도과

576-710

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

|       |                               |       |               |      |               |
|-------|-------------------------------|-------|---------------|------|---------------|
| 검 체 명 | 수도꼭지(정수간이검사)                  | 시 험 법 | 먹는물 · 수질공정시험법 | 접수번호 | 2015-2A-2906  |
| 채수방법  | 봉인(김민준), 임회 공무원(박귀남)<br>봉합 의뢰 | 검사목적  | 정기검사용         | 채수일시 | 2015년 07월 17일 |
| 채수장소  | 전북 김제시 성덕면 지평선로 92<br>(성덕우체국) | 의뢰자명  | 김 제 시 장       | 접수일자 | 2015년 07월 17일 |

## □ 수질검사결과

| 순번 | 검사항목          | 수질기준         | 검사결과 |
|----|---------------|--------------|------|
| 1  | 일반세균 (중온)     | 100CFU/mL 이하 | 0    |
| 2  | 총대장균군         | 불검출/100mL    | 불검출  |
| 3  | 분원성 대장균군 /대장균 | 불검출/100mL    | 불검출  |
| 4  | 유리잔류염소        | 4.0mg/L 이하   | 0.26 |

| 판정       | 적 합 |
|----------|-----|
| 수질기준초과항목 |     |
| 기타 주의사항  |     |

\* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적( )이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등 예도 표시할 수 없습니다.

\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

최용욱

2015년 07월 27일

전주대학교 농생명환경연구센터장







전주대학교

농생명환경연구센터

Research Center for Agricultural, Biological and Environmental Resources

우편번호 : 560-759

주소 : 전북 전주시 완산구 천잠로 303

전 화 : 063)220-2923

팩스 : 063)220-2951

기술책임자 : 김영규 품질책임자 : 박남규 센터장 : 최용욱

## 시험 성적서

문서번호 : 2015-2A-2907

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2015년 07월 27일

받 음 : 전북 김제시 중앙로 40

보 낸 : 전주대학교 농.생명환경연구센터

김제시청 상하수도과

576-710

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

|       |                               |       |               |      |               |
|-------|-------------------------------|-------|---------------|------|---------------|
| 검 체 명 | 수도꼭지(정수간이검사)                  | 시 험 법 | 먹는물 · 수질공정시험법 | 접수번호 | 2015-2A-2907  |
| 채수방법  | 봉인(김민준), 임회 공무원(박귀남)<br>봉합 의뢰 | 검사목적  | 정기검사용         | 채수일시 | 2015년 07월 17일 |
| 채수장소  | 전북 김제시 진봉면 지평선로 2057          | 의뢰자명  | 김 제 시 장       | 접수일자 | 2015년 07월 17일 |

### □ 수질검사결과

| 순번 | 검사항목          | 수질기준         | 검사결과 |
|----|---------------|--------------|------|
| 1  | 일반세균 (중온)     | 100CFU/mL 이하 | 0    |
| 2  | 총대장균군         | 불검출/100mL    | 불검출  |
| 3  | 분원성 대장균군 /대장균 | 불검출/100mL    | 불검출  |
| 4  | 유리잔류염소        | 4.0mg/L 이하   | 0.24 |

| 판정       | 적 합 |
|----------|-----|
| 수질기준초과항목 |     |
| 기타 주의사항  |     |

\* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적( )이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등 예도 표시할 수 없습니다.

\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

최용욱

2015년 07월 27일

## 전주대학교 농생명환경연구센터장





전주대학교

농생명환경연구센터

Research Center for Agricultural, Biological and Environmental Resources

우편번호 : 560-759

주소 : 전북 전주시 완산구 천잠로 303

전 화 : 063)220-2923

팩스 : 063)220-2951

기술책임자 : 김영규

품질책임자 : 박남규

센터장 : 최용욱

## 시험 성적서

문서번호 : 2015-2A-2908

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2015년 07월 27일

받 음 : 전북 김제시 중앙로 40

보 낸 : 전주대학교 농.생명환경연구센터

김제시청 상하수도과

576-710

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

|       |                               |       |               |      |               |
|-------|-------------------------------|-------|---------------|------|---------------|
| 검 체 명 | 수도꼭지(정수간이검사)                  | 시 험 법 | 먹는물 · 수질공정시험법 | 접수번호 | 2015-2A-2908  |
| 채수방법  | 봉인(김민준), 임회 공무원(박귀남)<br>봉합 의뢰 | 검사목적  | 정기검사용         | 채수일시 | 2015년 07월 17일 |
| 채수장소  | 전북 김제시 금구면 우인빌아파트             | 의뢰자명  | 김 제 시 장       | 접수일자 | 2015년 07월 17일 |

### □ 수질검사결과

| 순번 | 검사항목          | 수질기준         | 검사결과 |
|----|---------------|--------------|------|
| 1  | 일반세균 (중온)     | 100CFU/mL 이하 | 0    |
| 2  | 총대장균군         | 불검출/100mL    | 불검출  |
| 3  | 분원성 대장균군 /대장균 | 불검출/100mL    | 불검출  |
| 4  | 유리잔류염소        | 4.0mg/L 이하   | 0.22 |

| 판정       | 적 합 |
|----------|-----|
| 수질기준초과항목 |     |
| 기타 주의사항  |     |

\* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적( )이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등 예도 표시할 수 없습니다.

\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

최용욱

2015년 07월 27일

## 전주대학교 농생명환경연구센터장





전주대학교

농생명환경연구센터

Research Center for Agricultural, Biological and Environmental Resources

우편번호 : 560-759

주소 : 전북 전주시 완산구 천잠로 303

전 화 : 063)220-2923

팩스 : 063)220-2951

기술책임자 : 김영규

품질책임자 : 박남규

센터장 : 최용욱

## 시험 성적서

문서번호 : 2015-2A-2909

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2015년 07월 27일

받 음 : 전북 김제시 중앙로 40

보 낸 : 전주대학교 농.생명환경연구센터

김제시청 상하수도과

576-710

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

|       |                               |       |               |      |               |
|-------|-------------------------------|-------|---------------|------|---------------|
| 검 체 명 | 수도꼭지(정수간이검사)                  | 시 험 법 | 먹는물 · 수질공정시험법 | 접수번호 | 2015-2A-2909  |
| 채수방법  | 봉인(김민준), 임회 공무원(박귀남)<br>통합 의뢰 | 검사목적  | 정기검사용         | 채수일시 | 2015년 07월 17일 |
| 채수장소  | 전북 김제시 봉남면 봉남면사무소             | 의뢰자명  | 김 제 시 장       | 접수일자 | 2015년 07월 17일 |

### □ 수질검사결과

| 순번 | 검사항목          | 수질기준         | 검사결과 |
|----|---------------|--------------|------|
| 1  | 일반세균 (중온)     | 100CFU/mL 이하 | 0    |
| 2  | 총대장균군         | 불검출/100mL    | 불검출  |
| 3  | 분원성 대장균군 /대장균 | 불검출/100mL    | 불검출  |
| 4  | 유리잔류염소        | 4.0mg/L 이하   | 0.21 |

| 판정       | 적 합 |
|----------|-----|
| 수질기준초과항목 |     |
| 기타 주의사항  |     |

\* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적( )이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등 예도 표시할 수 없습니다.

\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

최용욱

2015년 07월 27일

## 전주대학교 농생명환경연구센터장





전주대학교

농생명환경연구센터

Research Center for Agricultural, Biological and Environmental Resources

우편번호 : 560-759

주소 : 전북 전주시 완산구 천잠로 303

전 화 : 063)220-2923

팩스 : 063)220-2951

기술책임자 : 김영규 품질책임자 : 박남규 센터장 : 최용욱

## 시험 성적서

문서번호 : 2015-2A-2910

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2015년 07월 27일

받 음 : 전북 김제시 중앙로 40

보 낸 : 전주대학교 농.생명환경연구센터

김제시청 상하수도과

576-710

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

|       |                               |       |               |      |               |
|-------|-------------------------------|-------|---------------|------|---------------|
| 검 체 명 | 수도꼭지(정수간이검사)                  | 시 험 법 | 먹는물 · 수질공정시험법 | 접수번호 | 2015-2A-2910  |
| 채수방법  | 봉인(김민준), 임회 공무원(박귀남)<br>봉합 의뢰 | 검사목적  | 정기검사용         | 채수일시 | 2015년 07월 17일 |
| 채수장소  | 전북 김제시 황산면 연리 마을회관            | 의뢰자명  | 김 제 시 장       | 접수일자 | 2015년 07월 17일 |

### □ 수질검사결과

| 순번 | 검사항목          | 수질기준         | 검사결과 |
|----|---------------|--------------|------|
| 1  | 일반세균 (중온)     | 100CFU/mL 이하 | 0    |
| 2  | 총대장균군         | 불검출/100mL    | 불검출  |
| 3  | 분원성 대장균군 /대장균 | 불검출/100mL    | 불검출  |
| 4  | 유리잔류염소        | 4.0mg/L 이하   | 0.20 |

| 판정       | 적 합 |
|----------|-----|
| 수질기준초과항목 |     |
| 기타 주의사항  |     |

\* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적( )이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등 예도 표시할 수 없습니다.

\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

최용욱

2015년 07월 27일

## 전주대학교 농생명환경연구센터장





전주대학교

농생명환경연구센터

Research Center for Agricultural, Biological and Environmental Resources

우편번호 : 560-759

주소 : 전북 전주시 완산구 천잠로 303

전 화 : 063)220-2923

팩스 : 063)220-2951

기술책임자 : 김영규

품질책임자 : 박남규

센터장 : 최용욱

## 시 험 성 적 서

문서번호 : 2015-2A-2911

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2015년 07월 27일

받 음 : 전북 김제시 중앙로 40

보 낸 : 전주대학교 농.생명환경연구센터

김제시청 상하수도과

576-710

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

|       |                                |       |               |      |               |
|-------|--------------------------------|-------|---------------|------|---------------|
| 검 체 명 | 수도꼭지(정수간이검사)                   | 시 험 법 | 먹는물 · 수질공정시험법 | 접수번호 | 2015-2A-2911  |
| 채수방법  | 봉인(김민준), 임회 공무원(박귀남)<br>봉합 의뢰  | 검사목적  | 정기검사용         | 채수일시 | 2015년 07월 17일 |
| 채수장소  | 전북 김제시 금산면 금산리 149<br>(모악산주차장) | 의뢰자명  | 김 제 시 장       | 접수일자 | 2015년 07월 17일 |

## □ 수질검사결과

| 순번 | 검사항목          | 수질기준         | 검사결과 |
|----|---------------|--------------|------|
| 1  | 일반세균 (중온)     | 100CFU/mL 이하 | 0    |
| 2  | 총대장균군         | 불검출/100mL    | 불검출  |
| 3  | 분원성 대장균군 /대장균 | 불검출/100mL    | 불검출  |
| 4  | 유리잔류염소        | 4.0mg/L 이하   | 0.24 |

| 판정       | 적 합 |
|----------|-----|
| 수질기준초과항목 |     |
| 기타 주의사항  |     |

\* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적( )이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등 예도 표시할 수 없습니다.

\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

최용욱

2015년 07월 27일

전주대학교 농생명환경연구센터장





전주대학교

농생명환경연구센터

Research Center for Agricultural, Biological and Environmental Resources

우편번호 : 560-759

주소 : 전북 전주시 완산구 천잠로 303

전 화 : 063)220-2923

팩스 : 063)220-2951

기술책임자 : 김영규

품질책임자 : 박남규

센터장 : 최용욱

## 시험 성적서

문서번호 : 2015-2A-2912

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2015년 07월 27일

받 음 : 전북 김제시 중앙로 40

보 낸 : 전주대학교 농.생명환경연구센터

김제시청 상하수도과

576-710

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

|       |                               |       |               |      |               |
|-------|-------------------------------|-------|---------------|------|---------------|
| 검 체 명 | 수도꼭지(정수간이검사)                  | 시 험 법 | 먹는물 · 수질공정시험법 | 접수번호 | 2015-2A-2912  |
| 채수방법  | 봉인(김민준), 임회 공무원(박귀남)<br>통합 의뢰 | 검사목적  | 정기검사용         | 채수일시 | 2015년 07월 17일 |
| 채수장소  | 전북 김제시 광활면 광활로 644            | 의뢰자명  | 김 제 시 장       | 접수일자 | 2015년 07월 17일 |

### □ 수질검사결과

| 순번 | 검사항목          | 수질기준         | 검사결과 |
|----|---------------|--------------|------|
| 1  | 일반세균 (중온)     | 100CFU/mL 이하 | 0    |
| 2  | 총대장균군         | 불검출/100mL    | 불검출  |
| 3  | 분원성 대장균군 /대장균 | 불검출/100mL    | 불검출  |
| 4  | 유리잔류염소        | 4.0mg/L 이하   | 0.23 |

| 판정       | 적 합 |
|----------|-----|
| 수질기준초과항목 |     |
| 기타 주의사항  |     |

\* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적( )이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등 예도 표시할 수 없습니다.

\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

최용욱

2015년 07월 27일

## 전주대학교 농생명환경연구센터장





전주대학교

농생명환경연구센터

Research Center for Agricultural, Biological and Environmental Resources

우편번호 : 560-759

주소 : 전북 전주시 완산구 천잠로 303

전 화 : 063)220-2923

팩스 : 063)220-2951

기술책임자 : 김영규

품질책임자 : 박남규

센터장 : 최용욱

## 시험 성적서

문서번호 : 2015-2A-2913

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2015년 07월 27일

받 음 : 전북 김제시 중앙로 40

보 낸 : 전주대학교 농.생명환경연구센터

김제시청 상하수도과

576-710

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

|       |                               |       |               |      |               |
|-------|-------------------------------|-------|---------------|------|---------------|
| 검 체 명 | 수도꼭지(정수간이검사)                  | 시 험 법 | 먹는물 · 수질공정시험법 | 접수번호 | 2015-2A-2913  |
| 채수방법  | 봉인(김민준), 임회 공무원(박귀남)<br>봉합 의뢰 | 검사목적  | 정기검사용         | 채수일시 | 2015년 07월 17일 |
| 채수장소  | 전북 김제시 신평동 대방아파트              | 의뢰자명  | 김 제 시 장       | 접수일자 | 2015년 07월 17일 |

### □ 수질검사결과

| 순번 | 검사항목          | 수질기준         | 검사결과 |
|----|---------------|--------------|------|
| 1  | 일반세균 (중온)     | 100CFU/mL 이하 | 0    |
| 2  | 총대장균군         | 불검출/100mL    | 불검출  |
| 3  | 분원성 대장균군 /대장균 | 불검출/100mL    | 불검출  |
| 4  | 유리잔류염소        | 4.0mg/L 이하   | 0.26 |

| 판정       | 적 합 |
|----------|-----|
| 수질기준초과항목 |     |
| 기타 주의사항  |     |

\* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적( )이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등 예도 표시할 수 없습니다.

\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

최용욱

2015년 07월 27일

## 전주대학교 농생명환경연구센터장





전주대학교

농생명환경연구센터

Research Center for Agricultural, Biological and Environmental Resources

우편번호 : 560-759

주소 : 전북 전주시 완산구 천잠로 303

전 화 : 063)220-2923

팩스 : 063)220-2951

기술책임자 : 김영규

품질책임자 : 박남규

센터장 : 최용욱

## 시 험 성 적 서

문서번호 : 2015-2A-2914

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2015년 07월 27일

받 음 : 전북 김제시 중앙로 40

보 낸 : 전주대학교 농.생명환경연구센터

김제시청 상하수도과

576-710

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

|       |                               |       |               |      |               |
|-------|-------------------------------|-------|---------------|------|---------------|
| 검 체 명 | 수도꼭지(정수간이검사)                  | 시 험 법 | 먹는물 · 수질공정시험법 | 접수번호 | 2015-2A-2914  |
| 채수방법  | 봉인(김민준), 임회 공무원(박귀남)<br>봉합 의뢰 | 검사목적  | 정기검사용         | 채수일시 | 2015년 07월 17일 |
| 채수장소  | 전북 김제시 검산동 주공3차아파트            | 의뢰자명  | 김 제 시 장       | 접수일자 | 2015년 07월 17일 |

## □ 수질검사결과

| 순번 | 검사항목          | 수질기준         | 검사결과 |
|----|---------------|--------------|------|
| 1  | 일반세균 (중온)     | 100CFU/mL 이하 | 0    |
| 2  | 총대장균군         | 불검출/100mL    | 불검출  |
| 3  | 분원성 대장균군 /대장균 | 불검출/100mL    | 불검출  |
| 4  | 유리잔류염소        | 4.0mg/L 이하   | 0.22 |

| 판정       | 적 합 |
|----------|-----|
| 수질기준초과항목 |     |
| 기타 주의사항  |     |

\* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적( )이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등 예도 표시할 수 없습니다.

\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

최용욱

2015년 07월 27일

전주대학교 농생명환경연구센터장







전주대학교

농생명환경연구센터

Research Center for Agricultural, Biological and Environmental Resources

우편번호 : 560-759

주소 : 전북 전주시 완산구 천잠로 303

전 화 : 063)220-2923

팩스 : 063)220-2951

기술책임자 : 김영규

품질책임자 : 박남규

센터장 : 최용욱

## 시험 성적서

문서번호 : 2015-2A-2915

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2015년 07월 27일

받 음 : 전북 김제시 중앙로 40

보 낸 : 전주대학교 농.생명환경연구센터

김제시청 상하수도과

576-710

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

|       |                          |       |               |      |               |
|-------|--------------------------|-------|---------------|------|---------------|
| 검 체 명 | 노후수도꼭지(정수간이검사)           | 시 험 법 | 먹는물 · 수질공정시험법 | 접수번호 | 2015-2A-2915  |
| 채수방법  | 봉인(김민준), 입회공무원(박귀남) 봉합의뢰 | 검사목적  | 정기검사용         | 채수일시 | 2015년 07월 17일 |
| 채수장소  | 전북 김제시 요촌동 요촌동사무소        | 의뢰자명  | 김 제 시 장       | 접수일자 | 2015년 07월 17일 |

### □ 수질검사결과

| 순번 | 검사항목          | 수질기준         | 검사결과  |
|----|---------------|--------------|-------|
| 1  | 일반세균 (중온)     | 100CFU/mL 이하 | 0     |
| 2  | 총대장균군         | 불검출/100mL    | 불검출   |
| 3  | 분원성 대장균군 /대장균 | 불검출/100mL    | 불검출   |
| 4  | 암모니아성 질소      | 0.5mg/L 이하   | 0.02  |
| 5  | 동             | 1mg/L 이하     | 불검출   |
| 6  | 아연            | 3mg/L 이하     | 0.010 |
| 7  | 철             | 0.3mg/L 이하   | 불검출   |
| 8  | 망간            | 0.05mg/L 이하  | 불검출   |
| 9  | 염소이온          | 250mg/L 이하   | 11.1  |
| 10 | 유리잔류염소        | 4.0mg/L 이하   | 0.36  |

| 판정       | 적 합 |
|----------|-----|
| 수질기준초과항목 |     |
| 기타 주의사항  |     |

\* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적( )이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등 에도 표시할 수 없습니다.

\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

최용욱

2015년 07월 27일

전주대학교 농생명환경연구센터장

