



시험 성적서

문서번호 : 21-2024-0204

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2024 년 02 월 02 일

받 음 : 전북특별자치도 김제시 중앙로 40 (서암동, 김제시청)

보 남 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장

김제시청 상하수도과 귀하

[54386]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

| | | | | | |
|------|---------------------------------|------|-------------|------|------------------|
| 검체명 | 정수간이(수도꼭지) | 시험법 | 먹는물·수질공정시험법 | 접수번호 | 21-240125-04-01 |
| 채수방법 | 검사자 현장채취 (김보근) | 검사목적 | 정기검사용 | 채수일시 | 2024 년 01 월 25 일 |
| 채수장소 | 전북특별자치도 김제시 만경읍 능제 2길 2(만경초등학교) | 의뢰자명 | 김제시장 | 접수일자 | 2024 년 01 월 25 일 |

□ 수질검사결과

| 순번 | 검사항목 | 수질기준 | 검사결과 |
|----|-------------|---------------|------|
| 1 | 일반세균(중온) | 100 CFU/mL 이하 | 0 |
| 2 | 총대장균군 | 불검출/100mL | 불검출 |
| 3 | 분원성대장균군/대장균 | 불검출/100mL | 불검출 |
| 4 | 유리잔류염소 | 4.0 mg/L 이하 | 0.66 |
| 5 | | - 이하여백 - | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

| | | | |
|-----------|------|---------|------------|
| 판 정 | 적합 | | |
| 수질기준초과 항목 | - | | |
| 기타 주의사항 | - | | |
| 담당 검사원 | 작성 자 | | 기술책임자 |
| | 성명 | 송미라 송미라 | 성명 박인영 박인영 |

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

| | |
|---------|---------|
| 검사책임자 | 품질책임자 |
| 박인영 박인영 | 송재환 송재환 |

2024 년 02 월 02 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





시험 성적서

문서번호 : 21-2024-0205

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2024 년 02 월 02 일

받 음 : 전북특별자치도 김제시 중앙로 40 (서암동, 김제시청)

보 남 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장

김제시청 상하수도과 귀하

[54386]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

| | | | | | |
|------|----------------------------------|------|-------------|------|------------------|
| 검체명 | 정수간이(수도꼭지) | 시험법 | 먹는물·수질공정시험법 | 접수번호 | 21-240125-04-02 |
| 채수방법 | 검사자 현장채취 (김보근) | 검사목적 | 정기검사용 | 채수일시 | 2024 년 01 월 25 일 |
| 채수장소 | 전북특별자치도 김제시 죽산면 영구 1길 21(영구마을회관) | 의뢰자명 | 김제시장 | 접수일자 | 2024 년 01 월 25 일 |

□ 수질검사결과

| 순번 | 검사항목 | 수질기준 | 검사결과 |
|----|-------------|---------------|------|
| 1 | 일반세균(중온) | 100 CFU/mL 이하 | 0 |
| 2 | 총대장균군 | 불검출/100mL | 불검출 |
| 3 | 분원성대장균군/대장균 | 불검출/100mL | 불검출 |
| 4 | 유리잔류염소 | 4.0 mg/L 이하 | 0.55 |
| 5 | | - 이하여백 - | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

| | | | |
|-----------|------|---------|------------|
| 판 정 | 적합 | | |
| 수질기준초과 항목 | - | | |
| 기타 주의사항 | - | | |
| 담당 검사원 | 작성 자 | | 기술책임자 |
| | 성명 | 송미라 송미라 | 성명 박인영 박인영 |

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

| | |
|---------|---------|
| 검사책임자 | 품질책임자 |
| 박인영 박인영 | 송재환 송재환 |

2024 년 02 월 02 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





시험 성적서

문서번호 : 21-2024-0206

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2024 년 02 월 02 일

받 음 : 전북특별자치도 김제시 중앙로 40 (서암동, 김제시청)

보 념 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장

김제시청 상하수도과 귀하

[54386]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

| | | | | | |
|------|--------------------------------|------|-------------|------|------------------|
| 검체명 | 정수간이(수도꼭지) | 시험법 | 먹는물·수질공정시험법 | 접수번호 | 21-240125-04-03 |
| 채수방법 | 검사자 현장채취 (김보근) | 검사목적 | 정기검사용 | 채수일시 | 2024 년 01 월 25 일 |
| 채수장소 | 전북특별자치도 김제시 용지면 사산길 133(사상경로당) | 의뢰자명 | 김제시장 | 접수일자 | 2024 년 01 월 25 일 |

□ 수질검사결과

| 순번 | 검사항목 | 수질기준 | 검사결과 |
|----|-------------|---------------|------|
| 1 | 일반세균(중온) | 100 CFU/mL 이하 | 0 |
| 2 | 총대장균군 | 불검출/100mL | 불검출 |
| 3 | 분원성대장균군/대장균 | 불검출/100mL | 불검출 |
| 4 | 유리잔류염소 | 4.0 mg/L 이하 | 0.39 |
| 5 | | - 이하여백 - | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

| | | | |
|-----------|------|---------|------------|
| 판 정 | 적합 | | |
| 수질기준초과 항목 | - | | |
| 기타 주의사항 | - | | |
| 담당 검사원 | 작성 자 | | 기술책임자 |
| | 성명 | 송미라 송미라 | 성명 박인영 박인영 |

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

| | |
|---------|---------|
| 검사책임자 | 품질책임자 |
| 박인영 박인영 | 송재환 송재환 |

2024 년 02 월 02 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





시험 성적서

문서번호 : 21-2024-0207

시행일자 : 2024 년 02 월 02 일

보 내 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

받 음 : 전북특별자치도 김제시 중앙로 40 (서암동, 김제시청)

김제시청 상하수도과 귀하

[54386]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

| | | | | | |
|------|--------------------------|------|-------------|------|------------------|
| 검체명 | 정수간이(수도꼭지) | 시험법 | 먹는물·수질공정시험법 | 접수번호 | 21-240125-04-04 |
| 채수방법 | 검사자 현장채취 (김보근) | 검사목적 | 정기검사용 | 채수일시 | 2024 년 01 월 25 일 |
| 채수장소 | 전북특별자치도 김제시 백구면 영상 3길 17 | 의뢰자명 | 김제시장 | 접수일자 | 2024 년 01 월 25 일 |

□ 수질검사결과

| 순번 | 검사항목 | 수질기준 | 검사결과 |
|----|-------------|---------------|------|
| 1 | 일반세균(중온) | 100 CFU/mL 이하 | 0 |
| 2 | 총대장균군 | 불검출/100mL | 불검출 |
| 3 | 분원성대장균군/대장균 | 불검출/100mL | 불검출 |
| 4 | 유리잔류염소 | 4.0 mg/L 이하 | 0.23 |
| 5 | | - 이하여백 - | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

| | | | |
|-----------|------|---------|------------|
| 판 정 | 적합 | | |
| 수질기준초과 항목 | - | | |
| 기타 주의사항 | - | | |
| 담당 검사원 | 작성 자 | | 기술책임자 |
| | 성명 | 송미라 송미라 | 성명 박인영 박인영 |

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

| | |
|---------|---------|
| 검사책임자 | 품질책임자 |
| 박인영 박인영 | 송재환 송재환 |

2024 년 02 월 02 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





시험 성적서

문서번호 : 21-2024-0208

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2024 년 02 월 02 일

받 음 : 전북특별자치도 김제시 중앙로 40 (서암동, 김제시청)

보 남 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장

김제시청 상하수도과 귀하

[54386]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

| | | | | | |
|------|----------------------------------|------|-------------|------|------------------|
| 검체명 | 정수간이(수도꼭지) | 시험법 | 먹는물·수질공정시험법 | 접수번호 | 21-240125-04-05 |
| 채수방법 | 검사자 현장채취 (김보근) | 검사목적 | 정기검사용 | 채수일시 | 2024 년 01 월 25 일 |
| 채수장소 | 전북특별자치도 김제시 부량면 대평 2길 99(백량초등학교) | 의뢰자명 | 김제시장 | 접수일자 | 2024 년 01 월 25 일 |

□ 수질검사결과

| 순번 | 검사항목 | 수질기준 | 검사결과 |
|----|-------------|---------------|------|
| 1 | 일반세균(중온) | 100 CFU/mL 이하 | 0 |
| 2 | 총대장균군 | 불검출/100mL | 불검출 |
| 3 | 분원성대장균군/대장균 | 불검출/100mL | 불검출 |
| 4 | 유리잔류염소 | 4.0 mg/L 이하 | 0.49 |
| 5 | | - 이하여백 - | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

| | | | |
|-----------|------|---------|------------|
| 판 정 | 적합 | | |
| 수질기준초과 항목 | - | | |
| 기타 주의사항 | - | | |
| 담당 검사원 | 작성 자 | | 기술책임자 |
| | 성명 | 송미라 송미라 | 성명 박인영 박인영 |

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

| | |
|---------|---------|
| 검사책임자 | 품질책임자 |
| 박인영 박인영 | 송재환 송재환 |

2024 년 02 월 02 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





시험 성적서

문서번호 : 21-2024-0209

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2024 년 02 월 02 일

받 음 : 전북특별자치도 김제시 중앙로 40 (서암동, 김제시청)

보 남 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장

김제시청 상하수도과 귀하

[54386]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

| | | | | | |
|------|---------------------------------|------|-------------|------|------------------|
| 검체명 | 정수간이(수도꼭지) | 시험법 | 먹는물·수질공정시험법 | 접수번호 | 21-240125-04-06 |
| 채수방법 | 검사자 현장채취 (김보근) | 검사목적 | 정기검사용 | 채수일시 | 2024 년 01 월 25 일 |
| 채수장소 | 전북특별자치도 김제시 공덕면 공덕로 242-9 (원다방) | 의뢰자명 | 김제시장 | 접수일자 | 2024 년 01 월 25 일 |

□ 수질검사결과

| 순번 | 검사항목 | 수질기준 | 검사결과 |
|----|-------------|---------------|------|
| 1 | 일반세균(중온) | 100 CFU/mL 이하 | 0 |
| 2 | 총대장균군 | 불검출/100mL | 불검출 |
| 3 | 분원성대장균군/대장균 | 불검출/100mL | 불검출 |
| 4 | 유리잔류염소 | 4.0 mg/L 이하 | 0.56 |
| 5 | | - 이하여백 - | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

| | | | |
|-----------|------|---------|------------|
| 판 정 | 적합 | | |
| 수질기준초과 항목 | - | | |
| 기타 주의사항 | - | | |
| 담당 검사원 | 작성 자 | | 기술책임자 |
| | 성명 | 송미라 송미라 | 성명 박인영 박인영 |

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

| | |
|---------|---------|
| 검사책임자 | 품질책임자 |
| 박인영 박인영 | 송재환 송재환 |

2024 년 02 월 02 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





시험 성적서

문서번호 : 21-2024-0210

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2024 년 02 월 02 일

받 음 : 전북특별자치도 김제시 중앙로 40 (서암동, 김제시청)

보 념 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장

김제시청 상하수도과 귀하

[54386]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

| | | | | | |
|------|----------------------------|------|-------------|------|------------------|
| 검체명 | 정수간이(수도꼭지) | 시험법 | 먹는물·수질공정시험법 | 접수번호 | 21-240125-04-07 |
| 채수방법 | 검사자 현장채취 (김보근) | 검사목적 | 정기검사용 | 채수일시 | 2024 년 01 월 25 일 |
| 채수장소 | 전북특별자치도 김제시 청하면 대청리 234-11 | 의뢰자명 | 김제시장 | 접수일자 | 2024 년 01 월 25 일 |

□ 수질검사결과

| 순번 | 검사항목 | 수질기준 | 검사결과 |
|----|-------------|---------------|------|
| 1 | 일반세균(중온) | 100 CFU/mL 이하 | 0 |
| 2 | 총대장균군 | 불검출/100mL | 불검출 |
| 3 | 분원성대장균군/대장균 | 불검출/100mL | 불검출 |
| 4 | 유리잔류염소 | 4.0 mg/L 이하 | 0.39 |
| 5 | | - 이하여백 - | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

| | | | |
|-----------|------|---------|------------|
| 판 정 | 적합 | | |
| 수질기준초과 항목 | - | | |
| 기타 주의사항 | - | | |
| 담당 검사원 | 작성 자 | | 기술책임자 |
| | 성명 | 송미라 송미라 | 성명 박인영 박인영 |

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

| | |
|---------|---------|
| 검사책임자 | 품질책임자 |
| 박인영 박인영 | 송재환 송재환 |

2024 년 02 월 02 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





시험 성적서

문서번호 : 21-2024-0211

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2024 년 02 월 02 일

받 음 : 전북특별자치도 김제시 중앙로 40 (서암동, 김제시청)

보 남 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장

김제시청 상하수도과 귀하

[54386]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

| | | | | | |
|------|---------------------------------|------|-------------|------|------------------|
| 검체명 | 정수간이(수도꼭지) | 시험법 | 먹는물·수질공정시험법 | 접수번호 | 21-240125-04-08 |
| 채수방법 | 검사자 현장채취 (김보근) | 검사목적 | 정기검사용 | 채수일시 | 2024 년 01 월 25 일 |
| 채수장소 | 전북특별자치도 김제시 성덕면 지평선로 92 (성덕우체국) | 의뢰자명 | 김제시장 | 접수일자 | 2024 년 01 월 25 일 |

□ 수질검사결과

| 순번 | 검사항목 | 수질기준 | 검사결과 |
|----|-------------|---------------|------|
| 1 | 일반세균(중온) | 100 CFU/mL 이하 | 0 |
| 2 | 총대장균군 | 불검출/100mL | 불검출 |
| 3 | 분원성대장균군/대장균 | 불검출/100mL | 불검출 |
| 4 | 유리잔류염소 | 4.0 mg/L 이하 | 0.52 |
| 5 | | - 이하여백 - | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

| | | | |
|-----------|------|---------|------------|
| 판 정 | 적합 | | |
| 수질기준초과 항목 | - | | |
| 기타 주의사항 | - | | |
| 담당 검사원 | 작성 자 | | 기술책임자 |
| | 성명 | 송미라 송미라 | 성명 박인영 박인영 |

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

| | |
|---------|---------|
| 검사책임자 | 품질책임자 |
| 박인영 박인영 | 송재환 송재환 |

2024 년 02 월 02 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





시험 성적서

문서번호 : 21-2024-0212

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2024 년 02 월 02 일

받 음 : 전북특별자치도 김제시 중앙로 40 (서암동, 김제시청)

보 남 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장

김제시청 상하수도과 귀하

[54386]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

| | | | | | |
|------|---------------------------|------|-------------|------|------------------|
| 검체명 | 정수간이(수도꼭지) | 시험법 | 먹는물·수질공정시험법 | 접수번호 | 21-240125-04-09 |
| 채수방법 | 검사자 현장채취 (김보근) | 검사목적 | 정기검사용 | 채수일시 | 2024 년 01 월 25 일 |
| 채수장소 | 전북특별자치도 김제시 진봉면 지평선로 2057 | 의뢰자명 | 김제시장 | 접수일자 | 2024 년 01 월 25 일 |

□ 수질검사결과

| 순번 | 검사항목 | 수질기준 | 검사결과 |
|----|-------------|---------------|------|
| 1 | 일반세균(중온) | 100 CFU/mL 이하 | 0 |
| 2 | 총대장균군 | 불검출/100mL | 불검출 |
| 3 | 분원성대장균군/대장균 | 불검출/100mL | 불검출 |
| 4 | 유리잔류염소 | 4.0 mg/L 이하 | 0.42 |
| 5 | | - 이하여백 - | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

| | | | |
|-----------|------|---------|------------|
| 판 정 | 적합 | | |
| 수질기준초과 항목 | - | | |
| 기타 주의사항 | - | | |
| 담당 검사원 | 작성 자 | | 기술책임자 |
| | 성명 | 송미라 송미라 | 성명 박인영 박인영 |

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

| | |
|---------|---------|
| 검사책임자 | 품질책임자 |
| 박인영 박인영 | 송재환 송재환 |

2024 년 02 월 02 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





시험 성적서

문서번호 : 21-2024-0213

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2024 년 02 월 02 일

받 음 : 전북특별자치도 김제시 중앙로 40 (서암동, 김제시청)

보 념 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장

김제시청 상하수도과 귀하

[54386]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

| | | | | | |
|------|------------------------|------|-------------|------|------------------|
| 검체명 | 정수간이(수도꼭지) | 시험법 | 먹는물·수질공정시험법 | 접수번호 | 21-240125-04-10 |
| 채수방법 | 검사자 현장채취 (김보근) | 검사목적 | 정기검사용 | 채수일시 | 2024 년 01 월 25 일 |
| 채수장소 | 전북특별자치도 김제시 금구면 우인빌아파트 | 의뢰자명 | 김제시장 | 접수일자 | 2024 년 01 월 25 일 |

□ 수질검사결과

| 순번 | 검사항목 | 수질기준 | 검사결과 |
|----|-------------|---------------|------|
| 1 | 일반세균(중온) | 100 CFU/mL 이하 | 0 |
| 2 | 총대장균군 | 불검출/100mL | 불검출 |
| 3 | 분원성대장균군/대장균 | 불검출/100mL | 불검출 |
| 4 | 유리잔류염소 | 4.0 mg/L 이하 | 0.68 |
| 5 | | - 이하여백 - | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

| | | | |
|-----------|------|---------|------------|
| 판 정 | 적합 | | |
| 수질기준초과 항목 | - | | |
| 기타 주의사항 | - | | |
| 담당 검사원 | 작성 자 | | 기술책임자 |
| | 성명 | 송미라 송미라 | 성명 박인영 박인영 |

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

| | |
|---------|---------|
| 검사책임자 | 품질책임자 |
| 박인영 박인영 | 송재환 송재환 |

2024 년 02 월 02 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





시험 성적서

문서번호 : 21-2024-0214

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2024 년 02 월 02 일

받 음 : 전북특별자치도 김제시 중앙로 40 (서암동, 김제시청)

보 남 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장

김제시청 상하수도과 귀하

[54386]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

| | | | | | |
|------|----------------------------------|------|-------------|------|------------------|
| 검체명 | 정수간이(수도꼭지) | 시험법 | 먹는물·수질공정시험법 | 접수번호 | 21-240125-04-11 |
| 채수방법 | 검사자 현장채취 (김보근) | 검사목적 | 정기검사용 | 채수일시 | 2024 년 01 월 25 일 |
| 채수장소 | 전북특별자치도 김제시 봉남면 봉향로 538(황성보건진료소) | 의뢰자명 | 김제시장 | 접수일자 | 2024 년 01 월 25 일 |

□ 수질검사결과

| 순번 | 검사항목 | 수질기준 | 검사결과 |
|----|-------------|---------------|------|
| 1 | 일반세균(중온) | 100 CFU/mL 이하 | 0 |
| 2 | 총대장균군 | 불검출/100mL | 불검출 |
| 3 | 분원성대장균군/대장균 | 불검출/100mL | 불검출 |
| 4 | 유리잔류염소 | 4.0 mg/L 이하 | 0.61 |
| 5 | | - 이하여백 - | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

| | | | |
|-----------|------|---------|------------|
| 판 정 | 적합 | | |
| 수질기준초과 항목 | - | | |
| 기타 주의사항 | - | | |
| 담당 검사원 | 작성 자 | | 기술책임자 |
| | 성명 | 송미라 송미라 | 성명 박인영 박인영 |

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

| | |
|---------|---------|
| 검사책임자 | 품질책임자 |
| 박인영 박인영 | 송재환 송재환 |

2024 년 02 월 02 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





시험 성적서

문서번호 : 21-2024-0215

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2024 년 02 월 02 일

받 음 : 전북특별자치도 김제시 중앙로 40 (서암동, 김제시청)

보 냄 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장

김제시청 상하수도과 귀하

[54386]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

| | | | | | |
|------|------------------------|------|-------------|------|------------------|
| 검체명 | 정수간이(수도꼭지) | 시험법 | 먹는물·수질공정시험법 | 접수번호 | 21-240125-04-12 |
| 채수방법 | 검사자 현장채취 (김보근) | 검사목적 | 정기검사용 | 채수일시 | 2024 년 01 월 25 일 |
| 채수장소 | 전북특별자치도 김제시 황산면 연리마을회관 | 의뢰자명 | 김제시장 | 접수일자 | 2024 년 01 월 25 일 |

□ 수질검사결과

| 순번 | 검사항목 | 수질기준 | 검사결과 |
|----|-------------|---------------|------|
| 1 | 일반세균(중온) | 100 CFU/mL 이하 | 0 |
| 2 | 총대장균군 | 불검출/100mL | 불검출 |
| 3 | 분원성대장균군/대장균 | 불검출/100mL | 불검출 |
| 4 | 유리잔류염소 | 4.0 mg/L 이하 | 0.57 |
| 5 | | - 이하여백 - | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

| | | | |
|-----------|------|---------|------------|
| 판 정 | 적합 | | |
| 수질기준초과 항목 | - | | |
| 기타 주의사항 | - | | |
| 담당 검사원 | 작성 자 | | 기술책임자 |
| | 성명 | 송미라 송미라 | 성명 박인영 박인영 |

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

| | |
|---------|---------|
| 검사책임자 | 품질책임자 |
| 박인영 박인영 | 송재환 송재환 |

2024 년 02 월 02 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





시험 성적서

문서번호 : 21-2024-0216

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2024 년 02 월 02 일

받 음 : 전북특별자치도 김제시 중앙로 40 (서암동, 김제시청)

보 남 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장

김제시청 상하수도과 귀하

[54386]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

| | | | | | |
|------|----------------------------------|------|-------------|------|------------------|
| 검체명 | 정수간이(수도꼭지) | 시험법 | 먹는물·수질공정시험법 | 접수번호 | 21-240125-04-13 |
| 채수방법 | 검사자 현장채취 (김보근) | 검사목적 | 정기검사용 | 채수일시 | 2024 년 01 월 25 일 |
| 채수장소 | 전북특별자치도 김제시 금산면 금산리 149 (모악산주차장) | 의뢰자명 | 김제시장 | 접수일자 | 2024 년 01 월 25 일 |

□ 수질검사결과

| 순번 | 검사항목 | 수질기준 | 검사결과 |
|----|-------------|---------------|------|
| 1 | 일반세균(중온) | 100 CFU/mL 이하 | 0 |
| 2 | 총대장균군 | 불검출/100mL | 불검출 |
| 3 | 분원성대장균군/대장균 | 불검출/100mL | 불검출 |
| 4 | 유리잔류염소 | 4.0 mg/L 이하 | 0.62 |
| 5 | | - 이하여백 - | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

| | | | |
|-----------|------|---------|------------|
| 판 정 | 적합 | | |
| 수질기준초과 항목 | - | | |
| 기타 주의사항 | - | | |
| 담당 검사원 | 작성 자 | | 기술책임자 |
| | 성명 | 송미라 송미라 | 성명 박인영 박인영 |

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

| | |
|---------|---------|
| 검사책임자 | 품질책임자 |
| 박인영 박인영 | 송재환 송재환 |

2024 년 02 월 02 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





시험 성적서

문서번호 : 21-2024-0217

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2024 년 02 월 02 일

받 음 : 전북특별자치도 김제시 중앙로 40 (서암동, 김제시청)

보 냄 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장

김제시청 상하수도과 귀하

[54386]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

| | | | | | |
|------|-------------------------|------|-------------|------|------------------|
| 검체명 | 정수간이(수도꼭지) | 시험법 | 먹는물·수질공정시험법 | 접수번호 | 21-240125-04-14 |
| 채수방법 | 검사자 현장채취 (김보근) | 검사목적 | 정기검사용 | 채수일시 | 2024 년 01 월 25 일 |
| 채수장소 | 전북특별자치도 김제시 광활면 광활로 644 | 의뢰자명 | 김제시장 | 접수일자 | 2024 년 01 월 25 일 |

□ 수질검사결과

| 순번 | 검사항목 | 수질기준 | 검사결과 |
|----|-------------|---------------|------|
| 1 | 일반세균(중온) | 100 CFU/mL 이하 | 0 |
| 2 | 총대장균군 | 불검출/100mL | 불검출 |
| 3 | 분원성대장균군/대장균 | 불검출/100mL | 불검출 |
| 4 | 유리잔류염소 | 4.0 mg/L 이하 | 0.14 |
| 5 | | - 이하여백 - | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

| | | | |
|-----------|------|---------|------------|
| 판 정 | 적합 | | |
| 수질기준초과 항목 | - | | |
| 기타 주의사항 | - | | |
| 담당 검사원 | 작성 자 | | 기술책임자 |
| | 성명 | 송미라 송미라 | 성명 박인영 박인영 |

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

| | |
|---------|---------|
| 검사책임자 | 품질책임자 |
| 박인영 박인영 | 송재환 송재환 |

2024 년 02 월 02 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





시험 성적서

문서번호 : 21-2024-0218

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2024 년 02 월 02 일

받 음 : 전북특별자치도 김제시 중앙로 40 (서암동, 김제시청)

보 념 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장

김제시청 상하수도과 귀하

[54386]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

| | | | | | |
|------|--------------------------|------|-------------|------|------------------|
| 검체명 | 정수간이(수도꼭지) | 시험법 | 먹는물·수질공정시험법 | 접수번호 | 21-240125-04-15 |
| 채수방법 | 검사자 현장채취 (김보근) | 검사목적 | 정기검사용 | 채수일시 | 2024 년 01 월 25 일 |
| 채수장소 | 전북특별자치도 김제시 백산면 (백산면사무소) | 의뢰자명 | 김제시장 | 접수일자 | 2024 년 01 월 25 일 |

□ 수질검사결과

| 순번 | 검사항목 | 수질기준 | 검사결과 |
|----|-------------|---------------|------|
| 1 | 일반세균(중온) | 100 CFU/mL 이하 | 0 |
| 2 | 총대장균군 | 불검출/100mL | 불검출 |
| 3 | 분원성대장균군/대장균 | 불검출/100mL | 불검출 |
| 4 | 유리잔류염소 | 4.0 mg/L 이하 | 0.54 |
| 5 | | - 이하여백 - | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

| | | | |
|-----------|------|---------|------------|
| 판 정 | 적합 | | |
| 수질기준초과 항목 | - | | |
| 기타 주의사항 | - | | |
| 담당 검사원 | 작성 자 | | 기술책임자 |
| | 성명 | 송미라 송미라 | 성명 박인영 박인영 |

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

| | |
|---------|---------|
| 검사책임자 | 품질책임자 |
| 박인영 박인영 | 송재환 송재환 |

2024 년 02 월 02 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





시험 성적서

문서번호 : 21-2024-0219

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2024 년 02 월 02 일

받 음 : 전북특별자치도 김제시 중앙로 40 (서암동, 김제시청)

보 남 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장

김제시청 상하수도과 귀하

[54386]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

| | | | | | |
|------|----------------------------------|------|-------------|------|------------------|
| 검체명 | 정수간이(수도꼭지) | 시험법 | 먹는물·수질공정시험법 | 접수번호 | 21-240125-04-16 |
| 채수방법 | 검사자 현장채취 (김보근) | 검사목적 | 정기검사용 | 채수일시 | 2024 년 01 월 25 일 |
| 채수장소 | 전북특별자치도 김제시 벽지산로 215 (교월동행정복지센터) | 의뢰자명 | 김제시장 | 접수일자 | 2024 년 01 월 25 일 |

□ 수질검사결과

| 순번 | 검사항목 | 수질기준 | 검사결과 |
|----|-------------|---------------|------|
| 1 | 일반세균(중온) | 100 CFU/mL 이하 | 0 |
| 2 | 총대장균군 | 불검출/100mL | 불검출 |
| 3 | 분원성대장균군/대장균 | 불검출/100mL | 불검출 |
| 4 | 유리잔류염소 | 4.0 mg/L 이하 | 0.43 |
| 5 | | - 이하여백 - | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

| | | | |
|-----------|------|---------|------------|
| 판 정 | 적합 | | |
| 수질기준초과 항목 | - | | |
| 기타 주의사항 | - | | |
| 담당 검사원 | 작성 자 | | 기술책임자 |
| | 성명 | 송미라 송미라 | 성명 박인영 박인영 |

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

| | |
|---------|---------|
| 검사책임자 | 품질책임자 |
| 박인영 박인영 | 송재환 송재환 |

2024 년 02 월 02 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





시험 성적서

문서번호 : 21-2024-0220

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2024 년 02 월 02 일

받 음 : 전북특별자치도 김제시 중앙로 40 (서암동, 김제시청)

보 념 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장

김제시청 상하수도과 귀하

[54386]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

| | | | | | |
|------|------------------------------|------|-------------|------|------------------|
| 검체명 | 정수간이(수도꼭지) | 시험법 | 먹는물·수질공정시험법 | 접수번호 | 21-240125-04-17 |
| 채수방법 | 검사자 현장채취 (김보근) | 검사목적 | 정기검사용 | 채수일시 | 2024 년 01 월 25 일 |
| 채수장소 | 전북특별자치도 김제시 신흥동 215-1(김제중학교) | 의뢰자명 | 김제시장 | 접수일자 | 2024 년 01 월 25 일 |

□ 수질검사결과

| 순번 | 검사항목 | 수질기준 | 검사결과 |
|----|-------------|---------------|------|
| 1 | 일반세균(중온) | 100 CFU/mL 이하 | 0 |
| 2 | 총대장균군 | 불검출/100mL | 불검출 |
| 3 | 분원성대장균군/대장균 | 불검출/100mL | 불검출 |
| 4 | 유리잔류염소 | 4.0 mg/L 이하 | 0.53 |
| 5 | | - 이하여백 - | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

| | | | |
|-----------|------|---------|------------|
| 판 정 | 적합 | | |
| 수질기준초과 항목 | - | | |
| 기타 주의사항 | - | | |
| 담당 검사원 | 작성 자 | | 기술책임자 |
| | 성명 | 송미라 송미라 | 성명 박인영 박인영 |

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

| | |
|---------|---------|
| 검사책임자 | 품질책임자 |
| 박인영 박인영 | 송재환 송재환 |

2024 년 02 월 02 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





시험 성적서

문서번호 : 21-2024-0221

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2024 년 02 월 02 일

받 음 : 전북특별자치도 김제시 중앙로 40 (서암동, 김제시청)

보 남 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장

김제시청 상하수도과 귀하

[54386]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

| | | | | | |
|------|--------------------------|------|-------------|------|------------------|
| 검체명 | 정수간이(수도꼭지) | 시험법 | 먹는물·수질공정시험법 | 접수번호 | 21-240125-04-18 |
| 채수방법 | 검사자 현장채취 (김보근) | 검사목적 | 정기검사용 | 채수일시 | 2024 년 01 월 25 일 |
| 채수장소 | 전북특별자치도 김제시 김산동 주공 3차아파트 | 의뢰자명 | 김제시장 | 접수일자 | 2024 년 01 월 25 일 |

□ 수질검사결과

| 순번 | 검사항목 | 수질기준 | 검사결과 |
|----|-------------|---------------|------|
| 1 | 일반세균(중온) | 100 CFU/mL 이하 | 0 |
| 2 | 총대장균군 | 불검출/100mL | 불검출 |
| 3 | 분원성대장균군/대장균 | 불검출/100mL | 불검출 |
| 4 | 유리잔류염소 | 4.0 mg/L 이하 | 0.54 |
| 5 | | - 이하여백 - | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

| | | | |
|-----------|------|---------|------------|
| 판 정 | 적합 | | |
| 수질기준초과 항목 | - | | |
| 기타 주의사항 | - | | |
| 담당 검사원 | 작성 자 | | 기술책임자 |
| | 성명 | 송미라 송미라 | 성명 박인영 박인영 |

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

| | |
|---------|---------|
| 검사책임자 | 품질책임자 |
| 박인영 박인영 | 송재환 송재환 |

2024 년 02 월 02 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터

