



## 시험 성적서

문서번호 : 21-2021-4700 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부  
시행일자 : 2021 년 10 월 14 일 받 음 : 전라북도 김제시 중앙로 40 (서암동, 김제시청)  
보 낸 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 김제시청 상하수도과 귀하 [ 54386 ]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	정수간이(노후관수도꼭지)	시 험 법	먹는물·수질공정시험 법	접수번호	21-211005-02-01
채수방법	검사자 현장채취 (조현상)	검 사 목 적	정기검사용	채수일시	2021 년 10 월 05 일
채수장소	전북 김제시 요촌동 요촌동사무소	의뢰자명	김제시장	접수일자	2021 년 10 월 05 일

☐ 수질검사결과

순 번	검사항목	수질기준	검 사 결 과
1	일반세균(총은)	100 CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
5	동	1.0 mg/L 이하	0.030
6	아연	3 mg/L 이하	0.040
7	철	0.3 mg/L 이하	불검출
8	망간	0.05 mg/L 이하	0.010
9	염소이온	250 mg/L 이하	7.2
10	유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.17
11		- 이하여백 -	
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

판 정	적합			
수질기준초과 항목				
기타 주의사항				
담 당 검 사 원	작 성 자		기술책임자	
	성명	송미라 송미라	성명	박인영 박인영

\* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.  
\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.  
\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검 사 책임자 송재환 송재환

2021 년 10 월 14 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터장

