



시험 성적서

문서번호 : 21-2020-2213 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부
시행일자 : 2020 년 06 월 08 일 받 음 : 전라북도 김제시 중앙로 40 (서암동, 김제시청)
보 낸 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 김제시청 상하수도과 귀하 [54386]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검체명	정수간이(수도꼭지)	시험법	먹는물·수질공정시험법	접수번호	21-200601-01-01
채수방법	검사자 현장채취 (조현상)	검사목적	정기검사용	채수일시	2020 년 06 월 01 일
채수장소	전북 김제시 만경읍 만경읍사무소	의뢰자명	김제시장	접수일자	2020 년 06 월 01 일

□ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균(중온)	100 CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.66
5		- 이하여백 -	
6			
7			
8			
9			
10			

판 정	적합			
수질기준초과 항목				
기타 주의사항				
담당 검사원	작성 자		기술책임자	
	성명	박인영 박인영	성명	김영규 김영규

- * 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.
* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.
* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

남영민 남영민

2020 년 06 월 08 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





시험 성적서

문서번호 : 21-2020-2214 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부
시행일자 : 2020 년 06 월 08 일 받 음 : 전라북도 김제시 중앙로 40 (서암동, 김제시청)
보 낸 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 김제시청 상하수도과 귀하 [54386]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검체명	정수간이(수도꼭지)	시험법	먹는물·수질공정시험법	접수번호	21-200601-01-02
채수방법	검사자 현장채취 (조현상)	검사목적	정기검사용	채수일시	2020 년 06 월 01 일
채수장소	전북 김제시 죽산면 죽산면사무소	의뢰자명	김제시장	접수일자	2020 년 06 월 01 일

□ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균(중온)	100 CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.14
5		- 이하여백 -	
6			
7			
8			
9			
10			

판 정	적합			
수질기준초과 항목				
기타 주의사항				
담당 검사원	작성 자		기술책임자	
	성명	박인영 박인영	성명	김영규 김영규

- * 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.
* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.
* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

남영민 남영민

2020 년 06 월 08 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





시험 성적서

문서번호 : 21-2020-2215 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부
시행일자 : 2020 년 06 월 08 일 받 음 : 전라북도 김제시 중앙로 40 (서암동, 김제시청)
보 낸 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 김제시청 상하수도과 귀하 [54386]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검체명	정수간이(수도꼭지)	시험법	먹는물·수질공정시험법	접수번호	21-200601-01-03
채수방법	검사자 현장채취 (조현상)	검사목적	정기검사용	채수일시	2020 년 06 월 01 일
채수장소	전북 김제시 용지면 용지면사무소	의뢰자명	김제시장	접수일자	2020 년 06 월 01 일

□ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균(중온)	100 CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.44
5		- 이하여백 -	
6			
7			
8			
9			
10			

판 정	적합			
수질기준초과 항목				
기타 주의사항				
담당 검사원	작성 자		기술책임자	
	성명	박인영 박인영	성명	김영규 김영규

- * 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.
* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.
* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

남영민 남영민

2020 년 06 월 08 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





시험 성적서

문서번호 : 21-2020-2216 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부
시행일자 : 2020 년 06 월 08 일 받 음 : 전라북도 김제시 중앙로 40 (서암동, 김제시청)
보 낸 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 김제시청 상하수도과 귀하 [54386]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검체명	정수간이(수도꼭지)	시험법	먹는물·수질공정시험법	접수번호	21-200601-01-04
채수방법	검사자 현장채취 (조현상)	검사목적	정기검사용	채수일시	2020 년 06 월 01 일
채수장소	전북 김제시 백구면 영상3길 17	의뢰자명	김제시장	접수일자	2020 년 06 월 01 일

수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균(중온)	100 CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.30
5		- 이하여백 -	
6			
7			
8			
9			
10			

판 정	적합			
수질기준초과 항목				
기타 주의사항				
담당 검사원	작성 자		기술책임자	
	성명	박인영 박인영	성명	김영규 김영규

- * 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.
* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.
* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

남영민 남영민

2020 년 06 월 08 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





시험 성적서

문서번호 : 21-2020-2217 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부
시행일자 : 2020 년 06 월 08 일 받 음 : 전라북도 김제시 중앙로 40 (서암동, 김제시청)
보 낸 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 김제시청 상하수도과 귀하 [54386]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검체명	정수간이(수도꼭지)	시험법	먹는물·수질공정시험법	접수번호	21-200601-01-05
채수방법	검사자 현장채취 (조현상)	검사목적	정기검사용	채수일시	2020 년 06 월 01 일
채수장소	전북 김제시 부량면 부량면사무소	의뢰자명	김제시장	접수일자	2020 년 06 월 01 일

수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균(중온)	100 CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.47
5		- 이하여백 -	
6			
7			
8			
9			
10			

판 정	적합			
수질기준초과 항목				
기타 주의사항				
담당 검사원	작성 자		기술책임자	
	성명	박인영 박인영	성명	김영규 김영규

- * 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.
* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.
* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

남영민 남영민

2020 년 06 월 08 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





시험 성적서

문서번호 : 21-2020-2218 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부
시행일자 : 2020 년 06 월 08 일 받 음 : 전라북도 김제시 중앙로 40 (서암동, 김제시청)
보 낸 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 김제시청 상하수도과 귀하 [54386]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검체명	정수간이(수도꼭지)	시험법	먹는물·수질공정시험법	접수번호	21-200601-01-06
채수방법	검사자 현장채취 (조현상)	검사목적	정기검사용	채수일시	2020 년 06 월 01 일
채수장소	전북 김제시 공덕면 공덕로 242-9 (원다방)	의뢰자명	김제시장	접수일자	2020 년 06 월 01 일

□ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균(중온)	100 CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.31
5		- 이하여백 -	
6			
7			
8			
9			
10			

판 정	적합			
수질기준초과 항목				
기타 주의사항				
담당 검사원	작성 자		기술책임자	
	성명	박인영 박인영	성명	김영규 김명제

- * 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.
* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.
* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

남영민 남영민

2020 년 06 월 08 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





시험 성적서

문서번호 : 21-2020-2219 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부
시행일자 : 2020 년 06 월 08 일 받 음 : 전라북도 김제시 중앙로 40 (서암동, 김제시청)
보 낸 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 김제시청 상하수도과 귀하 [54386]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검체명	정수간이(수도꼭지)	시험법	먹는물·수질공정시험법	접수번호	21-200601-01-07
채수방법	검사자 현장채취 (조현상)	검사목적	정기검사용	채수일시	2020 년 06 월 01 일
채수장소	전북 김제시 청하면 대청리 234-11	의뢰자명	김제시장	접수일자	2020 년 06 월 01 일

□ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균(중온)	100 CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.20
5		- 이하여백 -	
6			
7			
8			
9			
10			

판 정	적합			
수질기준초과 항목				
기타 주의사항				
담당 검사원	작성 자		기술책임자	
	성명	박인영 박인영	성명	김영규 김영규

- * 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.
* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.
* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

남영민 남영민

2020 년 06 월 08 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





시험 성적서

문서번호 : 21-2020-2220 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부
시행일자 : 2020 년 06 월 08 일 받 음 : 전라북도 김제시 중앙로 40 (서암동, 김제시청)
보 낸 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 김제시청 상하수도과 귀하 [54386]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검체명	정수간이(수도꼭지)	시험법	먹는물·수질공정시험법	접수번호	21-200601-01-08
채수방법	검사자 현장채취 (조현상)	검사목적	정기검사용	채수일시	2020 년 06 월 01 일
채수장소	전북 김제시 성덕면 지평선로 92 (성덕우체국)	의뢰자명	김제시장	접수일자	2020 년 06 월 01 일

□ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균(중온)	100 CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.46
5		- 이하여백 -	
6			
7			
8			
9			
10			

판 정	적합			
수질기준초과 항목				
기타 주의사항				
담당 검사원	작성 자		기술책임자	
	성명	박인영 박인영	성명	김영규 김명제

- * 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.
* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.
* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

남영민 남영민

2020 년 06 월 08 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





시험 성적서

문서번호 : 21-2020-2221 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부
시행일자 : 2020 년 06 월 08 일 받 음 : 전라북도 김제시 중앙로 40 (서암동, 김제시청)
보 낸 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 김제시청 상하수도과 귀하 [54386]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검체명	정수간이(수도꼭지)	시험법	먹는물·수질공정시험법	접수번호	21-200601-01-09
채수방법	검사자 현장채취 (조현상)	검사목적	정기검사용	채수일시	2020 년 06 월 01 일
채수장소	전북 김제시 진봉면 지평선로 2057	의뢰자명	김제시장	접수일자	2020 년 06 월 01 일

□ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균(중온)	100 CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.17
5		- 이하여백 -	
6			
7			
8			
9			
10			

판 정	적합			
수질기준초과 항목				
기타 주의사항				
담당 검사원	작성 자		기술책임자	
	성명	박인영 박인영	성명	김영규 김영규

- * 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.
* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.
* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

남영민 남영민

2020 년 06 월 08 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





시험 성적서

문서번호 : 21-2020-2222 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부
시행일자 : 2020 년 06 월 08 일 받 음 : 전라북도 김제시 중앙로 40 (서암동, 김제시청)
보 낸 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 김제시청 상하수도과 귀하 [54386]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검체명	정수간이(수도꼭지)	시험법	먹는물·수질공정시험법	접수번호	21-200601-01-10
채수방법	검사자 현장채취 (조현상)	검사목적	정기검사용	채수일시	2020 년 06 월 01 일
채수장소	전북 김제시 금구면 우인빌아파트	의뢰자명	김제시장	접수일자	2020 년 06 월 01 일

□ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균(중온)	100 CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.49
5		- 이하여백 -	
6			
7			
8			
9			
10			

판 정	적합			
수질기준초과 항목				
기타 주의사항				
담당 검사원	작성 자		기술책임자	
	성명	박인영 박인영	성명	김영규 김영규

- * 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.
* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.
* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

남영민 남영민

2020 년 06 월 08 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





시험 성적서

문서번호 : 21-2020-2223 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부
시행일자 : 2020 년 06 월 08 일 받 음 : 전라북도 김제시 중앙로 40 (서암동, 김제시청)
보 낸 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 김제시청 상하수도과 귀하 [54386]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검체명	정수간이(수도꼭지)	시험법	먹는물·수질공정시험법	접수번호	21-200601-01-11
채수방법	검사자 현장채취 (조현상)	검사목적	정기검사용	채수일시	2020 년 06 월 01 일
채수장소	전북 김제시 봉남면 봉남면사무소	의뢰자명	김제시장	접수일자	2020 년 06 월 01 일

□ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균(중온)	100 CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.48
5		- 이하여백 -	
6			
7			
8			
9			
10			

판 정	적합			
수질기준초과 항목				
기타 주의사항				
담당 검사원	작성 자		기술책임자	
	성명	박인영 박인영	성명	김영규 김영규

- * 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.
* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.
* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

남영민 남영민

2020 년 06 월 08 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





시험 성적서

문서번호 : 21-2020-2224 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부
시행일자 : 2020 년 06 월 08 일 받 음 : 전라북도 김제시 중앙로 40 (서암동, 김제시청)
보 낸 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 김제시청 상하수도과 귀하 [54386]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검체명	정수간이(수도꼭지)	시험법	먹는물·수질공정시험법	접수번호	21-200601-01-12
채수방법	검사자 현장채취 (조현상)	검사목적	정기검사용	채수일시	2020 년 06 월 01 일
채수장소	전북 김제시 황산면 연리 마을회관	의뢰자명	김제시장	접수일자	2020 년 06 월 01 일

□ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균(중온)	100 CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.40
5		- 이하여백 -	
6			
7			
8			
9			
10			

판 정	적합			
수질기준초과 항목				
기타 주의사항				
담당 검사원	작성 자		기술책임자	
	성명	박인영 박인영	성명	김영규 김영규

- * 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.
* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.
* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

남영민 남영민

2020 년 06 월 08 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





시험 성적서

문서번호 : 21-2020-2225 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부
시행일자 : 2020 년 06 월 08 일 받 음 : 전라북도 김제시 중앙로 40 (서암동, 김제시청)
보 낸 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 김제시청 상하수도과 귀하 [54386]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검체명	정수간이(수도꼭지)	시험법	먹는물·수질공정시험법	접수번호	21-200601-01-13
채수방법	검사자 현장채취 (조현상)	검사목적	정기검사용	채수일시	2020 년 06 월 01 일
채수장소	전북 김제시 금산면 금산리 149 (모악산주차장)	의뢰자명	김제시장	접수일자	2020 년 06 월 01 일

□ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균(중온)	100 CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.17
5		- 이하여백 -	
6			
7			
8			
9			
10			

판 정	적합			
수질기준초과 항목				
기타 주의사항				
담당 검사원	작성 자		기술책임자	
	성명	박인영 박인영	성명	김영규 김영규

- * 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.
* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.
* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

남영민 남영민

2020 년 06 월 08 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





시험 성적서

문서번호 : 21-2020-2226 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부
시행일자 : 2020 년 06 월 08 일 받 음 : 전라북도 김제시 중앙로 40 (서암동, 김제시청)
보 낸 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 김제시청 상하수도과 귀하 [54386]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검체명	정수간이(수도꼭지)	시험법	먹는물·수질공정시험법	접수번호	21-200601-01-14
채수방법	검사자 현장채취 (조현상)	검사목적	정기검사용	채수일시	2020 년 06 월 01 일
채수장소	전북 김제시 광활면 광활로 644	의뢰자명	김제시장	접수일자	2020 년 06 월 01 일

수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균(중온)	100 CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.13
5		- 이하여백 -	
6			
7			
8			
9			
10			

판 정	적합			
수질기준초과 항목				
기타 주의사항				
담당 검사원	작성 자		기술책임자	
	성명	박인영 박인영	성명	김영규 김영규

- * 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.
* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.
* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

남영민 남영민

2020 년 06 월 08 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





시험 성적서

문서번호 : 21-2020-2227 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부
시행일자 : 2020 년 06 월 08 일 받 음 : 전라북도 김제시 중앙로 40 (서암동, 김제시청)
보 낸 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 김제시청 상하수도과 귀하 [54386]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검체명	정수간이(수도꼭지)	시험법	먹는물·수질공정시험법	접수번호	21-200601-01-15
채수방법	검사자 현장채취 (조현상)	검사목적	정기검사용	채수일시	2020 년 06 월 01 일
채수장소	전북 김제시 신풍동 대방아파트	의뢰자명	김제시장	접수일자	2020 년 06 월 01 일

수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균(중온)	100 CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.22
5		- 이하여백 -	
6			
7			
8			
9			
10			

판 정	적합			
수질기준초과 항목				
기타 주의사항				
담당 검사원	작성 자		기술책임자	
	성명	박인영 박인영	성명	김영규 김영규

- * 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.
* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.
* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

남영민 남영민

2020 년 06 월 08 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





시험 성적서

문서번호 : 21-2020-2228 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부
시행일자 : 2020 년 06 월 08 일 받 음 : 전라북도 김제시 중앙로 40 (서암동, 김제시청)
보 낸 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 김제시청 상하수도과 귀하 [54386]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검체명	정수간이(수도꼭지)	시험법	먹는물·수질공정시험법	접수번호	21-200601-01-16
채수방법	검사자 현장채취 (조현상)	검사목적	정기검사용	채수일시	2020 년 06 월 01 일
채수장소	전북 김제시 김산동 주공3차아파트	의뢰자명	김제시장	접수일자	2020 년 06 월 01 일

□ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균(중온)	100 CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.31
5		- 이하여백 -	
6			
7			
8			
9			
10			

판 정	적합			
수질기준초과 항목				
기타 주의사항				
담당 검사원	작성 자		기술책임자	
	성명	박인영 박인영	성명	김영규 김영규

- * 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.
* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.
* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

남영민 남영민

2020 년 06 월 08 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터

