

문서번호 제120300373호
 시행일자 2012 년 4 월 2 일
 발 신 (주)우솔환경연구원
 담 당 자 유영동

제 목 수질검사성적서 교부
 받 음 전라북도 김제시 중앙로 40
 김제시청 귀하

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120300373	신고번호	
시료명	급수과정별수질검사	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 3월 14일
채수장소	주배수지전 (김제배수지 1)	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 3월 14일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	7	동	1mg/L이하	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	8	수소이온농도	5.8~8.5	6.6
3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출	9	아연	3mg/L이하	0.009
4	암모니아성질소	0.5mg/L이하	불검출	10	철	0.3mg/L이하	불검출
5	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.35	11	탁도	0.5NTU이하	0.15
6	총트리할로메탄	0.1mg/L이하	0.009				
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012 년 4 월 2 일

우솔환경연구원



문서번호 제120300374호

제 목 수질검사성적서 교부

시행일자 2012 년 4 월 2 일

받 음 전라북도 김제시 중앙로 40

발 신 (주)우솔환경연구원

김제시청 귀하

담당자 유영동

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120300374	신고번호	
시료명	급수과정별수질검사	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 3월 14일
채수장소	주배수지후 (김제배수지 2)	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 3월 14일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	7	동	1mg/L이하	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	8	수소이온농도	5.8~8.5	6.7
3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출	9	아연	3mg/L이하	불검출
4	암모니아성질소	0.5mg/L이하	불검출	10	철	0.3mg/L이하	불검출
5	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.25	11	탁도	0.5NTU이하	0.20
6	총트리할로메탄	0.1mg/L이하	0.008				
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고,홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012 년 4 월 2 일

우솔환경연구원



문서번호 제120300370호

제 목 수질검사성적서 교부

시행일자 2012 년 4 월 2 일

받 음 전라북도 김제시 중앙로 40

발 신 (주)우솔환경연구원

김제시청 귀하

담당자 유영동

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120300370	신고번호	
시료명	급수과정별수질검사	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 3월 14일
채수장소	급수구역유입부 (요촌)	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 3월 14일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	7	동	1mg/L이하	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	8	수소이온농도	5.8~8.5	6.6
3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출	9	아연	3mg/L이하	0.004
4	암모니아성질소	0.5mg/L이하	불검출	10	철	0.3mg/L이하	불검출
5	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.33	11	탁도	0.5NTU이하	0.12
6	총트리할로메탄	0.1mg/L이하	0.010				
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012 년 4 월 2 일

우솔환경연구원



문서번호 제120300371호
 시행일자 2012 년 4 월 2 일
 발 신 (주)우솔환경연구원
 담 당 자 유영동

제 목 수질검사성적서 교부
 받 음 전라북도 김제시 중앙로 40
 김제시청 귀하

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120300371	신고번호	
시료명	급수과정별수질검사	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 3월 14일
채수장소	관말수도꼭지 (백구)	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 3월 14일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	7	동	1mg/L이하	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	8	수소이온농도	5.8~8.5	6.7
3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출	9	아연	3mg/L이하	0.044
4	암모니아성질소	0.5mg/L이하	불검출	10	철	0.3mg/L이하	불검출
5	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.28	11	탁도	0.5NTU이하	0.17
6	총트리할로메탄	0.1mg/L이하	0.010				
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고,홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012 년 4 월 2 일

우솔환경연구원



문서번호 제120300372호

제 목 수질검사성적서 교부

시행일자 2012 년 4 월 2 일

받 음 전라북도 김제시 중앙로 40

발 신 (주)우솔환경연구원

김제시청 귀하

담당자 유영동

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120300372	신고번호	
시료명	급수과정별수질검사	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 3월 14일
채수장소	광역수수지점 (부량)	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 3월 14일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	7	동	1mg/L이하	0.011
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	8	수소이온농도	5.8~8.5	6.8
3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출	9	아연	3mg/L이하	0.005
4	암모니아성질소	0.5mg/L이하	불검출	10	철	0.3mg/L이하	불검출
5	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.17	11	탁도	0.5NTU이하	0.12
6	총트리할로메탄	0.1mg/L이하	0.008				
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012 년 4 월 2 일

우솔환경연구원

