

문서번호 제130600779호  
 시행일자 2013 년 6 월 25 일  
 발 신 (주)우솔환경연구원  
 담 당 자 정보민

제 목 수질검사성적서 교부  
 받 음 전라북도 김제시 중앙로 40  
 김제시청 귀하

576-710

## 수질검사 성적서



### 1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	130600779	신고번호	
시료명	급수과정별수질검사	검사목적	정기검사용	접수일	2013년 6월 10일
채수장소	주배수지전 (만경)	채수.봉인	송화준	채수일	2013년 6월 10일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

### 2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	7	동	1mg/L이하	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	8	수소이온농도	5.8-8.5	7.2
3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출	9	아연	3mg/L이하	불검출
4	암모니아성질소	0.5mg/L이하	불검출	10	철	0.3mg/L이하	불검출
5	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.36	11	탁도	0.5NTU이하	0.14
6	총트리할로메탄	0.1mg/L이하	0.008				
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2013 년 6 월 25 일

우솔환경연구원



문서번호 제130600780호  
 시행일자 2013 년 6 월 25 일  
 발 신 (주)우솔환경연구원  
 담 당 자 정보민

제 목 수질검사성적서 교부  
 받 음 전라북도 김제시 중앙로 40  
 김제시청 귀하

576-710

## 수질검사 성적서



### 1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	130600780	신고번호	
시료명	급수과정별수질검사	검사목적	정기검사용	접수일	2013년 6월 10일
채수장소	주배수지후 (배수지 내 유출수)	채수.봉인	송화준	채수일	2013년 6월 10일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

### 2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	7	동	1mg/L이하	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	8	수소이온농도	5.8~8.5	7.3
3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출	9	아연	3mg/L이하	불검출
4	암모니아성질소	0.5mg/L이하	불검출	10	철	0.3mg/L이하	불검출
5	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.57	11	탁도	0.5NTU이하	0.16
6	총트리할로메탄	0.1mg/L이하	0.022				
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2013 년 6 월 25 일

우솔환경연구원



문서번호 제130600781호  
 시행일자 2013 년 6 월 25 일  
 발 신 (주)우솔환경연구원  
 담 당 자 정보민

제 목 수질검사성적서 교부  
 받 음 전라북도 김제시 중앙로 40  
 김제시청 귀하

576-710

## 수질검사 성적서



### 1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	130600781	신고번호	
시료명	급수과정별수질검사	검사목적	정기검사용	접수일	2013년 6월 10일
채수장소	주배수지후 (만경)	채수.봉인	송화준	채수일	2013년 6월 10일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

### 2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	7	동	1mg/L이하	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	8	수소이온농도	5.8~8.5	7.3
3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출	9	아연	3mg/L이하	불검출
4	암모니아성질소	0.5mg/L이하	불검출	10	철	0.3mg/L이하	불검출
5	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.43	11	탁도	0.5NTU이하	0.17
6	총트리할로메탄	0.1mg/L이하	0.010				
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2013 년 6 월 25 일

우솔환경연구원



문서번호 제130600782호  
 시행일자 2013 년 6 월 25 일  
 발 신 (주)우솔환경연구원  
 담 당 자 정보민

제 목 수질검사성적서 교부  
 받 음 전라북도 김제시 중앙로 40  
 김제시청 귀하

576-710

## 수질검사 성적서



### 1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	130600782	신고번호	
시료명	급수과정별수질검사	검사목적	정기검사용	접수일	2013년 6월 10일
채수장소	주배수지후 (금구)	채수.봉인	송화준	채수일	2013년 6월 10일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

### 2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	7	동	1mg/L이하	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	8	수소이온농도	5.8-8.5	7.2
3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출	9	아연	3mg/L이하	0.004
4	암모니아성질소	0.5mg/L이하	불검출	10	철	0.3mg/L이하	불검출
5	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.28	11	탁도	0.5NTU이하	0.16
6	총트리할로메탄	0.1mg/L이하	0.012				
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2013 년 6 월 25 일

우솔환경연구원



문서번호 제130600783호  
 시행일자 2013 년 6 월 25 일  
 발 신 (주)우솔환경연구원  
 담 당 자 정보민

제 목 수질검사성적서 교부  
 받 음 전라북도 김제시 중앙로 40  
 김제시청 귀하

576-710

## 수질검사 성적서



### 1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	130600783	신고번호	
시료명	급수과정별수질검사	검사목적	정기검사용	접수일	2013년 6월 10일
채수장소	급수구역유입부 (금산)	채수.봉인	송화준	채수일	2013년 6월 10일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

### 2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	7	동	1mg/L이하	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	8	수소이온농도	5.8-8.5	7.3
3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출	9	아연	3mg/L이하	0.019
4	암모니아성질소	0.5mg/L이하	불검출	10	철	0.3mg/L이하	불검출
5	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.33	11	탁도	0.5NTU이하	0.15
6	총트리할로메탄	0.1mg/L이하	0.011				
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2013 년 6 월 25 일

우솔환경연구원





문서번호 제130600785호  
 시행일자 2013 년 6 월 25 일  
 발 신 (주)우솔환경연구원  
 담 당 자 정보민

제 목 수질검사성적서 교부  
 받 음 전라북도 김제시 중앙로 40  
 김제시청 귀하

576-710

## 수질검사 성적서



### 1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	130600785	신고번호	
시료명	급수과정별수질검사	검사목적	정기검사용	접수일	2013년 6월 10일
채수장소	관말수도꼭지 (백구)	채수.봉인	송화준	채수일	2013년 6월 10일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

### 2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	7	동	1mg/L이하	0.009
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	8	수소이온농도	5.8-8.5	7.3
3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출	9	아연	3mg/L이하	0.019
4	암모니아성질소	0.5mg/L이하	불검출	10	철	0.3mg/L이하	불검출
5	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.27	11	탁도	0.5NTU이하	0.16
6	총트리할로메탄	0.1mg/L이하	0.010				
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2013 년 6 월 25 일

우솔환경연구원



문서번호 제130600786호  
 시행일자 2013 년 6 월 25 일  
 발 신 (주)우솔환경연구원  
 담 당 자 정보민

제 목 수질검사성적서 교부  
 받 음 전라북도 김제시 중앙로 40  
 김제시청 귀하

576-710

## 수질검사 성적서



### 1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	130600786	신고번호	
시료명	급수과정별수질검사	검사목적	정기검사용	접수일	2013년 6월 10일
채수장소	관말수도꼭지 (광활)	채수.봉인	송화준	채수일	2013년 6월 10일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

### 2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	7	동	1mg/L이하	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	8	수소이온농도	5.8~8.5	7.3
3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출	9	아연	3mg/L이하	불검출
4	암모니아성질소	0.5mg/L이하	불검출	10	철	0.3mg/L이하	불검출
5	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.34	11	탁도	0.5NTU이하	0.16
6	총트리할로메탄	0.1mg/L이하	0.011				
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2013 년 6 월 25 일

우솔환경연구원

