

수질 검사 성적서

1. 시료내용

시료명	하천수(분기)	접수일자/접수번호	2007. 8. 8/07-1-01642
의뢰자명	김제시상하수도과		
채수장소	모악정수장	채수일시	2007. 8. 8.
검사목적	정기용		

2. 수질검사 결과

검사항목	수질 기준	검사결과
1.용존산소량(DO)	1급수 : 7.5 mg/l 이상, 2,3급수 : 5.0 mg/l 이상	8.6
2.BOD	1급수 : 1.0 mg/l 이하, 2급수 : 3.0 mg/l 이하, 3급수 : 6.0 mg/l 이하	0.1
3.1.1.1-트리클로로에탄	mg/l	불검출
4.6가크롬	0.05mg/l 이하	불검출
5.납	0.10mg/l 이하	불검출
6.불소	mg/l	불검출
7.비소	0.050mg/l 이하	불검출
8.세제(ABS)	0.50mg/l 이하	불검출
9.세레늄	mg/l	불검출
10.수은	불검출/l	불검출
11.유기인	불검출/l	불검출
12.총대장균군(MPN)	1급수:50/100ml 이하, 2급수:1000/100ml 이하, 3급수:5000/100ml 이하	350
13.부유물질량(SS, 하천수)	25.0mg/l 이하	1.0
14.시안	불검출/l	불검출
15.PCB	불검출/l	불검출
16.수소이온농도	6.5 ~ 8.5	7.1
17.암모니아성질소	mg/l	불검출
18.질산성질소	mg/l	1.4
19.카드뮴	0.010mg/l 이하	불검출
20.카바릴	mg/l	불검출
21.테트라클로로에틸렌	mg/l	불검출
22.페놀	mg/l	불검출
23.트리클로로에틸렌	mg/l	불검출
수질기준초과항목	-	

이 성적은 제시된 시료에 한함. 의뢰목적 이외의 광고, 선전 등에 이용할 수 없으며 용기, 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

전주시상수도사업소장

