



전주대학교

농생명환경연구센터

Research Center for Agricultural, Biological and Environmental Resources

우편번호 : 560-759

주소 : 전북 전주시 완산구 천암로 303

전 화 : 063)220-2923 팩스 : 063)220-2951

기술책임자 : 김영규 품질책임자 : 박남규 센터장 : 장원길

## 시험 성적서

문서번호 : 2014-2A-2446

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2014년 07월 17일

받 음 : 전북 김제시 중앙로 40

보 낸 : 전주대학교 농.생명환경연구센터

김제시청 상하수도과

576-710

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	수도꼭지(정수간이검사)	시 험 법	먹는물 · 수질공정시험법	접수번호	2014-2A-2446
채수방법	봉인(송재환), 압회 공무원(송화준) 봉합 의뢰	검사목적	정기검사용	채수일시	2014년 07월 10일
채수장소	전북 김제시 만경읍 만경읍사무소	의뢰자명	김 제 시 장	접수일자	2014년 07월 10일

### □ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균 (중온)	100CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성 대장균군 /대장균	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0mg/L 이하	0.44

판정	적 합
수질기준초과항목	
기타 주의사항	

\* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적( )이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등 예도 표시할 수 없습니다.

\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

장원길

2014년 07월 17일

## 전주대학교 농생명환경연구센터장





전주대학교

농생명환경연구센터

Research Center for Agricultural, Biological and Environmental Resources

우편번호 : 560-759

주소 : 전북 전주시 완산구 천암로 303

전 화 : 063)220-2923 팩스 : 063)220-2951

기술책임자 : 김영규 품질책임자 : 박남규 센터장 : 장원길

## 시 험 성 적 서

문서번호 : 2014-2A-2447

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2014년 07월 17일

받 음 : 전북 김제시 중앙로 40

보 낸 : 전주대학교 농.생명환경연구센터

김제시청 상하수도과

576-710

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	수도꼭지(정수간이검사)	시 험 법	먹는물 · 수질공정시험법	접수번호	2014-2A-2447
채수방법	봉인(송재환), 임회 공무원(송화준) 봉합 의뢰	검사목적	정기검사용	채수일시	2014년 07월 10일
채수장소	전북 김제시 죽산면 죽산면사무소	의뢰자명	김 제 시 장	접수일자	2014년 07월 10일

## □ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균 (중온)	100CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성 대장균군 /대장균	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0mg/L 이하	0.22

판정	적 합
수질기준초과항목	
기타 주의사항	

\* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적( )이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등 예도 표시할 수 없습니다.

\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

장원길

2014년 07월 17일

전주대학교 농생명환경연구센터장





전주대학교

농생명환경연구센터

Research Center for Agricultural, Biological and Environmental Resources

우편번호 : 560-759

주소 : 전북 전주시 완산구 천암로 303

전 화 : 063)220-2923 팩스 : 063)220-2951

기술책임자 : 김영규 품질책임자 : 박남규 센터장 : 장원길

## 시 험 성 적 서

문서번호 : 2014-2A-2448

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2014년 07월 17일

받 음 : 전북 김제시 중앙로 40

보 낸 : 전주대학교 농.생명환경연구센터

김제시청 상하수도과

576-710

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	수도꼭지(정수간이검사)	시 험 법	먹는물 · 수질공정시험법	접수번호	2014-2A-2448
채수방법	봉인(송재환), 임회 공무원(송화준) 봉합 의뢰	검사목적	정기검사용	채수일시	2014년 07월 10일
채수장소	전북 김제시 용지면 용지면사무소	의뢰자명	김 제 시 장	접수일자	2014년 07월 10일

## □ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균 (중온)	100CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성 대장균군 /대장균	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0mg/L 이하	0.45

판정	적 합
수질기준초과항목	
기타 주의사항	

\* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적( )이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등 예도 표시할 수 없습니다.

\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

장원길

2014년 07월 17일

전주대학교 농생명환경연구센터장





전주대학교

농생명환경연구센터

Research Center for Agricultural, Biological and Environmental Resources

우편번호 : 560-759

주소 : 전북 전주시 완산구 천암로 303

전 화 : 063)220-2923 팩스 : 063)220-2951

기술책임자 : 김영규 품질책임자 : 박남규 센터장 : 장원길

## 시 험 성 적 서

문서번호 : 2014-2A-2449

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2014년 07월 17일

받 음 : 전북 김제시 중앙로 40

보 낸 : 전주대학교 농.생명환경연구센터

김제시청 상하수도과

576-710

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	수도꼭지(정수간이검사)	시 험 법	먹는물 · 수질공정시험법	접수번호	2014-2A-2449
채수방법	봉인(송재환), 임회 공무원(송화준) 봉합 의뢰	검사목적	정기검사용	채수일시	2014년 07월 10일
채수장소	전북 김제시 백구면 영상3길 17	의뢰자명	김 제 시 장	접수일자	2014년 07월 10일

## □ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균 (중온)	100CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성 대장균군 /대장균	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0mg/L 이하	0.43

판정	적 합
수질기준초과항목	
기타 주의사항	

\* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적( )이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등 예도 표시할 수 없습니다.

\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

장원길

2014년 07월 17일

전주대학교 농생명환경연구센터장





전주대학교

농생명환경연구센터

Research Center for Agricultural, Biological and Environmental Resources

우편번호 : 560-759

주소 : 전북 전주시 완산구 천암로 303

전 화 : 063)220-2923 팩스 : 063)220-2951

기술책임자 : 김영규 품질책임자 : 박남규 센터장 : 장원길

## 시 험 성 적 서

문서번호 : 2014-2A-2450

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2014년 07월 17일

받 음 : 전북 김제시 중앙로 40

보 낸 : 전주대학교 농.생명환경연구센터

김제시청 상하수도과

576-710

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	수도꼭지(정수간이검사)	시 험 법	먹는물 · 수질공정시험법	접수번호	2014-2A-2450
채수방법	봉인(송재환), 임회 공무원(송화준) 봉합 의뢰	검사목적	정기검사용	채수일시	2014년 07월 10일
채수장소	전북 김제시 부량면 부량면사무소	의뢰자명	김 제 시 장	접수일자	2014년 07월 10일

## □ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균 (중온)	100CFU/mL 이하	1
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성 대장균군 /대장균	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0mg/L 이하	0.21

판정	적 합
수질기준초과항목	
기타 주의사항	

\* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적( )이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등 예도 표시할 수 없습니다.

\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

장원길

2014년 07월 17일

전주대학교 농생명환경연구센터장





전주대학교

농생명환경연구센터

Research Center for Agricultural, Biological and Environmental Resources

우편번호 : 560-759

주소 : 전북 전주시 완산구 천암로 303

전 화 : 063)220-2923 팩스 : 063)220-2951

기술책임자 : 김영규 품질책임자 : 박남규 센터장 : 장원길

## 시 험 성 적 서

문서번호 : 2014-2A-2451

제 목 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2014년 07월 17일

받 음 전북 김제시 중앙로 40

보 냄 : 전주대학교 농.생명환경연구센터

김제시청 상하수도과

576-710

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	수도꼭지(정수간이검사)	시 험 법	먹는물 · 수질공정시험법	접수번호	2014-2A-2451
채수방법	봉인(송재환), 임회 공무원(송화준) 봉합 의뢰	검사목적	정기검사용	채수일시	2014년 07월 10일
채수장소	전북 김제시 공덕면 공덕로 242-9 (원다방)	의뢰자명	김 제 시 장	접수일자	2014년 07월 10일

## □ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균 (중온)	100CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성 대장균군 /대장균	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0mg/L 이하	0.32

판정	적 합
수질기준초과항목	
기타 주의사항	

\* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적( )이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등 예도 표시할 수 없습니다.

\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

장원길

2014년 07월 17일

전주대학교 농생명환경연구센터장





전주대학교

농생명환경연구센터

Research Center for Agricultural, Biological and Environmental Resources

우편번호 : 560-759

주소 : 전북 전주시 완산구 천암로 303

전 화 : 063)220-2923 팩스 : 063)220-2951

기술책임자 : 김영규 품질책임자 : 박남규 센터장 : 장원길

## 시험 성적서

문서번호 : 2014-2A-2452

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2014년 07월 17일

받 음 : 전북 김제시 중앙로 40

보 낸 : 전주대학교 농.생명환경연구센터

김제시청 상하수도과

576-710

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	수도꼭지(정수간이검사)	시 험 법	먹는물 · 수질공정시험법	접수번호	2014-2A-2452
채수방법	봉인(송재환), 임회 공무원(송화준) 봉합 의뢰	검사목적	정기검사용	채수일시	2014년 07월 10일
채수장소	전북 김제시 청하면 대청리 234-11	의뢰자명	김 제 시 장	접수일자	2014년 07월 10일

### □ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균 (중온)	100CFU/mL 이하	8
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성 대장균군 /대장균	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0mg/L 이하	0.21

판정	적 합
수질기준초과항목	
기타 주의사항	

\* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적( )이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등 예도 표시할 수 없습니다.

\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

장원길

2014년 07월 17일

## 전주대학교 농생명환경연구센터장





전주대학교

농생명환경연구센터

Research Center for Agricultural, Biological and Environmental Resources

우편번호 : 560-759

주소 : 전북 전주시 완산구 천암로 303

전 화 : 063)220-2923 팩스 : 063)220-2951

기술책임자 : 김영규 품질책임자 : 박남규 센터장 : 장원길

## 시험 성적서

문서번호 : 2014-2A-2453

제 목 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2014년 07월 17일

받 음 전북 김제시 중앙로 40

보 냄 : 전주대학교 농.생명환경연구센터

김제시청 상하수도과

576-710

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	수도꼭지(정수간이검사)	시 험 법	먹는물 · 수질공정시험법	접수번호	2014-2A-2453
채수방법	봉인(송재환), 임회 공무원(송화준) 봉합 의뢰	검사목적	정기검사용	채수일시	2014년 07월 10일
채수장소	전북 김제시 성덕면 지평선로 92 (성덕우체국)	의뢰자명	김 제 시 장	접수일자	2014년 07월 10일

### □ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균 (중온)	100CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성 대장균군 /대장균	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0mg/L 이하	0.22

판정	적 합
수질기준초과항목	
기타 주의사항	

\* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적( )이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등 예도 표시할 수 없습니다.

\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

장원길

2014년 07월 17일

## 전주대학교 농생명환경연구센터장







전주대학교

농생명환경연구센터

Research Center for Agricultural, Biological and Environmental Resources

우편번호 : 560-759

주소 : 전북 전주시 완산구 천암로 303

전 화 : 063)220-2923 팩스 : 063)220-2951

기술책임자 : 김영규 품질책임자 : 박남규 센터장 : 장원길

## 시험 성적서

문서번호 : 2014-2A-2454

제 목 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2014년 07월 17일

받 음 전북 김제시 중앙로 40

보 냄 : 전주대학교 농.생명환경연구센터

김제시청 상하수도과

576-710

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	수도꼭지(정수간이검사)	시 험 법	먹는물 · 수질공정시험법	접수번호	2014-2A-2454
채수방법	봉인(송재환), 임회 공무원(송화준) 봉합 의뢰	검사목적	정기검사용	채수일시	2014년 07월 10일
채수장소	전북 김제시 진봉면 지평선로 2057	의뢰자명	김 제 시 장	접수일자	2014년 07월 10일

### □ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균 (중온)	100CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성 대장균군 /대장균	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0mg/L 이하	0.33

판정	적 합
수질기준초과항목	
기타 주의사항	

\* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적( )이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등 예도 표시할 수 없습니다.

\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

장원길

2014년 07월 17일

## 전주대학교 농생명환경연구센터장





전주대학교

농생명환경연구센터

Research Center for Agricultural, Biological and Environmental Resources

우편번호 : 560-759

주소 : 전북 전주시 완산구 천암로 303

전 화 : 063)220-2923 팩스 : 063)220-2951

기술책임자 : 김영규 품질책임자 : 박남규 센터장 : 장원길

## 시 험 성 적 서

문서번호 : 2014-2A-2455

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2014년 07월 17일

받 음 : 전북 김제시 중앙로 40

보 낸 : 전주대학교 농.생명환경연구센터

김제시청 상하수도과

576-710

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	수도꼭지(정수간이검사)	시 험 법	먹는물 · 수질공정시험법	접수번호	2014-2A-2455
채수방법	봉인(송재환), 임회 공무원(송화준) 봉합 의뢰	검사목적	정기검사용	채수일시	2014년 07월 10일
채수장소	전북 김제시 금구면 우인빌아파트	의뢰자명	김 제 시 장	접수일자	2014년 07월 10일

## □ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균 (중온)	100CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성 대장균군 /대장균	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0mg/L 이하	0.59

판정	적 합
수질기준초과항목	
기타 주의사항	

\* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적( )이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등 예도 표시할 수 없습니다.

\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

장원길

2014년 07월 17일

전주대학교 농생명환경연구센터장





전주대학교

농생명환경연구센터

Research Center for Agricultural, Biological and Environmental Resources

우편번호 : 560-759

주소 : 전북 전주시 완산구 천암로 303

전 화 : 063)220-2923 팩스 : 063)220-2951

기술책임자 : 김영규 품질책임자 : 박남규 센터장 : 장원길

## 시 험 성 적 서

문서번호 : 2014-2A-2456

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2014년 07월 17일

받 음 : 전북 김제시 중앙로 40

보 낸 : 전주대학교 농.생명환경연구센터

김제시청 상하수도과

576-710

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	수도꼭지(정수간이검사)	시 험 법	먹는물 · 수질공정시험법	접수번호	2014-2A-2456
채수방법	봉인(송재환), 임회 공무원(송화준) 봉합 의뢰	검사목적	정기검사용	채수일시	2014년 07월 10일
채수장소	전북 김제시 봉남면 봉남면사무소	의뢰자명	김 제 시 장	접수일자	2014년 07월 10일

## □ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균 (중온)	100CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성 대장균군 /대장균	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0mg/L 이하	0.32

판정	적 합
수질기준초과항목	
기타 주의사항	

\* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적( )이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등 예도 표시할 수 없습니다.

\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

장원길

2014년 07월 17일

전주대학교 농생명환경연구센터장





전주대학교

농생명환경연구센터

Research Center for Agricultural, Biological and Environmental Resources

우편번호 : 560-759

주소 : 전북 전주시 완산구 천암로 303

전 화 : 063)220-2923 팩스 : 063)220-2951

기술책임자 : 김영규 품질책임자 : 박남규 센터장 : 장원길

## 시 험 성 적 서

문서번호 : 2014-2A-2457

제 목 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2014년 07월 17일

받 음 전북 김제시 중앙로 40

보 냄 : 전주대학교 농.생명환경연구센터

김제시청 상하수도과

576-710

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	수도꼭지(정수간이검사)	시 험 법	먹는물 · 수질공정시험법	접수번호	2014-2A-2457
채수방법	봉인(송재환), 임회 공무원(송화준) 봉합 의뢰	검사목적	정기검사용	채수일시	2014년 07월 10일
채수장소	전북 김제시 황산면 연리 마을회관	의뢰자명	김 제 시 장	접수일자	2014년 07월 10일

## □ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균 (중온)	100CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성 대장균군 /대장균	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0mg/L 이하	0.26

판정	적 합
수질기준초과항목	
기타 주의사항	

\* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적( )이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등 예도 표시할 수 없습니다.

\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

장원길

2014년 07월 17일

전주대학교 농생명환경연구센터장





전주대학교

농생명환경연구센터

Research Center for Agricultural, Biological and Environmental Resources

우편번호 : 560-759

주소 : 전북 전주시 완산구 천암로 303

전 화 : 063)220-2923 팩스 : 063)220-2951

기술책임자 : 김영규 품질책임자 : 박남규 센터장 : 장원길

## 시 험 성 적 서

문서번호 : 2014-2A-2458

제 목 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2014년 07월 17일

받 음 전북 김제시 중앙로 40

보 냄 : 전주대학교 농.생명환경연구센터

김제시청 상하수도과

576-710

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	수도꼭지(정수간이검사)	시 험 법	먹는물 · 수질공정시험법	접수번호	2014-2A-2458
채수방법	봉인(송재환), 임회 공무원(송화준) 봉합 의뢰	검사목적	정기검사용	채수일시	2014년 07월 10일
채수장소	전북 김제시 금산면 금산리 149 (모악산주차장)	의뢰자명	김 제 시 장	접수일자	2014년 07월 10일

## □ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균 (중온)	100CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성 대장균군 /대장균	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0mg/L 이하	0.35

판정	적 합
수질기준초과항목	
기타 주의사항	

\* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적( )이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등 예도 표시할 수 없습니다.

\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

장원길

2014년 07월 17일

전주대학교 농생명환경연구센터장





전주대학교

농생명환경연구센터

Research Center for Agricultural, Biological and Environmental Resources

우편번호 : 560-759

주소 : 전북 전주시 완산구 천암로 303

전 화 : 063)220-2923 팩스 : 063)220-2951

기술책임자 : 김영규 품질책임자 : 박남규 센터장 : 장원길

## 시험 성적서

문서번호 : 2014-2A-2459

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2014년 07월 17일

받 음 : 전북 김제시 중앙로 40

보 낸 : 전주대학교 농.생명환경연구센터

김제시청 상하수도과

576-710

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	수도꼭지(정수간이검사)	시 험 법	먹는물 · 수질공정시험법	접수번호	2014-2A-2459
채수방법	봉인(송재환), 임회 공무원(송화준) 봉합 의뢰	검사목적	정기검사용	채수일시	2014년 07월 10일
채수장소	전북 김제시 광활면 광활로 644	의뢰자명	김 제 시 장	접수일자	2014년 07월 10일

### □ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균 (중온)	100CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성 대장균군 /대장균	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0mg/L 이하	0.22

판정	적 합
수질기준초과항목	
기타 주의사항	

\* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적( )이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등 예도 표시할 수 없습니다.

\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

장원길

2014년 07월 17일

## 전주대학교 농생명환경연구센터장





전주대학교

농생명환경연구센터

Research Center for Agricultural, Biological and Environmental Resources

우편번호 : 560-759

주소 : 전북 전주시 완산구 천암로 303

전 화 : 063)220-2923 팩스 : 063)220-2951

기술책임자 : 김영규 품질책임자 : 박남규 센터장 : 장원길

## 시 험 성 적 서

문서번호 : 2014-2A-2460

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2014년 07월 17일

받 음 : 전북 김제시 중앙로 40

보 낸 : 전주대학교 농.생명환경연구센터

김제시청 상하수도과

576-710

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	수도꼭지(정수간이검사)	시 험 법	먹는물 · 수질공정시험법	접수번호	2014-2A-2460
채수방법	봉인(송재환), 임회 공무원(송화준) 봉합 의뢰	검사목적	정기검사용	채수일시	2014년 07월 10일
채수장소	전북 김제시 신평동 대방아파트	의뢰자명	김 제 시 장	접수일자	2014년 07월 10일

## □ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균 (중온)	100CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성 대장균군 /대장균	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0mg/L 이하	0.21

판정	적 합
수질기준초과항목	
기타 주의사항	

\* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적( )이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등 예도 표시할 수 없습니다.

\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

장원길

2014년 07월 17일

전주대학교 농생명환경연구센터장





전주대학교

농생명환경연구센터

Research Center for Agricultural, Biological and Environmental Resources

우편번호 : 560-759

주소 : 전북 전주시 완산구 천암로 303

전 화 : 063)220-2923 팩스 : 063)220-2951

기술책임자 : 김영규 품질책임자 : 박남규 센터장 : 장원길

## 시 험 성 적 서

문서번호 : 2014-2A-2461

제 목 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2014년 07월 17일

받 음 전북 김제시 중앙로 40

보 냄 : 전주대학교 농.생명환경연구센터

김제시청 상하수도과

576-710

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	수도꼭지(정수간이검사)	시 험 법	먹는물 · 수질공정시험법	접수번호	2014-2A-2461
채수방법	봉인(송재환), 임회 공무원(송화준) 봉합 의뢰	검사목적	정기검사용	채수일시	2014년 07월 10일
채수장소	전북 김제시 검산동 주공3차아파트	의뢰자명	김 제 시 장	접수일자	2014년 07월 10일

## □ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균 (중온)	100CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성 대장균군 /대장균	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0mg/L 이하	0.28

판정	적 합
수질기준초과항목	
기타 주의사항	

\* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적( )이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등 예도 표시할 수 없습니다.

\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

장원길

2014년 07월 17일

전주대학교 농생명환경연구센터장







전주대학교

농생명환경연구센터

Research Center for Agricultural, Biological and Environmental Resources

우편번호 : 560-759

주소 : 전북 전주시 완산구 천잠로 303

전 화 : 063)220-2923

팩스 : 063)220-2951

기술책임자 : 김영규 품질책임자 : 박남규 센터장 : 장원길

## 시험 성적서

문서번호 : 2014-2A-2462

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2014년 07월 17일

받 음 : 전북 김제시 중앙로 40

보 낸 : 전주대학교 농.생명환경연구센터

김제시청 상하수도과

576-710

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	노후수도꼭지(정수간이검사)	시 험 법	먹는물 · 수질공정시험법	접수번호	2014-2A-2462
채수방법	봉인(송재환), 입회공무원(송화준) 봉합의뢰	검사목적	정기검사용	채수일시	2014년 07월 10일
채수장소	전북 김제시 요촌동 요촌동사무소	의뢰자명	김 제 시 장	접수일자	2014년 07월 10일

☐ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균 (중온)	100CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성 대장균군 /대장균	불검출/100mL	불검출
4	암모니아성 질소	0.5mg/L 이하	0.01
5	등	1mg/L 이하	불검출
6	아연	3mg/L 이하	0.009
7	철	0.3mg/L 이하	불검출
8	망간	0.05mg/L 이하	불검출
9	염소이온	250mg/L 이하	13.3
10	유리잔류염소	4.0mg/L 이하	0.47

판정	적 합
수질기준초과항목	
기타 주의사항	

\* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적( )이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등 에도 표시할 수 없습니다.

\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

장원길

2014년 07월 17일

전주대학교 농생명환경연구센터장

