

문서번호 제130500634호
 시행일자 2013 년 5 월 20 일
 발 신 (주)우솔환경연구원
 담 당 자 정보민

제 목 수질검사성적서 교부
 반 음 전라북도 김제시 중앙로 40
 김제시청 귀하

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	130500634	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2013년 5월 9일
채수장소	전라북도 김제시 만경읍	채수.봉인	송화준	채수일	2013년 5월 9일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.41
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2013 년 5 월 20 일

우솔환경연구원



문서번호 제130500635호
 시행일자 2013 년 5 월 20 일
 발 신 (주)우솔환경연구원
 담 당 자 정보민

제 목 수질검사성적서 교부
 받 음 전라북도 김제시 중앙로 40
 김제시청 귀하

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	130500635	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2013년 5월 9일
채수장소	전라북도 김제시 죽산면	채수.봉인	송화준	채수일	2013년 5월 9일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.43
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2013 년 5 월 20 일

우솔환경연구원



문서번호 제130500636호
 시행일자 2013 년 5 월 20 일
 발 신 (주)우솔환경연구원
 담 당 자 정보민

제 목 수질검사성적서 교부
 반 음 전라북도 김제시 중앙로 40
 김제시청 귀하

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	130500636	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2013년 5월 9일
채수장소	전라북도 김제시 용지면	채수.봉인	송화준	채수일	2013년 5월 9일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.39
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2013 년 5 월 20 일

우솔환경연구원



문서번호 제130500637호
 시행일자 2013 년 5 월 20 일
 발 신 (주)우솔환경연구원
 담 당 자 정보민

제 목 수질검사성적서 교부
 받 음 전라북도 김제시 중앙로 40
 김제시청 귀하

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	130500637	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2013년 5월 9일
채수장소	전라북도 김제시 백구면	채수.봉인	송화준	채수일	2013년 5월 9일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.35
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2013 년 5 월 20 일

우솔환경연구원



문서번호 제130500638호
 시행일자 2013 년 5 월 20 일
 발 신 (주)우솔환경연구원
 담 당 자 정보민

제 목 수질검사성적서 교부
 반 음 전라북도 김제시 중앙로 40
 김제시청 귀하

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	130500638	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2013년 5월 9일
채수장소	전라북도 김제시 부량면	채수.봉인	송화준	채수일	2013년 5월 9일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.38
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2013 년 5 월 20 일

우솔환경연구원



문서번호 제130500639호
 시행일자 2013 년 5 월 20 일
 발 신 (주)우솔환경연구원
 담 당 자 정보민

제 목 수질검사성적서 교부
 반 음 전라북도 김제시 중앙로 40
 김제시청 귀하

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	130500639	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2013년 5월 9일
채수장소	전라북도 김제시 공덕면	채수.봉인	송화준	채수일	2013년 5월 9일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.41
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2013 년 5 월 20 일

우솔환경연구원



문서번호 제130500640호
 시행일자 2013 년 5 월 20 일
 발 신 (주)우솔환경연구원
 담 당 자 정보민

제 목 수질검사성적서 교부
 반 음 전라북도 김제시 중앙로 40
 김제시청 귀하

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	130500640	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2013년 5월 9일
채수장소	전라북도 김제시 청하면	채수.봉인	송화준	채수일	2013년 5월 9일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.42
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2013 년 5 월 20 일

우솔환경연구원



문서번호 제130500641호
 시행일자 2013 년 5 월 20 일
 발 신 (주)우솔환경연구원
 담 당 자 정보민

제 목 수질검사성적서 교부
 받 음 전라북도 김제시 중앙로 40
 김제시청 귀하

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	130500641	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2013년 5월 9일
채수장소	전라북도 김제시 성덕면	채수.봉인	송화준	채수일	2013년 5월 9일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.43
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2013 년 5 월 20 일

우솔환경연구원



문서번호 제130500642호
 시행일자 2013 년 5 월 20 일
 발 신 (주)우솔환경연구원
 담 당 자 정보민

제 목 수질검사성적서 교부
 받 음 전라북도 김제시 중앙로 40
 김제시청 귀하

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	130500642	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2013년 5월 9일
채수장소	전라북도 김제시 진봉면	채수.봉인	송화준	채수일	2013년 5월 9일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.44
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2013 년 5 월 20 일

우솔환경연구원



문서번호 제130500643호
 시행일자 2013 년 5 월 20 일
 발 신 (주)우솔환경연구원
 담 당 자 정보민

제 목 수질검사성적서 교부
 반 음 전라북도 김제시 중앙로 40
 김제시청 귀하

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	130500643	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2013년 5월 9일
채수장소	전라북도 김제시 금구면	채수.봉인	송화준	채수일	2013년 5월 9일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.38
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2013 년 5 월 20 일

우솔환경연구원



문서번호 제130500644호
 시행일자 2013 년 5 월 20 일
 발 신 (주)우솔환경연구원
 담 당 자 정보민

제 목 수질검사성적서 교부
 받 음 전라북도 김제시 중앙로 40
 김제시청 귀하

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	130500644	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2013년 5월 9일
채수장소	전라북도 김제시 봉남면	채수.봉인	송화준	채수일	2013년 5월 9일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.42
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2013 년 5 월 20 일

우솔환경연구원



문서번호 제130500645호
 시행일자 2013 년 5 월 20 일
 발 신 (주)우솔환경연구원
 담 당 자 정보민

제 목 수질검사성적서 교부
 반 음 전라북도 김제시 중앙로 40
 김제시청 귀하

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	130500645	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2013년 5월 9일
채수장소	전라북도 김제시 황산면	채수.봉인	송화준	채수일	2013년 5월 9일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.44
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2013 년 5 월 20 일

우솔환경연구원



문서번호 제130500646호
 시행일자 2013 년 5 월 20 일
 발 신 (주)우솔환경연구원
 담 당 자 정보민

제 목 수질검사성적서 교부
 반 음 전라북도 김제시 중앙로 40
 김제시청 귀하

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	130500646	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2013년 5월 9일
채수장소	전라북도 김제시 금산면	채수.봉인	송화준	채수일	2013년 5월 9일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.38
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2013 년 5 월 20 일

우솔환경연구원



문서번호 제130500647호
 시행일자 2013 년 5 월 20 일
 발 신 (주)우솔환경연구원
 담 당 자 정보민

제 목 수질검사성적서 교부
 반 음 전라북도 김제시 중앙로 40
 김제시청 귀하

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	130500647	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2013년 5월 9일
채수장소	전라북도 김제시 광활면	채수.봉인	송화준	채수일	2013년 5월 9일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.45
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2013 년 5 월 20 일

우솔환경연구원



문서번호 제130500648호
 시행일자 2013 년 5 월 20 일
 발 신 (주)우솔환경연구원
 담 당 자 정보민

제 목 수질검사성적서 교부
 반 음 전라북도 김제시 중앙로 40
 김제시청 귀하

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	130500648	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2013년 5월 9일
채수장소	전라북도 김제시 신평동	채수.봉인	송화준	채수일	2013년 5월 9일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.31
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2013 년 5 월 20 일

우솔환경연구원



문서번호 제130500649호
 시행일자 2013 년 5 월 20 일
 발 신 (주)우솔환경연구원
 담 당 자 정보민

제 목 수질검사성적서 교부
 반 음 전라북도 김제시 중앙로 40
 김제시청 귀하

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	130500649	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2013년 5월 9일
채수장소	전라북도 김제시 검산동	채수.봉인	송화준	채수일	2013년 5월 9일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.33
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2013 년 5 월 20 일

우솔환경연구원



문서번호 제130500650호

제 목 수질검사성적서 교부

시행일자 2013 년 5 월 20 일

받 음 전라북도 김제시 중앙로 40
김제시청 귀하

발 신 (주)우솔환경연구원

담당자 정보민

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	130500650	신고번호	
시료명	노후급수관(10개항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2013년 5월 9일
채수장소	전라북도 김제시 요촌동	채수.봉인	송화준	채수일	2013년 5월 9일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	6	동	1mg/L이하	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	7	아연	3mg/L이하	0.018
3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출	8	염소이온	250mg/L이하	12
4	암모니아성질소	0.5mg/L이하	불검출	9	철	0.3mg/L이하	불검출
5	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.38	10	망간	0.05mg/L이하	불검출
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2013 년 5 월 20 일

우솔환경연구원

