

문서번호 제120900848호
 시행일자 2012 년 9 월 19 일
 발 신 (주)우솔환경연구원
 담 당 자 정보민

제 목 수질검사성적서 교부
 받 음 전라북도 김제시 중앙로 40
 김제시청 귀하

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120900848	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 9월 11일
채수장소	전라북도 김제시 만경읍	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 9월 11일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.22
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012 년 9 월 19 일

우솔환경연구원



문서번호 제120900849호
 시행일자 2012 년 9 월 19 일
 발 신 (주)우솔환경연구원
 담 당 자 정보민

제 목 수질검사성적서 교부
 받 음 전라북도 김제시 중앙로 40
 김제시청 귀하

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120900849	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 9월 11일
채수장소	전라북도 김제시 죽산면	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 9월 11일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.20
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012 년 9 월 19 일

우솔환경연구원



문서번호 제120900850호
 시행일자 2012 년 9 월 19 일
 발 신 (주)우솔환경연구원
 담 당 자 정보민

제 목 수질검사성적서 교부
 받 음 전라북도 김제시 중앙로 40
 김제시청 귀하

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120900850	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 9월 11일
채수장소	전라북도 김제시 용지면	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 9월 11일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.24
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012 년 9 월 19 일

우솔환경연구원



문서번호 제120900851호
 시행일자 2012 년 9 월 19 일
 발 신 (주)우솔환경연구원
 담 당 자 정보민

제 목 수질검사성적서 교부
 받 음 전라북도 김제시 중앙로 40
 김제시청 귀하

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120900851	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 9월 11일
채수장소	전라북도 김제시 백구면	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 9월 11일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.21
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012 년 9 월 19 일

우솔환경연구원



문서번호 제120900852호
 시행일자 2012 년 9 월 19 일
 발 신 (주)우솔환경연구원
 담 당 자 정보민

제 목 수질검사성적서 교부
 받 음 전라북도 김제시 중앙로 40
 김제시청 귀하

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120900852	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 9월 11일
채수장소	전라북도 김제시 부량면	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 9월 11일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.25
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012 년 9 월 19 일

우솔환경연구원



문서번호 제120900853호
 시행일자 2012 년 9 월 19 일
 발 신 (주)우솔환경연구원
 담 당 자 정보민

제 목 수질검사성적서 교부
 받 음 전라북도 김제시 중앙로 40
 김제시청 귀하

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120900853	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 9월 11일
채수장소	전라북도 김제시 공덕면	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 9월 11일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.21
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012 년 9 월 19 일

우솔환경연구원



문서번호 제120900854호
 시행일자 2012 년 9 월 19 일
 발 신 (주)우솔환경연구원
 담 당 자 정보민

제 목 수질검사성적서 교부
 받 음 전라북도 김제시 중앙로 40
 김제시청 귀하

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120900854	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 9월 11일
채수장소	전라북도 김제시 청하면	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 9월 11일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.27
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012 년 9 월 19 일

우솔환경연구원



문서번호 제120900855호
 시행일자 2012 년 9 월 19 일
 발 신 (주)우솔환경연구원
 담 당 자 정보민

제 목 수질검사성적서 교부
 받 음 전라북도 김제시 중앙로 40
 김제시청 귀하

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120900855	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 9월 11일
채수장소	전라북도 김제시 성덕면	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 9월 11일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.22
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012 년 9 월 19 일

우솔환경연구원



문서번호 제120900856호
 시행일자 2012 년 9 월 19 일
 발 신 (주)우솔환경연구원
 담 당 자 정보민

제 목 수질검사성적서 교부
 받 음 전라북도 김제시 중앙로 40
 김제시청 귀하

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120900856	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 9월 11일
채수장소	전라북도 김제시 진봉면	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 9월 11일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.23
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012 년 9 월 19 일

우솔환경연구원



문서번호 제120900857호
 시행일자 2012 년 9 월 19 일
 발 신 (주)우솔환경연구원
 담 당 자 정보민

제 목 수질검사성적서 교부
 받 음 전라북도 김제시 중앙로 40
 김제시청 귀하

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120900857	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 9월 11일
채수장소	전라북도 김제시 금구면	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 9월 11일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.21
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012 년 9 월 19 일

우솔환경연구원



문서번호 제120900858호
 시행일자 2012 년 9 월 19 일
 발 신 (주)우솔환경연구원
 담 당 자 정보민

제 목 수질검사성적서 교부
 받 음 전라북도 김제시 중앙로 40
 김제시청 귀하

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120900858	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 9월 11일
채수장소	전라북도 김제시 봉남면	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 9월 11일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.25
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012 년 9 월 19 일

우솔환경연구원



문서번호 제120900859호
 시행일자 2012 년 9 월 19 일
 발 신 (주)우솔환경연구원
 담 당 자 정보민

제 목 수질검사성적서 교부
 받 음 전라북도 김제시 중앙로 40
 김제시청 귀하

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120900859	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 9월 11일
채수장소	전라북도 김제시 황산면	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 9월 11일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.26
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012 년 9 월 19 일

우솔환경연구원



문서번호 제120900860호
 시행일자 2012 년 9 월 19 일
 발 신 (주)우솔환경연구원
 담 당 자 정보민

제 목 수질검사성적서 교부
 받 음 전라북도 김제시 중앙로 40
 김제시청 귀하

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120900860	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 9월 11일
채수장소	전라북도 김제시 금산면	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 9월 11일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.23
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012 년 9 월 19 일

우솔환경연구원



문서번호 제120900861호
 시행일자 2012 년 9 월 19 일
 발 신 (주)우솔환경연구원
 담 당 자 정보민

제 목 수질검사성적서 교부
 받 음 전라북도 김제시 중앙로 40
 김제시청 귀하

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120900861	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 9월 11일
채수장소	전라북도 김제시 광활면	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 9월 11일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.22
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012 년 9 월 19 일

우솔환경연구원



문서번호 제120900862호
 시행일자 2012 년 9 월 19 일
 발 신 (주)우솔환경연구원
 담 당 자 정보민

제 목 수질검사성적서 교부
 받 음 전라북도 김제시 중앙로 40
 김제시청 귀하

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120900862	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 9월 11일
채수장소	전라북도 김제시 신평동	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 9월 11일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.31
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012 년 9 월 19 일

우솔환경연구원



문서번호 제120900863호
 시행일자 2012 년 9 월 19 일
 발 신 (주)우솔환경연구원
 담 당 자 정보민

제 목 수질검사성적서 교부
 받 음 전라북도 김제시 중앙로 40
 김제시청 귀하

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120900863	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 9월 11일
채수장소	전라북도 김제시 김산동	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 9월 11일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.31
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012 년 9 월 19 일

우솔환경연구원

