

문서번호 제121000601호

제 목 수질검사성적서 교부

시행일자 2012 년 10 월 30 일

받 음 전라북도 김제시 중앙로 40
김제시청 귀하

발 신 (주)우솔환경연구원

담당자 정보민

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	121000601	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 10월 22일
채수장소	전라북도 김제시 만경읍	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 10월 22일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.19
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012 년 10 월 30 일

우솔환경연구원



문서번호 제121000602호

제 목 수질검사성적서 교부

시행일자 2012 년 10 월 30 일

받 음 전라북도 김제시 중앙로 40
김제시청 귀하

발 신 (주)우솔환경연구원

담당자 정보민

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	121000602	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 10월 22일
채수장소	전라북도 김제시 죽산면	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 10월 22일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.47
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012 년 10 월 30 일

우솔환경연구원



문서번호 제121000603호

제 목 수질검사성적서 교부

시행일자 2012 년 10 월 30 일

받 음 전라북도 김제시 중앙로 40
김제시청 귀하

발 신 (주)우솔환경연구원

담당자 정보민

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	121000603	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 10월 22일
채수장소	전라북도 김제시 용지면	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 10월 22일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.20
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012 년 10 월 30 일

우솔환경연구원



문서번호 제121000604호

제 목 수질검사성적서 교부

시행일자 2012 년 10 월 30 일

받 음 전라북도 김제시 중앙로 40
김제시청 귀하

발 신 (주)우솔환경연구원

담당자 정보민

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	121000604	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 10월 22일
채수장소	전라북도 김제시 백구면	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 10월 22일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.22
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012 년 10 월 30 일

우솔환경연구원



문서번호 제121000605호

제 목 수질검사성적서 교부

시행일자 2012 년 10 월 30 일

받 음 전라북도 김제시 중앙로 40
김제시청 귀하

발 신 (주)우솔환경연구원

담당자 정보민

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	121000605	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 10월 22일
채수장소	전라북도 김제시 부량면	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 10월 22일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.27
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012 년 10 월 30 일

우솔환경연구원



문서번호 제121000606호

제 목 수질검사성적서 교부

시행일자 2012 년 10 월 30 일

받 음 전라북도 김제시 중앙로 40
김제시청 귀하

발 신 (주)우솔환경연구원

담당자 정보민

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	121000606	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 10월 22일
채수장소	전라북도 김제시 공덕면	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 10월 22일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.21
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012 년 10 월 30 일

우솔환경연구원



문서번호 제121000607호

제 목 수질검사성적서 교부

시행일자 2012 년 10 월 30 일

받 음 전라북도 김제시 중앙로 40
김제시청 귀하

발 신 (주)우솔환경연구원

담당자 정보민

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	121000607	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 10월 22일
채수장소	전라북도 김제시 청하면	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 10월 22일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.28
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012 년 10 월 30 일

우솔환경연구원



문서번호 제121000608호

제 목 수질검사성적서 교부

시행일자 2012 년 10 월 30 일

받 음 전라북도 김제시 중앙로 40
김제시청 귀하

발 신 (주)우솔환경연구원

담당자 정보민

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	121000608	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 10월 22일
채수장소	전라북도 김제시 성덕면	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 10월 22일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.32
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012 년 10 월 30 일

우솔환경연구원



문서번호 제121000609호

제 목 수질검사성적서 교부

시행일자 2012 년 10 월 30 일

받 음 전라북도 김제시 중앙로 40
김제시청 귀하

발 신 (주)우솔환경연구원

담당자 정보민

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	121000609	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 10월 22일
채수장소	전라북도 김제시 진봉면	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 10월 22일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.25
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012 년 10 월 30 일

우솔환경연구원



문서번호 제121000610호

제 목 수질검사성적서 교부

시행일자 2012 년 10 월 30 일

받 음 전라북도 김제시 중앙로 40
김제시청 귀하

발 신 (주)우솔환경연구원

담당자 정보민

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	121000610	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 10월 22일
채수장소	전라북도 김제시 금구면	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 10월 22일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.76
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012 년 10 월 30 일

우솔환경연구원



문서번호 제121000611호

제 목 수질검사성적서 교부

시행일자 2012 년 10 월 30 일

받 음 전라북도 김제시 중앙로 40
김제시청 귀하

발 신 (주)우솔환경연구원

담당자 정보민

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	121000611	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 10월 22일
채수장소	전라북도 김제시 봉남면	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 10월 22일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.19
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012 년 10 월 30 일

우솔환경연구원



문서번호 제121000612호

제 목 수질검사성적서 교부

시행일자 2012 년 10 월 30 일

받 음 전라북도 김제시 중앙로 40
김제시청 귀하

발 신 (주)우솔환경연구원

담당자 정보민

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	121000612	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 10월 22일
채수장소	전라북도 김제시 황산면	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 10월 22일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.47
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012 년 10 월 30 일

우솔환경연구원



문서번호 제121000613호

제 목 수질검사성적서 교부

시행일자 2012 년 10 월 30 일

받 음 전라북도 김제시 중앙로 40
김제시청 귀하

발 신 (주)우솔환경연구원

담당자 정보민

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	121000613	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 10월 22일
채수장소	전라북도 김제시 금산면	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 10월 22일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.60
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012 년 10 월 30 일

우솔환경연구원



문서번호 제121000614호

제 목 수질검사성적서 교부

시행일자 2012 년 10 월 30 일

받 음 전라북도 김제시 중앙로 40
김제시청 귀하

발 신 (주)우솔환경연구원

담당자 정보민

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	121000614	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 10월 22일
채수장소	전라북도 김제시 광활면	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 10월 22일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.22
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012 년 10 월 30 일

우솔환경연구원



문서번호 제121000615호

제 목 수질검사성적서 교부

시행일자 2012 년 10 월 30 일

받 음 전라북도 김제시 중앙로 40
김제시청 귀하

발 신 (주)우솔환경연구원

담당자 정보민

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	121000615	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 10월 22일
채수장소	전라북도 김제시 신평동	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 10월 22일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.50
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012 년 10 월 30 일

우솔환경연구원



문서번호 제121000616호

제 목 수질검사성적서 교부

시행일자 2012 년 10 월 30 일

받 음 전라북도 김제시 중앙로 40
김제시청 귀하

발 신 (주)우솔환경연구원

담당자 정보민

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	121000616	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 10월 22일
채수장소	전라북도 김제시 검산동	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 10월 22일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.49
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012 년 10 월 30 일

우솔환경연구원



문서번호 제121000617호

제 목 수질검사성적서 교부

시행일자 2012 년 10 월 30 일

받 음 전라북도 김제시 중앙로 40
김제시청 귀하

발 신 (주)우솔환경연구원

담당자 정보민

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	121000617	신고번호	
시료명	노후급수관(10개항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 10월 22일
채수장소	전라북도 김제시 요촌동	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 10월 22일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	6	동	1mg/L이하	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	7	아연	3mg/L이하	0.003
3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출	8	염소이온	250mg/L이하	8
4	암모니아성질소	0.5mg/L이하	불검출	9	철	0.3mg/L이하	불검출
5	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.53	10	망간	0.05mg/L이하	불검출
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012 년 10 월 30 일

우솔환경연구원

