

수 질 검 사 성 적 서

1. 시료내용

| | | | |
|-------|----------|-----------|-----------------------|
| 시 료 명 | 하천수(월간) | 접수일자/접수번호 | 2008. 4. 2/08-1-00536 |
| 의뢰자명 | 김제시상하수도과 | | |
| 채수장소 | 모악정수장 | 채수일시 | 2008. 4. 2. |
| 검사목적 | 정기용 | | |

2. 수질검사 결과

| 채수장소 | 모악정수장 | |
|-----------------|--|------|
| 검사항목 | 수질기준 | 검사결과 |
| 1.분원성대장균군(상원) | 1a급 10, 1b급 100, 2급 200, 3급 1000/100ml이하 | 0 |
| 2.BOD | 1a급 1.0 1b급 2.0 2급 3.0 3급 5.0 mg/l이하 | 0.7 |
| 3.총대장균군(MPN,원수) | 1a급 50,1b급 500, 2급 1000, 3급 5000/100ml이하 | 2 |
| 4.용존산소량(DO) | 1a급 7.5 1b급, 2급, 3급 5.0 mg/l이상 | 10.2 |
| 5.부유물질량(SS,하천수) | 1a,1b,2,3급 25.0mg/l 이하 | 0.1 |
| 6.수소이온농도(상원) | 1a,1b,2,3급 6.5 ~ 8.5 | 7.5 |
| 판 정 | 적 합 | |
| 수질기준초과항목 | 없음 | |

이 성적은 제시된 시료에 한함. 의뢰목적 이외의 광고, 선전 등에 이용할 수 없으며
용기, 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

전주시상하수도사업소장

