



시험 성적서

문서번호 : 21-2022-0038 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부
시행일자 : 2022 년 01 월 12 일 받 음 : 전라북도 김제시 중앙로 40 (서암동, 김제시청)
보 념 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 김제시청 상하수도과 귀하 [54386]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	정수간이(수도꼭지)	시험 법	먹는물·수질공정시험 법	접 수 번 호	21-220103-01-01
채 수 방 법	검사자 현장채취 (조현상)	검 사 목 적	정기검사용	채 수 일 시	2022 년 01 월 03 일
채 수 장 소	전북 김제시 만경읍 만경읍사무소	의뢰자 명	김제시장	접 수 일 자	2022 년 01 월 03 일

□ 수질검사결과

순 번	검 사항목	수 질 기준	검 사 결 과
1	일반세균 (중온)	100 CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.49
5		- 이하여백 -	
6			
7			
8			
9			
10			

판 정	적합			
수질기준초과 항목				
기타 주의사항				
담 당 검 사 원	작 성 자		기술책임자	
	성명	곽지혜 곽지혜	성명	박인영 박인영

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자 송재환 송재환

2022 년 01 월 12 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





시험 성적서

문서번호 : 21-2022-0039 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부
시행일자 : 2022 년 01 월 12 일 받 음 : 전라북도 김제시 중앙로 40 (서암동, 김제시청)
보 념 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 김제시청 상하수도과 귀하 [54386]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	정수간이(수도꼭지)	시험 법	먹는물·수질공정시험 법	접 수 번 호	21-220103-01-02
채 수 방 법	검사자 현장채취 (조현상)	검 사 목 적	정기검사용	채 수 일 시	2022 년 01 월 03 일
채 수 장 소	전북 김제시 죽산면 죽산면사무소	의뢰자 명	김제시장	접 수 일 자	2022 년 01 월 03 일

□ 수질검사결과

순 번	검 사항목	수 질 기준	검 사 결 과
1	일반세균 (중온)	100 CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.53
5		- 이하여백 -	
6			
7			
8			
9			
10			

판 정	적합			
수질기준초과 항목				
기타 주의사항				
담 당 검 사 원	작 성 자		기술책임자	
	성명	곽지혜 곽지혜	성명	박인영 박인영

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자 송재환 송재환

2022 년 01 월 12 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





시험 성적서

문서번호 : 21-2022-0040 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부
시행일자 : 2022 년 01 월 12 일 받 음 : 전라북도 김제시 중앙로 40 (서암동, 김제시청)
보 념 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 김제시청 상하수도과 귀하 [54386]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	정수간이(수도꼭지)	시험 법	먹는물-수질공정시험 법	접수번호	21-220103-01-03
채수방 법	검사자 현장채취 (조현상)	검 사 목 적	정기검사용	채수일 시	2022 년 01 월 03 일
채수장 소	전북 김제시 용지면 용지면사무소	의뢰자 명	김제시장	접수일 자	2022 년 01 월 03 일

□ 수질검사결과

순 번	검 사항목	수 질 기준	검 사 결 과
1	일반세균 (중온)	100 CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.36
5		- 이하여백 -	
6			
7			
8			
9			
10			

판 정	적합			
수질기준초과 항목				
기타 주의사항				
담 당 검 사 원	작 성 자		기술책임자	
	성명	곽지혜 곽지혜	성명	박인영 박인영

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인

용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

송재환 송재환

2022 년 01 월 12 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터장





시험 성적서

문서번호 : 21-2022-0041 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부
시행일자 : 2022 년 01 월 12 일 받 음 : 전라북도 김제시 중앙로 40 (서암동, 김제시청)
보 념 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 김제시청 상하수도과 귀하 [54386]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	정수간이(수도꼭지)	시험 법	먹는물-수질공정시험 법	접수번호	21-220103-01-04
채수방 법	검사자 현장채취 (조현상)	검 사 목 적	정기검사용	채수일 시	2022 년 01 월 03 일
채수장 소	전북 김제시 백구면 영상3길 17	의뢰자 명	김제시장	접수일 자	2022 년 01 월 03 일

□ 수질검사결과

순 번	검 사항목	수 질 기준	검 사 결 과
1	일반세균 (중온)	100 CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.22
5		- 이하여백 -	
6			
7			
8			
9			
10			

판 정	적합			
수질기준초과 항목				
기타 주의사항				
담 당 검 사 원	작 성 자		기술책임자	
	성명	곽지혜 곽지혜	성명	박인영 박인영

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인

용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

송재환 송재환

2022 년 01 월 12 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





시험 성적서

문서번호 : 21-2022-0042 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부
시행일자 : 2022 년 01 월 12 일 받 음 : 전라북도 김제시 중앙로 40 (서암동, 김제시청)
보 념 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 김제시청 상하수도과 귀하 [54386]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	정수간이(수도꼭지)	시험 법	먹는물-수질공정시험 법	접수번호	21-220103-01-05
채수방 법	검사자 현장채취 (조현상)	검 사 목 적	정기검사용	채수일 시	2022 년 01 월 03 일
채수장 소	전북 김제시 부량면 부량면사무소	의뢰자 명	김제시장	접수일 자	2022 년 01 월 03 일

□ 수질검사결과

순 번	검 사항목	수 질 기준	검 사 결 과
1	일반세균 (중온)	100 CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.65
5		- 이하여백 -	
6			
7			
8			
9			
10			

판 정	적합		
수질기준초과 항목			
기타 주의사항			
담 당 검 사 원	작 성 자		기술책임자
	성명	곽지혜 곽지혜	성명 박인영 박인영

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인

용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자 송재환 송재환

2022 년 01 월 12 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터장





시험 성적서

문서번호 : 21-2022-0043 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부
시행일자 : 2022 년 01 월 12 일 받 음 : 전라북도 김제시 중앙로 40 (서암동, 김제시청)
보 념 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 김제시청 상하수도과 귀하 [54386]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	정수간이(수도꼭지)	시험 법	먹는물-수질공정시험 법	접수번호	21-220103-01-06
채수방 법	검사자 현장채취 (조현상)	검 사 목 적	정기검사용	채수일 시	2022 년 01 월 03 일
채수장 소	전북 김제시 공덕면 공덕로 242-9 (원다방)	의뢰자 명	김제시장	접수일 자	2022 년 01 월 03 일

□ 수질검사결과

순 번	검 사항목	수 질 기준	검 사 결 과
1	일반세균 (중온)	100 CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.19
5		- 이하여백 -	
6			
7			
8			
9			
10			

판 정	적합			
수질기준초과 항목				
기타 주의사항				
담 당 검 사 원	작 성 자		기술책임자	
	성명	곽지혜 곽지혜	성명	박인영 박인영

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인

용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

송재환 송재환

2022 년 01 월 12 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터장





시험 성적서

문서번호 : 21-2022-0044 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부
시행일자 : 2022 년 01 월 12 일 받 음 : 전라북도 김제시 중앙로 40 (서암동, 김제시청)
보 념 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 김제시청 상하수도과 귀하 [54386]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	정수간이(수도꼭지)	시 험 법	먹는물·수질공정시험 법	접 수 번 호	21-220103-01-07
채 수 방 법	검사자 현장채취 (조현상)	검 사 목 적	정기검사용	채 수 일 시	2022 년 01 월 03 일
채 수 장 소	전북 김제시 청하면 대청리 234-11	의뢰자 명	김제시장	접 수 일 자	2022 년 01 월 03 일

□ 수질검사결과

순 번	검 사항목	수 질 기준	검 사 결 과
1	일반세균 (중온)	100 CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.29
5		- 이하여백 -	
6			
7			
8			
9			
10			

판 정	적합			
수질기준초과 항목				
기타 주의사항				
담 당 검 사 원	작 성 자		기술책임자	
	성명	곽지혜 곽지혜	성명	박인영 박인영

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자 송재환 송재환

2022 년 01 월 12 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





시험 성적서

문서번호 : 21-2022-0045 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부
시행일자 : 2022 년 01 월 12 일 받 음 : 전라북도 김제시 중앙로 40 (서암동, 김제시청)
보 념 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 김제시청 상하수도과 귀하 [54386]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	정수간이(수도꼭지)	시험 법	먹는물·수질공정시험 법	접수번호	21-220103-01-08
채수방 법	검사자 현장채취 (조현상)	검 사 목 적	정기검사용	채수일 시	2022 년 01 월 03 일
채수장 소	전북 김제시 성덕면 지평선로 92 (성덕우체국)	의뢰자 명	김제시장	접수일 자	2022 년 01 월 03 일

□ 수질검사결과

순 번	검 사 항 목	수 질 기 준	검 사 결 과
1	일반세균 (중온)	100 CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.54
5		- 이하여백 -	
6			
7			
8			
9			
10			

판 정	적합			
수질기준초과 항목				
기타 주의사항				
담 당 검 사 원	작 성 자		기술책임자	
	성명	곽지혜 곽지혜	성명	박인영 박인영

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인

용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

송재환 송재환

2022 년 01 월 12 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





시험 성적서

문서번호 : 21-2022-0046 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부
시행일자 : 2022 년 01 월 12 일 받 음 : 전라북도 김제시 중앙로 40 (서암동, 김제시청)
보 념 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 김제시청 상하수도과 귀하 [54386]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	정수간이(수도꼭지)	시험 법	먹는물-수질공정시험 법	접수번호	21-220103-01-09
채수방 법	검사자 현장채취 (조현상)	검 사 목 적	정기검사용	채수일 시	2022 년 01 월 03 일
채수장 소	전북 김제시 진봉면 지평선로 2057	의뢰자 명	김제시장	접수일 자	2022 년 01 월 03 일

□ 수질검사결과

순 번	검 사항목	수 질 기준	검 사 결 과
1	일반세균 (중온)	100 CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.51
5		- 이하여백 -	
6			
7			
8			
9			
10			

판 정	적합			
수질기준초과 항목				
기타 주의사항				
담 당 검 사 원	작 성 자		기술책임자	
	성명	곽지혜 곽지혜	성명	박인영 박인영

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인

용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

송재환 송재환

2022 년 01 월 12 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터장





시험 성적서

문서번호 : 21-2022-0047 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부
시행일자 : 2022 년 01 월 12 일 받 음 : 전라북도 김제시 중앙로 40 (서암동, 김제시청)
보 념 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 김제시청 상하수도과 귀하 [54386]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	정수간이(수도꼭지)	시 험 법	먹는물-수질공정시험 법	접수번호	21-220103-01-10
채수방법	검사자 현장채취 (조현상)	검 사 목 적	정기검사용	채수일시	2022 년 01 월 03 일
채수장소	전북 김제시 금구면 우인빌아파트	의뢰자명	김제시장	접수일자	2022 년 01 월 03 일

□ 수질검사결과

순 번	검 사항목	수 질 기준	검 사 결 과
1	일반세균 (중온)	100 CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.47
5		- 이하여백 -	
6			
7			
8			
9			
10			

판 정	적합			
수질기준초과 항목				
기타 주의사항				
담 당 검 사 원	작 성 자		기술책임자	
	성명	곽지혜 곽지혜	성명	박인영 박인영

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인

용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

송재환 송재환

2022 년 01 월 12 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터장





시험 성적서

문서번호 : 21-2022-0048 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부
시행일자 : 2022 년 01 월 12 일 받 음 : 전라북도 김제시 중앙로 40 (서암동, 김제시청)
보 념 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 김제시청 상하수도과 귀하 [54386]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	정수간이(수도꼭지)	시험 법	먹는물-수질공정시험 법	접수번호	21-220103-01-11
채수방 법	검사자 현장채취 (조현상)	검 사 목 적	정기검사용	채수일 시	2022 년 01 월 03 일
채수장 소	전북 김제시 봉남면 봉남면사무소	의뢰자 명	김제시장	접수일 자	2022 년 01 월 03 일

□ 수질검사결과

순 번	검 사항목	수 질 기준	검 사 결 과
1	일반세균 (중온)	100 CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.35
5		- 이하여백 -	
6			
7			
8			
9			
10			

판 정	적합			
수질기준초과 항목				
기타 주의사항				
담 당 검 사 원	작 성 자		기술책임자	
	성명	곽지혜 곽지혜	성명	박인영 박인영

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인

용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

송재환 송재환

2022 년 01 월 12 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터장





시험 성적서

문서번호 : 21-2022-0049 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부
시행일자 : 2022 년 01 월 12 일 받 음 : 전라북도 김제시 중앙로 40 (서암동, 김제시청)
보 념 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 김제시청 상하수도과 귀하 [54386]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	정수간이(수도꼭지)	시 험 법	먹는물·수질공정시험 법	접 수 번 호	21-220103-01-12
채 수 방 법	검사자 현장채취 (조현상)	검 사 목 적	정기검사용	채 수 일 시	2022 년 01 월 03 일
채 수 장 소	전북 김제시 황산면 연리 마을회관	의뢰자 명	김제시장	접 수 일 자	2022 년 01 월 03 일

□ 수질검사결과

순 번	검 사항목	수 질 기준	검 사 결 과
1	일반세균 (중온)	100 CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.41
5		- 이하여백 -	
6			
7			
8			
9			
10			

판 정	적합			
수질기준초과 항목				
기타 주의사항				
담 당 검 사 원	작 성 자		기술책임자	
	성명	곽지혜 곽지혜	성명	박인영 박인영

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자 송재환 송재환

2022 년 01 월 12 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





시험 성적서

문서번호 : 21-2022-0050 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부
시행일자 : 2022 년 01 월 12 일 받 음 : 전라북도 김제시 중앙로 40 (서암동, 김제시청)
보 념 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 김제시청 상하수도과 귀하 [54386]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	정수간이(수도꼭지)	시 험 법	먹는물-수질공정시험 법	접수번호	21-220103-01-13
채수방법	검사자 현장채취 (조현상)	검 사 목 적	정기검사용	채수일시	2022 년 01 월 03 일
채수장소	전북 김제시 금산면 금산리 149 (모악산주차장)	의뢰자명	김제시장	접수일자	2022 년 01 월 03 일

□ 수질검사결과

순 번	검 사항목	수 질 기준	검 사 결 과
1	일반세균 (중온)	100 CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.21
5		- 이하여백 -	
6			
7			
8			
9			
10			

판 정	적합		
수질기준초과 항목			
기타 주의사항			
담 당 검 사 원	작 성 자		기술책임자
	성명	곽지혜 곽지혜	성명 박인영 박인영

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인

용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

송재환 송재환

2022 년 01 월 12 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터장





시험 성적서

문서번호 : 21-2022-0051 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부
시행일자 : 2022 년 01 월 12 일 받 음 : 전라북도 김제시 중앙로 40 (서암동, 김제시청)
보 념 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 김제시청 상하수도과 귀하 [54386]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	정수간이(수도꼭지)	시험 법	먹는물-수질공정시험 법	접수번 호	21-220103-01-14
채수방 법	검사자 현장채취 (조현상)	검 사 목 적	정기검사용	채수일 시	2022 년 01 월 03 일
채수장 소	전북 김제시 광활면 광활로 644	의뢰자 명	김제시장	접수일 자	2022 년 01 월 03 일

□ 수질검사결과

순 번	검 사항목	수 질 기준	검 사 결 과
1	일반세균 (중온)	100 CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.19
5		- 이하여백 -	
6			
7			
8			
9			
10			

판 정	적합			
수질기준초과 항목				
기타 주의사항				
담 당 검 사 원	작 성 자		기술책임자	
	성명	곽지혜 곽지혜	성명	박인영 박인영

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인

용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

송재환 송재환

2022 년 01 월 12 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





시험 성적서

문서번호 : 21-2022-0052 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부
시행일자 : 2022 년 01 월 12 일 받 음 : 전라북도 김제시 중앙로 40 (서암동, 김제시청)
보 념 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 김제시청 상하수도과 귀하 [54386]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	정수간이(수도꼭지)	시험 법	먹는물-수질공정시험 법	접수번호	21-220103-01-15
채수방 법	검사자 현장채취 (조현상)	검 사 목 적	정기검사용	채수일 시	2022 년 01 월 03 일
채수장 소	전북 김제시 신흥동 대방아파트	의뢰자 명	김제시장	접수일 자	2022 년 01 월 03 일

□ 수질검사결과

순 번	검 사항목	수 질 기준	검 사 결 과
1	일반세균 (중온)	100 CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.25
5		- 이하여백 -	
6			
7			
8			
9			
10			

판 정	적합			
수질기준초과 항목				
기타 주의사항				
담 당 검 사 원	작 성 자		기술책임자	
	성명	곽지혜 곽지혜	성명	박인영 박인영

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인

용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

송재환 송재환

2022 년 01 월 12 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터장





시험 성적서

문서번호 : 21-2022-0053 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부
시행일자 : 2022 년 01 월 12 일 받 음 : 전라북도 김제시 중앙로 40 (서암동, 김제시청)
보 념 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 김제시청 상하수도과 귀하 [54386]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	정수간이(수도꼭지)	시험 법	먹는물-수질공정시험 법	접수번호	21-220103-01-16
채수방 법	검사자 현장채취 (조현상)	검 사 목 적	정기검사용	채수일 시	2022 년 01 월 03 일
채수장 소	전북 김제시 김산동 주공3차아파트	의뢰자 명	김제시장	접수일 자	2022 년 01 월 03 일

□ 수질검사결과

순 번	검 사항목	수 질 기준	검 사 결 과
1	일반세균 (중온)	100 CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.57
5		- 이하여백 -	
6			
7			
8			
9			
10			

판 정	적합			
수질기준초과 항목				
기타 주의사항				
담 당 검 사 원	작 성 자		기술책임자	
	성명	곽지혜 곽지혜	성명	박인영 박인영

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인

용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

송재환 송재환

2022 년 01 월 12 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터

