



시험 성적서

문서번호 : 21-2020-1934 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부
시행일자 : 2020 년 05 월 18 일 받 음 : 전라북도 김제시 중앙로 40 (서암동, 김제시청)
보 낸 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 김제시청 상하수도과 귀하 [54386]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

| | | | | | |
|------|-------------------|------|-------------|------|------------------|
| 검체명 | 정수간이(수도꼭지) | 시험법 | 먹는물·수질공정시험법 | 접수번호 | 21-200511-01-01 |
| 채수방법 | 검사자 현장채취 (조현상) | 검사목적 | 정기검사용 | 채수일시 | 2020 년 05 월 11 일 |
| 채수장소 | 전북 김제시 만경읍 만경읍사무소 | 의뢰자명 | 김제시장 | 접수일자 | 2020 년 05 월 11 일 |

□ 수질검사결과

| 순번 | 검사항목 | 수질기준 | 검사결과 |
|----|----------|---------------|------|
| 1 | 일반세균(중온) | 100 CFU/mL 이하 | 0 |
| 2 | 총대장균군 | 불검출/100mL | 불검출 |
| 3 | 분원성대장균군 | 불검출/100mL | 불검출 |
| 4 | 유리잔류염소 | 4.0 mg/L 이하 | 0.62 |
| 5 | | - 이하여백 - | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

| | | | | |
|-----------|------|---------|-------|---------|
| 판 정 | 적합 | | | |
| 수질기준초과 항목 | | | | |
| 기타 주의사항 | | | | |
| 담당 검사원 | 작성 자 | | 기술책임자 | |
| | 성명 | 박인영 박인영 | 성명 | 김영규 김영규 |

- * 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.
* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.
* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

남영민 남영민

2020 년 05 월 18 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





시험 성적서

문서번호 : 21-2020-1935 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부
시행일자 : 2020 년 05 월 18 일 받 음 : 전라북도 김제시 중앙로 40 (서암동, 김제시청)
보 낸 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 김제시청 상하수도과 귀하 [54386]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

| | | | | | |
|------|-------------------|------|-------------|------|------------------|
| 검체명 | 정수간이(수도꼭지) | 시험법 | 먹는물·수질공정시험법 | 접수번호 | 21-200511-01-02 |
| 채수방법 | 검사자 현장채취 (조현상) | 검사목적 | 정기검사용 | 채수일시 | 2020 년 05 월 11 일 |
| 채수장소 | 전북 김제시 죽산면 죽산면사무소 | 의뢰자명 | 김제시장 | 접수일자 | 2020 년 05 월 11 일 |

□ 수질검사결과

| 순번 | 검사항목 | 수질기준 | 검사결과 |
|----|----------|---------------|------|
| 1 | 일반세균(중온) | 100 CFU/mL 이하 | 0 |
| 2 | 총대장균군 | 불검출/100mL | 불검출 |
| 3 | 분원성대장균군 | 불검출/100mL | 불검출 |
| 4 | 유리잔류염소 | 4.0 mg/L 이하 | 0.15 |
| 5 | | - 이하여백 - | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

| | | | | |
|-----------|------|---------|-------|---------|
| 판 정 | 적합 | | | |
| 수질기준초과 항목 | | | | |
| 기타 주의사항 | | | | |
| 담당 검사원 | 작성 자 | | 기술책임자 | |
| | 성명 | 박인영 박인영 | 성명 | 김영규 김영규 |

- * 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.
* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.
* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

남영민 남영민

2020 년 05 월 18 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





시험 성적서

문서번호 : 21-2020-1936 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부
시행일자 : 2020 년 05 월 18 일 받 음 : 전라북도 김제시 중앙로 40 (서암동, 김제시청)
보 낸 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 김제시청 상하수도과 귀하 [54386]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

| | | | | | |
|------|-------------------|------|-------------|------|------------------|
| 검체명 | 정수간이(수도꼭지) | 시험법 | 먹는물·수질공정시험법 | 접수번호 | 21-200511-01-03 |
| 채수방법 | 검사자 현장채취 (조현상) | 검사목적 | 정기검사용 | 채수일시 | 2020 년 05 월 11 일 |
| 채수장소 | 전북 김제시 용지면 용지면사무소 | 의뢰자명 | 김제시장 | 접수일자 | 2020 년 05 월 11 일 |

□ 수질검사결과

| 순번 | 검사항목 | 수질기준 | 검사결과 |
|----|----------|---------------|------|
| 1 | 일반세균(중온) | 100 CFU/mL 이하 | 0 |
| 2 | 총대장균군 | 불검출/100mL | 불검출 |
| 3 | 분원성대장균군 | 불검출/100mL | 불검출 |
| 4 | 유리잔류염소 | 4.0 mg/L 이하 | 0.48 |
| 5 | | - 이하여백 - | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

| | | | | |
|-----------|------|---------|-------|---------|
| 판 정 | 적합 | | | |
| 수질기준초과 항목 | | | | |
| 기타 주의사항 | | | | |
| 담당 검사원 | 작성 자 | | 기술책임자 | |
| | 성명 | 박인영 박인영 | 성명 | 김영규 김영규 |

- * 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.
* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.
* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

남영민 남영민

2020 년 05 월 18 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





시험 성적서

문서번호 : 21-2020-1937 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부
시행일자 : 2020 년 05 월 18 일 받 음 : 전라북도 김제시 중앙로 40 (서암동, 김제시청)
보 낸 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 김제시청 상하수도과 귀하 [54386]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

| | | | | | |
|------|--------------------|------|-------------|------|------------------|
| 검체명 | 정수간이(수도꼭지) | 시험법 | 먹는물·수질공정시험법 | 접수번호 | 21-200511-01-04 |
| 채수방법 | 검사자 현장채취 (조현상) | 검사목적 | 정기검사용 | 채수일시 | 2020 년 05 월 11 일 |
| 채수장소 | 전북 김제시 백구면 영상3길 17 | 의뢰자명 | 김제시장 | 접수일자 | 2020 년 05 월 11 일 |

수질검사결과

| 순번 | 검사항목 | 수질기준 | 검사결과 |
|----|----------|---------------|------|
| 1 | 일반세균(중온) | 100 CFU/mL 이하 | 0 |
| 2 | 총대장균군 | 불검출/100mL | 불검출 |
| 3 | 분원성대장균군 | 불검출/100mL | 불검출 |
| 4 | 유리잔류염소 | 4.0 mg/L 이하 | 0.47 |
| 5 | | - 이하여백 - | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

| | | | | |
|-----------|------|---------|-------|---------|
| 판 정 | 적합 | | | |
| 수질기준초과 항목 | | | | |
| 기타 주의사항 | | | | |
| 담당 검사원 | 작성 자 | | 기술책임자 | |
| | 성명 | 박인영 박인영 | 성명 | 김영규 김명제 |

- * 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.
* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.
* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

남영민 남영민

2020 년 05 월 18 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





시험 성적서

문서번호 : 21-2020-1938 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부
시행일자 : 2020 년 05 월 18 일 받 음 : 전라북도 김제시 중앙로 40 (서암동, 김제시청)
보 낸 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 김제시청 상하수도과 귀하 [54386]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

| | | | | | |
|------|-------------------|------|-------------|------|------------------|
| 검체명 | 정수간이(수도꼭지) | 시험법 | 먹는물·수질공정시험법 | 접수번호 | 21-200511-01-05 |
| 채수방법 | 검사자 현장채취 (조현상) | 검사목적 | 정기검사용 | 채수일시 | 2020 년 05 월 11 일 |
| 채수장소 | 전북 김제시 부량면 부량면사무소 | 의뢰자명 | 김제시장 | 접수일자 | 2020 년 05 월 11 일 |

수질검사결과

| 순번 | 검사항목 | 수질기준 | 검사결과 |
|----|----------|---------------|------|
| 1 | 일반세균(중온) | 100 CFU/mL 이하 | 0 |
| 2 | 총대장균군 | 불검출/100mL | 불검출 |
| 3 | 분원성대장균군 | 불검출/100mL | 불검출 |
| 4 | 유리잔류염소 | 4.0 mg/L 이하 | 0.63 |
| 5 | | - 이하여백 - | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

| | | | | |
|-----------|------|---------|-------|---------|
| 판 정 | 적합 | | | |
| 수질기준초과 항목 | | | | |
| 기타 주의사항 | | | | |
| 담당 검사원 | 작성 자 | | 기술책임자 | |
| | 성명 | 박인영 박인영 | 성명 | 김영규 김명제 |

- * 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.
* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.
* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

남영민 남영민

2020 년 05 월 18 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





시험 성적서

문서번호 : 21-2020-1939 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부
시행일자 : 2020 년 05 월 18 일 받 음 : 전라북도 김제시 중앙로 40 (서암동, 김제시청)
보 낸 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 김제시청 상하수도과 귀하 [54386]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

| | | | | | |
|------|----------------------------|------|-------------|------|------------------|
| 검체명 | 정수간이(수도꼭지) | 시험법 | 먹는물·수질공정시험법 | 접수번호 | 21-200511-01-06 |
| 채수방법 | 검사자 현장채취 (조현상) | 검사목적 | 정기검사용 | 채수일시 | 2020 년 05 월 11 일 |
| 채수장소 | 전북 김제시 공덕면 공덕로 242-9 (원다방) | 의뢰자명 | 김제시장 | 접수일자 | 2020 년 05 월 11 일 |

□ 수질검사결과

| 순번 | 검사항목 | 수질기준 | 검사결과 |
|----|----------|---------------|------|
| 1 | 일반세균(중온) | 100 CFU/mL 이하 | 0 |
| 2 | 총대장균군 | 불검출/100mL | 불검출 |
| 3 | 분원성대장균군 | 불검출/100mL | 불검출 |
| 4 | 유리잔류염소 | 4.0 mg/L 이하 | 0.24 |
| 5 | | - 이하여백 - | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

| | | | | |
|-----------|------|---------|-------|---------|
| 판 정 | 적합 | | | |
| 수질기준초과 항목 | | | | |
| 기타 주의사항 | | | | |
| 담당 검사원 | 작성 자 | | 기술책임자 | |
| | 성명 | 박인영 박인영 | 성명 | 김영규 김명제 |

- * 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.
* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.
* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

남영민 남영민

2020 년 05 월 18 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





시험 성적서

문서번호 : 21-2020-1940 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부
시행일자 : 2020 년 05 월 18 일 받 음 : 전라북도 김제시 중앙로 40 (서암동, 김제시청)
보 낸 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 김제시청 상하수도과 귀하 [54386]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

| | | | | | |
|------|-----------------------|------|-------------|------|------------------|
| 검체명 | 정수간이(수도꼭지) | 시험법 | 먹는물·수질공정시험법 | 접수번호 | 21-200511-01-07 |
| 채수방법 | 검사자 현장채취 (조현상) | 검사목적 | 정기검사용 | 채수일시 | 2020 년 05 월 11 일 |
| 채수장소 | 전북 김제시 청하면 대청리 234-11 | 의뢰자명 | 김제시장 | 접수일자 | 2020 년 05 월 11 일 |

□ 수질검사결과

| 순번 | 검사항목 | 수질기준 | 검사결과 |
|----|----------|---------------|------|
| 1 | 일반세균(중온) | 100 CFU/mL 이하 | 0 |
| 2 | 총대장균군 | 불검출/100mL | 불검출 |
| 3 | 분원성대장균군 | 불검출/100mL | 불검출 |
| 4 | 유리잔류염소 | 4.0 mg/L 이하 | 0.31 |
| 5 | | - 이하여백 - | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

| | | | | |
|-----------|------|---------|-------|---------|
| 판 정 | 적합 | | | |
| 수질기준초과 항목 | | | | |
| 기타 주의사항 | | | | |
| 담당 검사원 | 작성 자 | | 기술책임자 | |
| | 성명 | 박인영 박인영 | 성명 | 김영규 김영규 |

- * 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.
* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.
* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

남영민 남영민

2020 년 05 월 18 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





시험 성적서

문서번호 : 21-2020-1941 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부
시행일자 : 2020 년 05 월 18 일 받 음 : 전라북도 김제시 중앙로 40 (서암동, 김제시청)
보 낸 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 김제시청 상하수도과 귀하 [54386]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

| | | | | | |
|------|----------------------------|------|-------------|------|------------------|
| 검체명 | 정수간이(수도꼭지) | 시험법 | 먹는물·수질공정시험법 | 접수번호 | 21-200511-01-08 |
| 채수방법 | 검사자 현장채취 (조현상) | 검사목적 | 정기검사용 | 채수일시 | 2020 년 05 월 11 일 |
| 채수장소 | 전북 김제시 성덕면 지평선로 92 (성덕우체국) | 의뢰자명 | 김제시장 | 접수일자 | 2020 년 05 월 11 일 |

□ 수질검사결과

| 순번 | 검사항목 | 수질기준 | 검사결과 |
|----|----------|---------------|------|
| 1 | 일반세균(중온) | 100 CFU/mL 이하 | 0 |
| 2 | 총대장균군 | 불검출/100mL | 불검출 |
| 3 | 분원성대장균군 | 불검출/100mL | 불검출 |
| 4 | 유리잔류염소 | 4.0 mg/L 이하 | 0.71 |
| 5 | | - 이하여백 - | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

| | | | | |
|-----------|------|---------|-------|---------|
| 판 정 | 적합 | | | |
| 수질기준초과 항목 | | | | |
| 기타 주의사항 | | | | |
| 담당 검사원 | 작성 자 | | 기술책임자 | |
| | 성명 | 박인영 박인영 | 성명 | 김영규 김영규 |

- * 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.
* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.
* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

남영민 남영민

2020 년 05 월 18 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





시험 성적서

문서번호 : 21-2020-1942 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부
시행일자 : 2020 년 05 월 18 일 받 음 : 전라북도 김제시 중앙로 40 (서암동, 김제시청)
보 낸 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 김제시청 상하수도과 귀하 [54386]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

| | | | | | |
|------|----------------------|------|-------------|------|------------------|
| 검체명 | 정수간이(수도꼭지) | 시험법 | 먹는물·수질공정시험법 | 접수번호 | 21-200511-01-09 |
| 채수방법 | 검사자 현장채취 (조현상) | 검사목적 | 정기검사용 | 채수일시 | 2020 년 05 월 11 일 |
| 채수장소 | 전북 김제시 진봉면 지평선로 2057 | 의뢰자명 | 김제시장 | 접수일자 | 2020 년 05 월 11 일 |

수질검사결과

| 순번 | 검사항목 | 수질기준 | 검사결과 |
|----|----------|---------------|------|
| 1 | 일반세균(중온) | 100 CFU/mL 이하 | 0 |
| 2 | 총대장균군 | 불검출/100mL | 불검출 |
| 3 | 분원성대장균군 | 불검출/100mL | 불검출 |
| 4 | 유리잔류염소 | 4.0 mg/L 이하 | 0.56 |
| 5 | | - 이하여백 - | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

| | | | | |
|-----------|------|---------|-------|---------|
| 판 정 | 적합 | | | |
| 수질기준초과 항목 | | | | |
| 기타 주의사항 | | | | |
| 담당 검사원 | 작성 자 | | 기술책임자 | |
| | 성명 | 박인영 박인영 | 성명 | 김영규 김영규 |

- * 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.
* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.
* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

남영민 남영민

2020 년 05 월 18 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





시험 성적서

문서번호 : 21-2020-1943 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부
시행일자 : 2020 년 05 월 18 일 받 음 : 전라북도 김제시 중앙로 40 (서암동, 김제시청)
보 낸 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 김제시청 상하수도과 귀하 [54386]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

| | | | | | |
|------|-------------------|------|-------------|------|------------------|
| 검체명 | 정수간이(수도꼭지) | 시험법 | 먹는물·수질공정시험법 | 접수번호 | 21-200511-01-10 |
| 채수방법 | 검사자 현장채취 (조현상) | 검사목적 | 정기검사용 | 채수일시 | 2020 년 05 월 11 일 |
| 채수장소 | 전북 김제시 금구면 우인빌아파트 | 의뢰자명 | 김제시장 | 접수일자 | 2020 년 05 월 11 일 |

□ 수질검사결과

| 순번 | 검사항목 | 수질기준 | 검사결과 |
|----|----------|---------------|------|
| 1 | 일반세균(중온) | 100 CFU/mL 이하 | 0 |
| 2 | 총대장균군 | 불검출/100mL | 불검출 |
| 3 | 분원성대장균군 | 불검출/100mL | 불검출 |
| 4 | 유리잔류염소 | 4.0 mg/L 이하 | 0.59 |
| 5 | | - 이하여백 - | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

| | | | | |
|-----------|------|---------|-------|---------|
| 판 정 | 적합 | | | |
| 수질기준초과 항목 | | | | |
| 기타 주의사항 | | | | |
| 담당 검사원 | 작성 자 | | 기술책임자 | |
| | 성명 | 박인영 박인영 | 성명 | 김영규 김명제 |

- * 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.
* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.
* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

남영민 남영민

2020 년 05 월 18 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





시험 성적서

문서번호 : 21-2020-1944 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부
시행일자 : 2020 년 05 월 18 일 받 음 : 전라북도 김제시 중앙로 40 (서암동, 김제시청)
보 낸 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 김제시청 상하수도과 귀하 [54386]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

| | | | | | |
|------|-------------------|------|-------------|------|------------------|
| 검체명 | 정수간이(수도꼭지) | 시험법 | 먹는물·수질공정시험법 | 접수번호 | 21-200511-01-11 |
| 채수방법 | 검사자 현장채취 (조현상) | 검사목적 | 정기검사용 | 채수일시 | 2020 년 05 월 11 일 |
| 채수장소 | 전북 김제시 봉남면 봉남면사무소 | 의뢰자명 | 김제시장 | 접수일자 | 2020 년 05 월 11 일 |

수질검사결과

| 순번 | 검사항목 | 수질기준 | 검사결과 |
|----|----------|---------------|------|
| 1 | 일반세균(중온) | 100 CFU/mL 이하 | 0 |
| 2 | 총대장균군 | 불검출/100mL | 불검출 |
| 3 | 분원성대장균군 | 불검출/100mL | 불검출 |
| 4 | 유리잔류염소 | 4.0 mg/L 이하 | 0.44 |
| 5 | | - 이하여백 - | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

| | | | | |
|-----------|------|---------|-------|---------|
| 판 정 | 적합 | | | |
| 수질기준초과 항목 | | | | |
| 기타 주의사항 | | | | |
| 담당 검사원 | 작성 자 | | 기술책임자 | |
| | 성명 | 박인영 박인영 | 성명 | 김영규 김영규 |

- * 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.
* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.
* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

남영민 남영민

2020 년 05 월 18 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





시험 성적서

문서번호 : 21-2020-1945 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부
시행일자 : 2020 년 05 월 18 일 받 음 : 전라북도 김제시 중앙로 40 (서암동, 김제시청)
보 낸 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 김제시청 상하수도과 귀하 [54386]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

| | | | | | |
|------|--------------------|------|-------------|------|------------------|
| 검체명 | 정수간이(수도꼭지) | 시험법 | 먹는물·수질공정시험법 | 접수번호 | 21-200511-01-12 |
| 채수방법 | 검사자 현장채취 (조현상) | 검사목적 | 정기검사용 | 채수일시 | 2020 년 05 월 11 일 |
| 채수장소 | 전북 김제시 황산면 연리 마을회관 | 의뢰자명 | 김제시장 | 접수일자 | 2020 년 05 월 11 일 |

수질검사결과

| 순번 | 검사항목 | 수질기준 | 검사결과 |
|----|----------|---------------|------|
| 1 | 일반세균(중온) | 100 CFU/mL 이하 | 0 |
| 2 | 총대장균군 | 불검출/100mL | 불검출 |
| 3 | 분원성대장균군 | 불검출/100mL | 불검출 |
| 4 | 유리잔류염소 | 4.0 mg/L 이하 | 0.43 |
| 5 | | - 이하여백 - | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

| | | | | |
|-----------|------|---------|-------|---------|
| 판 정 | 적합 | | | |
| 수질기준초과 항목 | | | | |
| 기타 주의사항 | | | | |
| 담당 검사원 | 작성 자 | | 기술책임자 | |
| | 성명 | 박인영 박인영 | 성명 | 김영규 김영규 |

- * 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.
* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.
* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

남영민 남영민

2020 년 05 월 18 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





시험 성적서

문서번호 : 21-2020-1946 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부
시행일자 : 2020 년 05 월 18 일 받 음 : 전라북도 김제시 중앙로 40 (서암동, 김제시청)
보 낸 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 김제시청 상하수도과 귀하 [54386]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

| | | | | | |
|------|-----------------------------|------|-------------|------|------------------|
| 검체명 | 정수간이(수도꼭지) | 시험법 | 먹는물·수질공정시험법 | 접수번호 | 21-200511-01-13 |
| 채수방법 | 검사자 현장채취 (조현상) | 검사목적 | 정기검사용 | 채수일시 | 2020 년 05 월 11 일 |
| 채수장소 | 전북 김제시 금산면 금산리 149 (모악산주차장) | 의뢰자명 | 김제시장 | 접수일자 | 2020 년 05 월 11 일 |

수질검사결과

| 순번 | 검사항목 | 수질기준 | 검사결과 |
|----|----------|---------------|------|
| 1 | 일반세균(중온) | 100 CFU/mL 이하 | 0 |
| 2 | 총대장균군 | 불검출/100mL | 불검출 |
| 3 | 분원성대장균군 | 불검출/100mL | 불검출 |
| 4 | 유리잔류염소 | 4.0 mg/L 이하 | 0.23 |
| 5 | | - 이하여백 - | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

| | | | | |
|-----------|------|---------|-------|---------|
| 판 정 | 적합 | | | |
| 수질기준초과 항목 | | | | |
| 기타 주의사항 | | | | |
| 담당 검사원 | 작성 자 | | 기술책임자 | |
| | 성명 | 박인영 박인영 | 성명 | 김영규 김영규 |

- * 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.
* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.
* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

남영민 남영민

2020 년 05 월 18 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





시험 성적서

문서번호 : 21-2020-1947 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부
시행일자 : 2020 년 05 월 18 일 받 음 : 전라북도 김제시 중앙로 40 (서암동, 김제시청)
보 낸 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 김제시청 상하수도과 귀하 [54386]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

| | | | | | |
|------|--------------------|------|-------------|------|------------------|
| 검체명 | 정수간이(수도꼭지) | 시험법 | 먹는물·수질공정시험법 | 접수번호 | 21-200511-01-14 |
| 채수방법 | 검사자 현장채취 (조현상) | 검사목적 | 정기검사용 | 채수일시 | 2020 년 05 월 11 일 |
| 채수장소 | 전북 김제시 광활면 광활로 644 | 의뢰자명 | 김제시장 | 접수일자 | 2020 년 05 월 11 일 |

□ 수질검사결과

| 순번 | 검사항목 | 수질기준 | 검사결과 |
|----|----------|---------------|------|
| 1 | 일반세균(중온) | 100 CFU/mL 이하 | 0 |
| 2 | 총대장균군 | 불검출/100mL | 불검출 |
| 3 | 분원성대장균군 | 불검출/100mL | 불검출 |
| 4 | 유리잔류염소 | 4.0 mg/L 이하 | 0.52 |
| 5 | | - 이하여백 - | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

| | | | | |
|-----------|------|---------|-------|---------|
| 판 정 | 적합 | | | |
| 수질기준초과 항목 | | | | |
| 기타 주의사항 | | | | |
| 담당 검사원 | 작성 자 | | 기술책임자 | |
| | 성명 | 박인영 박인영 | 성명 | 김영규 김영규 |

- * 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.
* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.
* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

남영민 남영민

2020 년 05 월 18 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





시험 성적서

문서번호 : 21-2020-1948 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부
시행일자 : 2020 년 05 월 18 일 받 음 : 전라북도 김제시 중앙로 40 (서암동, 김제시청)
보 낸 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 김제시청 상하수도과 귀하 [54386]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

| | | | | | |
|------|------------------|------|-------------|------|------------------|
| 검체명 | 정수간이(수도꼭지) | 시험법 | 먹는물·수질공정시험법 | 접수번호 | 21-200511-01-15 |
| 채수방법 | 검사자 현장채취 (조현상) | 검사목적 | 정기검사용 | 채수일시 | 2020 년 05 월 11 일 |
| 채수장소 | 전북 김제시 신풍동 대방아파트 | 의뢰자명 | 김제시장 | 접수일자 | 2020 년 05 월 11 일 |

수질검사결과

| 순번 | 검사항목 | 수질기준 | 검사결과 |
|----|----------|---------------|------|
| 1 | 일반세균(중온) | 100 CFU/mL 이하 | 0 |
| 2 | 총대장균군 | 불검출/100mL | 불검출 |
| 3 | 분원성대장균군 | 불검출/100mL | 불검출 |
| 4 | 유리잔류염소 | 4.0 mg/L 이하 | 0.21 |
| 5 | | - 이하여백 - | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

| | | | | |
|-----------|------|---------|-------|---------|
| 판 정 | 적합 | | | |
| 수질기준초과 항목 | | | | |
| 기타 주의사항 | | | | |
| 담당 검사원 | 작성 자 | | 기술책임자 | |
| | 성명 | 박인영 박인영 | 성명 | 김영규 김영규 |

- * 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.
* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.
* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

남영민 남영민

2020 년 05 월 18 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





시험 성적서

문서번호 : 21-2020-1949 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부
시행일자 : 2020 년 05 월 18 일 받 음 : 전라북도 김제시 중앙로 40 (서암동, 김제시청)
보 낸 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 김제시청 상하수도과 귀하 [54386]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

| | | | | | |
|------|--------------------|------|-------------|------|------------------|
| 검체명 | 정수간이(수도꼭지) | 시험법 | 먹는물·수질공정시험법 | 접수번호 | 21-200511-01-16 |
| 채수방법 | 검사자 현장채취 (조현상) | 검사목적 | 정기검사용 | 채수일시 | 2020 년 05 월 11 일 |
| 채수장소 | 전북 김제시 김산동 주공3차아파트 | 의뢰자명 | 김제시장 | 접수일자 | 2020 년 05 월 11 일 |

□ 수질검사결과

| 순번 | 검사항목 | 수질기준 | 검사결과 |
|----|----------|---------------|------|
| 1 | 일반세균(중온) | 100 CFU/mL 이하 | 0 |
| 2 | 총대장균군 | 불검출/100mL | 불검출 |
| 3 | 분원성대장균군 | 불검출/100mL | 불검출 |
| 4 | 유리잔류염소 | 4.0 mg/L 이하 | 0.31 |
| 5 | | - 이하여백 - | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

| | | | | |
|-----------|------|---------|-------|---------|
| 판 정 | 적합 | | | |
| 수질기준초과 항목 | | | | |
| 기타 주의사항 | | | | |
| 담당 검사원 | 작성 자 | | 기술책임자 | |
| | 성명 | 박인영 박인영 | 성명 | 김영규 김영규 |

- * 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.
* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.
* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

남영민 남영민

2020 년 05 월 18 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





시험 성적서

문서번호 : 21-2020-1955 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부
시행일자 : 2020 년 05 월 18 일 받 음 : 전라북도 김제시 중앙로 40 (서암동, 김제시청)
보 냈 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 김제시청 상하수도과 귀하 [54386]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

| | | | | | |
|------|-------------------|------|-------------|------|------------------|
| 검체명 | 정수간이(노후관수도꼭지) | 시험법 | 먹는물·수질공정시험법 | 접수번호 | 21-200511-02-01 |
| 채수방법 | 검사자 현장채취 (조현상) | 검사목적 | 정기검사용 | 채수일시 | 2020 년 05 월 11 일 |
| 채수장소 | 전북 김제시 요촌동 요촌동사무소 | 의뢰자명 | 김제시장 | 접수일자 | 2020 년 05 월 11 일 |

□ 수질검사결과

| 순번 | 검사항목 | 수질기준 | 검사결과 |
|----|----------|---------------|-------|
| 1 | 일반세균(중온) | 100 CFU/mL 이하 | 0 |
| 2 | 총대장균군 | 불검출/100mL | 불검출 |
| 3 | 분원성대장균군 | 불검출/100mL | 불검출 |
| 4 | 암모니아성질소 | 0.5 mg/L 이하 | 불검출 |
| 5 | 동 | 1.0 mg/L 이하 | 0.029 |
| 6 | 아연 | 3 mg/L 이하 | 0.022 |
| 7 | 철 | 0.3 mg/L 이하 | 불검출 |
| 8 | 망간 | 0.05 mg/L 이하 | 불검출 |
| 9 | 염소이온 | 250 mg/L 이하 | 11.0 |
| 10 | 유리잔류염소 | 4.0 mg/L 이하 | 0.25 |
| 11 | | - 이하여백 - | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |

| | | | | |
|-----------|-------|---------|-------|---------|
| 판 정 | 적합 | | | |
| 수질기준초과 항목 | | | | |
| 기타 주의사항 | | | | |
| 담 당 검 사 원 | 작 성 자 | | 기술책임자 | |
| | 성명 | 박인영 박인영 | 성명 | 김영규 김영규 |

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.
* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.
* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

남영민 남영민

2020 년 05 월 18 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터

