



전주대학교

농생명EM환경연구센터

Research Center for Agro-Bio-EM & Environmental Resources

우편번호 : 55069

주소 : 전북 전주시 완산구 천잠로 303

전 화 : 063)220-2923

팩스 : 063)220-2951

기술책임자 : 김영규 품질책임자 : 남영민 센터장 : 최용욱

시 험 성 적 서

문서번호 : 2018-2A-6876

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2018년 12월 11일

받 음 : 전북 김제시 중앙로 40

보 낸 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터장

김제시장(상하수도과장) 귀하

54386

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

접수번호	2018-2A-6876	검 체 명	정수간이(수도꼭지)	채수일시	2018년 12월 03일
채수방법	검사인력 현장채수 (정직한)	검사목적	정기검사용	접수일자	2018년 12월 03일
채수장소	전북 김제시 만경읍 만경읍사무소	의뢰자명	김 제 시 장	의뢰근거	

□ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검 사결과
1	일반세균 (중온)	100CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성 대장균군	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0mg/L 이하	0.37

판정	적 합
수질기준초과항목	
기타 주의사항	

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

최용욱

2018년 12월 11일

전주대학교 농생명EM환경연구센터장





전주대학교

농생명EM환경연구센터

Research Center for Agro-Bio-EM & Environmental Resources

우편번호 : 55069

주소 : 전북 전주시 완산구 천잠로 303

전 화 : 063)220-2923

팩스 : 063)220-2951

기술책임자 : 김영규 품질책임자 : 남영민 센터장 : 최용욱

시 험 성 적 서

문서번호 : 2018-2A-6877

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2018년 12월 11일

받 음 : 전북 김제시 중앙로 40

보 낸 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터장

김제시장(상하수도과장) 귀하

54386

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

접수번호	2018-2A-6877	검 체 명	정수간이(수도꼭지)	채수일시	2018년 12월 03일
채수방법	검사인력 현장채수 (정직한)	검사목적	정기검사용	접수일자	2018년 12월 03일
채수장소	전북 김제시 죽산면 죽산면사무소	의뢰자명	김 제 시 장	의뢰근거	

□ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검 사결과
1	일반세균 (중온)	100CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성 대장균군	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0mg/L 이하	0.31

판정	적 합
수질기준초과항목	
기타 주의사항	

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

최용욱

2018년 12월 11일

전주대학교 농생명EM환경연구센터장





전주대학교

농생명EM환경연구센터

Research Center for Agro-Bio-EM & Environmental Resources

우편번호 : 55069

주소 : 전북 전주시 완산구 천잠로 303

전 화 : 063)220-2923

팩스 : 063)220-2951

기술책임자 : 김영규 품질책임자 : 남영민 센터장 : 최용욱

시 험 성 적 서

문서번호 : 2018-2A-6878

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2018년 12월 11일

받 음 : 전북 김제시 중앙로 40

보 낸 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터장

김제시장(상하수도과장) 귀하

54386

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

접수번호	2018-2A-6878	검 체 명	정수간이(수도꼭지)	채수일시	2018년 12월 03일
채수방법	검사인력 현장채수 (정직한)	검사목적	정기검사용	접수일자	2018년 12월 03일
채수장소	전북 김제시 용지면 용지면사무소	의뢰자명	김 제 시 장	의뢰근거	

□ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검 사결과
1	일반세균 (중온)	100CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성 대장균군	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0mg/L 이하	0.31

판정	적 합
수질기준초과항목	
기타 주의사항	

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

최용욱

2018년 12월 11일

전주대학교 농생명EM환경연구센터장





전주대학교

농생명EM환경연구센터

Research Center for Agro-Bio-EM & Environmental Resources

우편번호 : 55069

주소 : 전북 전주시 완산구 천잠로 303

전 화 : 063)220-2923

팩스 : 063)220-2951

기술책임자 : 김영규 품질책임자 : 남영민 센터장 : 최용욱

시 험 성 적 서

문서번호 : 2018-2A-6879

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2018년 12월 11일

받 음 : 전북 김제시 중앙로 40

보 낸 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터장

김제시장(상하수도과장) 귀하

54386

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

접수번호	2018-2A-6879	검 체 명	정수간이(수도꼭지)	채수일시	2018년 12월 03일
채수방법	검사인력 현장채수 (정직한)	검사목적	정기검사용	접수일자	2018년 12월 03일
채수장소	전북 김제시 백구면 영상3길 17	의뢰자명	김 제 시 장	의뢰근거	

□ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검 사결과
1	일반세균 (중온)	100CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성 대장균군	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0mg/L 이하	0.27

판정	적 합
수질기준초과항목	
기타 주의사항	

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

최용욱

2018년 12월 11일

전주대학교 농생명EM환경연구센터장





전주대학교

농생명EM환경연구센터

Research Center for Agro-Bio-EM & Environmental Resources

우편번호 : 55069

주소 : 전북 전주시 완산구 천잠로 303

전 화 : 063)220-2923

팩스 : 063)220-2951

기술책임자 : 김영규 품질책임자 : 남영민 센터장 : 최용욱

시 험 성 적 서

문서번호 : 2018-2A-6880

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2018년 12월 11일

받 음 : 전북 김제시 중앙로 40

보 낸 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터장

김제시장(상하수도과장) 귀하

54386

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

접수번호	2018-2A-6880	검 체 명	정수간이(수도꼭지)	채수일시	2018년 12월 03일
채수방법	검사인력 현장채수 (정직한)	검사목적	정기검사용	접수일자	2018년 12월 03일
채수장소	전북 김제시 부량면 부량면사무소	의뢰자명	김 제 시 장	의뢰근거	

□ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검 사결과
1	일반세균 (중온)	100CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성 대장균군	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0mg/L 이하	0.28

판정	적 합
수질기준초과항목	
기타 주의사항	

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

최용욱

2018년 12월 11일

전주대학교 농생명EM환경연구센터장





전주대학교

농생명EM환경연구센터

Research Center for Agro-Bio-EM & Environmental Resources

우편번호 : 55069

주소 : 전북 전주시 완산구 천잠로 303

전 화 : 063)220-2923

팩스 : 063)220-2951

기술책임자 : 김영규 품질책임자 : 남영민 센터장 : 최용욱

시 험 성 적 서

문서번호 : 2018-2A-6881

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2018년 12월 11일

받 음 : 전북 김제시 중앙로 40

보 낸 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터장

김제시장(상하수도과장) 귀하

54386

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

접수번호	2018-2A-6881	검 체 명	정수간이(수도꼭지)	채수일시	2018년 12월 03일
채수방법	검사인력 현장채수 (정직한)	검사목적	정기검사용	접수일자	2018년 12월 03일
채수장소	전북 김제시 공덕면 공덕로 242-9 (원다방)	의뢰자명	김 제 시 장	의뢰근거	

□ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검 사결과
1	일반세균 (중온)	100CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성 대장균군	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0mg/L 이하	0.25

판정	적 합
수질기준초과항목	
기타 주의사항	

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

최용욱

2018년 12월 11일

전주대학교 농생명EM환경연구센터장





전주대학교

농생명EM환경연구센터

Research Center for Agro-Bio-EM & Environmental Resources

우편번호 : 55069

주소 : 전북 전주시 완산구 천잠로 303

전 화 : 063)220-2923

팩스 : 063)220-2951

기술책임자 : 김영규 품질책임자 : 남영민 센터장 : 최용욱

시 험 성 적 서

문서번호 : 2018-2A-6882

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2018년 12월 11일

받 음 : 전북 김제시 중앙로 40

보 낸 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터장

김제시장(상하수도과장) 귀하

54386

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

접수번호	2018-2A-6882	검 체 명	정수간이(수도꼭지)	채수일시	2018년 12월 03일
채수방법	검사인력 현장채수 (정직한)	검사목적	정기검사용	접수일자	2018년 12월 03일
채수장소	전북 김제시 청하면 대청리 234-11	의뢰자명	김 제 시 장	의뢰근거	

□ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검 사결과
1	일반세균 (중온)	100CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성 대장균군	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0mg/L 이하	0.33

판정	적 합
수질기준초과항목	
기타 주의사항	

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

최용욱

2018년 12월 11일

전주대학교 농생명EM환경연구센터장





전주대학교

농생명EM환경연구센터

Research Center for Agro-Bio-EM & Environmental Resources

우편번호 : 55069

주소 : 전북 전주시 완산구 천잠로 303

전 화 : 063)220-2923

팩스 : 063)220-2951

기술책임자 : 김영규 품질책임자 : 남영민 센터장 : 최용욱

시 험 성 적 서

문서번호 : 2018-2A-6883

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2018년 12월 11일

받 음 : 전북 김제시 중앙로 40

보 낸 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터장

김제시장(상하수도과장) 귀하

54386

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

접수번호	2018-2A-6883	검 체 명	정수간이(수도꼭지)	채수일시	2018년 12월 03일
채수방법	검사인력 현장채수 (정직한)	검사목적	정기검사용	접수일자	2018년 12월 03일
채수장소	전북 김제시 성덕면 지평선로 92 (성덕우체국)	의뢰자명	김 제 시 장	의뢰근거	

□ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검 사결과
1	일반세균 (중온)	100CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성 대장균군	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0mg/L 이하	0.38

판정	적 합
수질기준초과항목	
기타 주의사항	

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

최용욱

2018년 12월 11일

전주대학교 농생명EM환경연구센터장





전주대학교

농생명EM환경연구센터

Research Center for Agro-Bio-EM & Environmental Resources

우편번호 : 55069

주소 : 전북 전주시 완산구 천잠로 303

전 화 : 063)220-2923

팩스 : 063)220-2951

기술책임자 : 김영규 품질책임자 : 남영민 센터장 : 최용욱

시 험 성 적 서

문서번호 : 2018-2A-6884

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2018년 12월 11일

받 음 : 전북 김제시 중앙로 40

보 낸 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터장

김제시장(상하수도과장) 귀하

54386

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

접수번호	2018-2A-6884	검 체 명	정수간이(수도꼭지)	채수일시	2018년 12월 03일
채수방법	검사인력 현장채수 (정직한)	검사목적	정기검사용	접수일자	2018년 12월 03일
채수장소	전북 김제시 진봉면 지평선로 2057	의뢰자명	김 제 시 장	의뢰근거	

□ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검 사결과
1	일반세균 (중온)	100CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성 대장균군	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0mg/L 이하	0.32

판정	적 합
수질기준초과항목	
기타 주의사항	

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

최용욱

2018년 12월 11일

전주대학교 농생명EM환경연구센터장





전주대학교

농생명EM환경연구센터

Research Center for Agro-Bio-EM & Environmental Resources

우편번호 : 55069

주소 : 전북 전주시 완산구 천잠로 303

전 화 : 063)220-2923

팩스 : 063)220-2951

기술책임자 : 김영규 품질책임자 : 남영민 센터장 : 최용욱

시 험 성 적 서

문서번호 : 2018-2A-6885

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2018년 12월 11일

받 음 : 전북 김제시 중앙로 40

보 낸 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터장

김제시장(상하수도과장) 귀하

54386

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

접수번호	2018-2A-6885	검 체 명	정수간이(수도꼭지)	채수일시	2018년 12월 03일
채수방법	검사인력 현장채수 (정직한)	검사목적	정기검사용	접수일자	2018년 12월 03일
채수장소	전북 김제시 금구면 우인빌아파트	의뢰자명	김 제 시 장	의뢰근거	

□ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검 사결과
1	일반세균 (중온)	100CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성 대장균군	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0mg/L 이하	0.37

판정	적 합
수질기준초과항목	
기타 주의사항	

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

최용욱

2018년 12월 11일

전주대학교 농생명EM환경연구센터장





전주대학교

농생명EM환경연구센터

Research Center for Agro-Bio-EM & Environmental Resources

우편번호 : 55069

주소 : 전북 전주시 완산구 천잠로 303

전 화 : 063)220-2923

팩스 : 063)220-2951

기술책임자 : 김영규 품질책임자 : 남영민 센터장 : 최용욱

시 험 성 적 서

문서번호 : 2018-2A-6886

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2018년 12월 11일

받 음 : 전북 김제시 중앙로 40

보 낸 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터장

김제시장(상하수도과장) 귀하

54386

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

접수번호	2018-2A-6886	검 체 명	정수간이(수도꼭지)	채수일시	2018년 12월 03일
채수방법	검사인력 현장채수 (정직한)	검사목적	정기검사용	접수일자	2018년 12월 03일
채수장소	전북 김제시 봉남면 봉남면사무소	의뢰자명	김 제 시 장	의뢰근거	

□ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검 사결과
1	일반세균 (중온)	100CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성 대장균군	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0mg/L 이하	0.31

판정	적 합
수질기준초과항목	
기타 주의사항	

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

최용욱

2018년 12월 11일

전주대학교 농생명EM환경연구센터장





전주대학교

농생명EM환경연구센터

Research Center for Agro-Bio-EM & Environmental Resources

우편번호 : 55069

주소 : 전북 전주시 완산구 천잠로 303

전 화 : 063)220-2923

팩스 : 063)220-2951

기술책임자 : 김영규 품질책임자 : 남영민 센터장 : 최용욱

시 험 성 적 서

문서번호 : 2018-2A-6887

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2018년 12월 11일

받 음 : 전북 김제시 중앙로 40

보 낸 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터장

김제시장(상하수도과장) 귀하

54386

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

접수번호	2018-2A-6887	검 체 명	정수간이(수도꼭지)	채수일시	2018년 12월 03일
채수방법	검사인력 현장채수 (정직한)	검사목적	정기검사용	접수일자	2018년 12월 03일
채수장소	전북 김제시 황산면 연리 마을회관	의뢰자명	김 제 시 장	의뢰근거	

□ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검 사결과
1	일반세균 (중온)	100CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성 대장균군	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0mg/L 이하	0.38

판정	적 합
수질기준초과항목	
기타 주의사항	

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

최용욱

2018년 12월 11일

전주대학교 농생명EM환경연구센터장





전주대학교

농생명EM환경연구센터

Research Center for Agro-Bio-EM & Environmental Resources

우편번호 : 55069

주소 : 전북 전주시 완산구 천잠로 303

전 화 : 063)220-2923

팩스 : 063)220-2951

기술책임자 : 김영규 품질책임자 : 남영민 센터장 : 최용욱

시 험 성 적 서

문서번호 : 2018-2A-6888

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2018년 12월 11일

받 음 : 전북 김제시 중앙로 40

보 낸 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터장

김제시장(상하수도과장) 귀하

54386

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

접수번호	2018-2A-6888	검 체 명	정수간이(수도꼭지)	채수일시	2018년 12월 03일
채수방법	검사인력 현장채수 (정직한)	검사목적	정기검사용	접수일자	2018년 12월 03일
채수장소	전북 김제시 금산면 금산리 149 (모악산주차장)	의뢰자명	김 제 시 장	의뢰근거	

□ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검 사결과
1	일반세균 (중온)	100CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성 대장균군	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0mg/L 이하	0.35

판정	적 합
수질기준초과항목	
기타 주의사항	

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

최용욱

2018년 12월 11일

전주대학교 농생명EM환경연구센터장





전주대학교

농생명EM환경연구센터

Research Center for Agro-Bio-EM & Environmental Resources

우편번호 : 55069

주소 : 전북 전주시 완산구 천잠로 303

전 화 : 063)220-2923

팩스 : 063)220-2951

기술책임자 : 김영규 품질책임자 : 남영민 센터장 : 최용욱

시 험 성 적 서

문서번호 : 2018-2A-6889

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2018년 12월 11일

받 음 : 전북 김제시 중앙로 40

보 낸 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터장

김제시장(상하수도과장) 귀하

54386

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

접수번호	2018-2A-6889	검 체 명	정수간이(수도꼭지)	채수일시	2018년 12월 03일
채수방법	검사인력 현장채수 (정직한)	검사목적	정기검사용	접수일자	2018년 12월 03일
채수장소	전북 김제시 광활면 광활로 644	의뢰자명	김 제 시 장	의뢰근거	

□ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검 사결과
1	일반세균 (중온)	100CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성 대장균군	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0mg/L 이하	0.15

판정	적 합
수질기준초과항목	
기타 주의사항	

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

최용욱

2018년 12월 11일

전주대학교 농생명EM환경연구센터장





전주대학교

농생명EM환경연구센터

Research Center for Agro-Bio-EM & Environmental Resources

우편번호 : 55069

주소 : 전북 전주시 완산구 천잠로 303

전 화 : 063)220-2923

팩스 : 063)220-2951

기술책임자 : 김영규 품질책임자 : 남영민 센터장 : 최용욱

시 험 성 적 서

문서번호 : 2018-2A-6890

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2018년 12월 11일

받 음 : 전북 김제시 중앙로 40

보 낸 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터장

김제시장(상하수도과장) 귀하

54386

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

접수번호	2018-2A-6890	검 체 명	정수간이(수도꼭지)	채수일시	2018년 12월 03일
채수방법	검사인력 현장채수 (정직한)	검사목적	정기검사용	접수일자	2018년 12월 03일
채수장소	전북 김제시 신평동 대방아파트	의뢰자명	김 제 시 장	의뢰근거	

□ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검 사결과
1	일반세균 (중온)	100CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성 대장균군	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0mg/L 이하	0.28

판정	적 합
수질기준초과항목	
기타 주의사항	

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

최용욱

2018년 12월 11일

전주대학교 농생명EM환경연구센터장





전주대학교

농생명EM환경연구센터

Research Center for Agro-Bio-EM & Environmental Resources

우편번호 : 55069

주소 : 전북 전주시 완산구 천잠로 303

전 화 : 063)220-2923

팩스 : 063)220-2951

기술책임자 : 김영규 품질책임자 : 남영민 센터장 : 최용욱

시 험 성 적 서

문서번호 : 2018-2A-6891

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2018년 12월 11일

받 음 : 전북 김제시 중앙로 40

보 낸 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터장

김제시장(상하수도과장) 귀하

54386

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

접수번호	2018-2A-6891	검 체 명	정수간이(수도꼭지)	채수일시	2018년 12월 03일
채수방법	검사인력 현장채수 (정직한)	검사목적	정기검사용	접수일자	2018년 12월 03일
채수장소	전북 김제시 검산동 주공3차아파트	의뢰자명	김 제 시 장	의뢰근거	

□ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검 사결과
1	일반세균 (중온)	100CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성 대장균군	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0mg/L 이하	0.25

판정	적 합
수질기준초과항목	
기타 주의사항	

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

최용욱

2018년 12월 11일

전주대학교 농생명EM환경연구센터장

